

#179530#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 33, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	86,852	48,483	38.369
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



#179528#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8824
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261566
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	1,738	0	126,41	124,07	0	124,09	122,63	0	0	24	0	0	63,5	49,5	14,04	0,58	0,55
25.11.2025	-0,9	1,567	0	126,38	124,35	0	124,27	123,03	0	0	24	0	0	60,1	47,4	12,65	0,58	0,55
26.11.2025	-0,4	1,587	0	126,43	124,43	0	124,27	123,08	0	0	24	0	0	60,2	47,4	12,79	0,59	0,55
27.11.2025	-1,3	1,537	0	125,97	124,17	0	123,93	122,86	0	0	24	0	0	59,3	46,8	12,42	0,59	0,55
28.11.2025	-0,4	1,517	0	125,78	123,89	0	123,75	122,58	0	0	24	0	0	59,1	46,8	12,27	0,59	0,55
29.11.2025	-0,3	1,557	0	125,79	123,88	0	123,8	122,62	0	0	24	0	0	59,8	47,3	12,58	0,58	0,55
30.11.2025	-0,5	1,603	0	126,13	124,18	0	123,97	122,84	0	0	24	0	0	60,9	48	12,95	0,59	0,55
01.12.2025	-	1,424	0	126,03	124,47	0	124,1	123,23	0	0	24	0	0	57,3	45,8	11,49	0,59	0,55
02.12.2025	-	1,648	0	126,49	124,54	0	124,27	123,15	0	0	24	0	0	61,7	48,5	13,27	0,59	0,55
03.12.2025	-	1,357	0	132,01	130,38	0	130,13	129,09	0	0	24	0	0	55,5	45	10,44	0,59	0,56
04.12.2025	-	1,252	0	125,27	123,59	0	123,6	122,48	0	0	24	0	0	53,6	43,5	10,15	0,59	0,56
05.12.2025	-	1,118	0	126,2	124,67	0	124,65	123,68	0	0	24	0	0	50,7	41,7	8,97	0,6	0,56
06.12.2025	-	1,018	0	125,57	124	0	124,2	123,04	0	0	24	0	0	48,3	40,1	8,22	0,6	0,56
07.12.2025	-	1,197	0	126,34	124,54	0	124,67	123,54	0	0	24	0	0	52,2	42,5	9,62	0,6	0,56
08.12.2025	-	1,144	0	126,18	124,54	0	124,62	123,52	0	0	24	0	0	51,2	42,1	9,18	0,6	0,56
09.12.2025	-	0,869	0	125	124	0	123,82	123,12	0	0	24	0	0	45,2	38,1	7,04	0,6	0,56
10.12.2025	-	0,822	0	124,57	123,57	0	123,47	122,74	0	0	24	0	0	44,2	37,5	6,66	0,6	0,56
11.12.2025	-	0,882	0	124,8	123,57	0	123,56	122,76	0	0	24	0	0	45,1	37,9	7,16	0,6	0,56
12.12.2025	-	0,938	0	125,32	123,89	0	124,04	122,97	0	0	24	0	0	46,6	39	7,57	0,6	0,56
13.12.2025	-	1,156	0	126,07	124,4	0	124,51	123,42	0	0	24	0	0	51,2	41,9	9,29	0,6	0,56
14.12.2025	-	1,019	0	125,87	124,38	0	124,46	123,42	0	0	24	0	0	48,2	40,1	8,18	0,6	0,56
15.12.2025	-	1,207	0	125,7	124,04	0	124,14	123,01	0	0	24	0	0	52,1	42,4	9,75	0,59	0,55
16.12.2025	-	1,301	0	125,3	123,61	0	123,58	122,46	0	0	24	0	0	54,2	43,7	10,57	0,59	0,56
17.12.2025	-	1,449	0	125,38	123,55	0	123,46	122,35	0	0	24	0	0	57,6	45,9	11,74	0,6	0,56
18.12.2025	-	1,446	0	125,8	124,08	0	123,91	122,88	0	0	24	0	0	57,7	46	11,69	0,61	0,58
19.12.2025	-	1,209	0	125,63	124,51	0	124,02	123,41	0	0	24	0	0	52,4	42,6	9,77	0,6	0,57
20.12.2025	-	1,093	0	125,51	124,38	0	124,06	123,42	0	0	24	0	0	50	41,1	8,82	0,61	0,57
21.12.2025	-	1,068	0	125,2	123,91	0	123,79	122,98	0	0	24	0	0	49,1	40,5	8,64	0,6	0,57
22.12.2025	-	1,136	0	125,01	123,48	0	123,51	122,52	0	0	24	0	0	50,5	41,3	9,2	0,61	0,58
23.12.2025	-	1,51	0	125,44	123,56	0	123,48	122,32	0	0	24	0	0	58,2	46	12,26	0,6	0,57
Итого:	-1,5	38,369	0	3777,58	3728,63	0	3726,13	3695,15	0	0	720	0	-	53,86	43,55	10,31	0,6	0,56

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.11.2025	48,483	6665,35	6583,7	0	6598,24	6536,94	0
23.12.2025	86,852	10442,93	10312,33	0	10324,37	10232,09	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения