

# #282941#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Белибейская 20-26, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8441  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209562  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,645	0	132,19	134,4	0	128,18	132,96	0	0	24	0	0	83,9	47,7	36,21	0,5	0,3	-
19.02.2026	4,396	0	131,76	133,75	0	128,05	132,38	0	0	24	0	0	80,3	46	34,3	0,5	0,3	-
20.02.2026	4,337	0	134,22	136,12	0	130,46	134,7	0	0	24	0	0	80	46,9	33,19	0,5	0,3	-
21.02.2026	4,235	0	131,95	133,94	0	128,36	132,61	0	0	24	0	0	78,8	45,8	32,98	0,5	0,3	-
22.02.2026	4,098	0	138,85	140,65	0	135,25	139,2	0	0	24	0	0	76,5	46,2	30,27	0,5	0,3	-
23.02.2026	3,95	0	135,95	137,62	0	132,56	136,33	0	0	24	0	0	74,5	44,7	29,77	0,5	0,3	-
24.02.2026	3,571	0	122,46	123,84	0	119,6	122,76	0	0	24	0	0	72,5	42,6	29,85	0,5	0,3	-
25.02.2026	3,904	0	129,11	130,81	0	125,85	129,58	0	0	24	0	0	75,6	44,6	31,02	0,5	0,3	-
26.02.2026	3,919	0	132,31	134,02	0	129,05	132,78	0	0	24	0	0	74,8	44,4	30,36	0,5	0,3	-
27.02.2026	3,779	0	139,7	141,24	0	136,48	139,91	0	0	24	0	0	72	44,3	27,69	0,5	0,3	-
28.02.2026	3,703	0	143,53	144,94	0	140,24	143,52	0	0	24	0	0	71,8	45,4	26,38	0,5	0,3	-
01.03.2026	3,718	0	138,77	140,2	0	135,67	138,93	0	0	24	0	0	71,1	43,7	27,4	0,5	0,3	-
02.03.2026	3,729	0	139,72	141,23	0	136,51	139,9	0	0	24	0	0	71,8	44,6	27,3	0,5	0,3	-
03.03.2026	3,725	0	143,84	145,22	0	140,54	143,83	0	0	24	0	0	71,7	45,2	26,51	0,5	0,3	-
04.03.2026	3,666	0	137,73	139,15	0	134,59	137,86	0	0	24	0	0	71,4	44,2	27,23	0,5	0,3	-
05.03.2026	3,722	0	136,74	138,24	0	133,63	136,98	0	0	24	0	0	71,4	43,5	27,85	0,5	0,3	-
06.03.2026	3,774	0	138,61	140,02	0	135,36	138,71	0	0	24	0	0	72,2	44,3	27,88	0,5	0,3	-
07.03.2026	3,72	0	140,48	141,89	0	137,27	140,58	0	0	24	0	0	71,6	44,5	27,08	0,5	0,3	-
08.03.2026	3,742	0	144,96	146,47	0	141,65	145,06	0	0	24	0	0	71,6	45,2	26,41	0,5	0,3	-
09.03.2026	3,691	0	145,66	147,05	0	142,31	145,58	0	0	24	0	0	71,5	45,6	25,93	0,5	0,3	-
10.03.2026	3,734	0	153	154,47	0	149,47	152,86	0	0	24	0	0	71,8	46,8	24,96	0,5	0,3	-
11.03.2026	3,792	0	159,66	161,1	0	155,98	159,38	0	0	24	0	0	71,8	47,5	24,3	0,5	0,3	-
12.03.2026	3,773	0	157,52	158,92	0	153,89	157,24	0	0	24	0	0	71,7	47,2	24,51	0,5	0,3	-
13.03.2026	3,78	0	156,47	158	0	152,9	156,34	0	0	24	0	0	71,5	46,8	24,72	0,5	0,3	-
14.03.2026	3,636	0	153,82	155,4	0	150,31	153,74	0	0	24	0	0	71,4	47,2	24,18	0,5	0,3	-
15.03.2026	3,771	0	157,11	158,78	0	153,5	157,1	0	0	24	0	0	71,6	47,1	24,55	0,5	0,3	-
16.03.2026	3,731	0	152,36	153,85	0	148,87	152,3	0	0	24	0	0	71,5	46,4	25,06	0,5	0,3	-
17.03.2026	3,761	0	151,67	153,09	0	148,16	151,52	0	0	24	0	0	71,8	46,4	25,36	0,5	0,3	-
18.03.2026	3,739	0	146,04	147,49	0	142,69	146,05	0	0	24	0	0	71,6	45,4	26,21	0,5	0,3	-
Итого:	111,741	0	4126,19	4171,9	0	4027,38	4130,69	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	111,741																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	3202,569	197436,69	198213,31	0	192879,41	195333,17	0
18.03.2026	3314,31	201562,88	202385,21	0	196906,79	199463,86	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:36:56