

#282936#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград
Номер абонента 3645
Порядковый номер 4258
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122930
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	3,482	0	132,33	129,62	0	128,51	127,86	0	0	24	0	0	81,4	54,3	27,1	0,7	0,7	-
22.02.2026	2,798	0	100,6	98,94	0	97,96	97,83	0	0	24	0	0	77,5	48,9	28,57	0,7	0,7	-
23.02.2026	2,801	0	103,84	102,13	0	101,16	101	0	0	24	0	0	76,5	48,8	27,72	0,7	0,7	-
24.02.2026	3,089	0	118,18	116,15	0	115,19	114,85	0	0	24	0	0	75,7	48,9	26,84	0,7	0,7	-
25.02.2026	3,377	0	129,53	127,01	0	126,1	125,48	0	0	24	0	0	77,7	50,9	26,79	0,7	0,7	-
26.02.2026	3,193	0	125,19	122,82	0	121,94	121,33	0	0	24	0	0	77	50,8	26,21	0,7	0,7	-
27.02.2026	2,419	0	87,53	86,18	0	85,43	85,34	0	0	24	0	0	73,4	45,1	28,33	0,7	0,7	-
28.02.2026	2,073	0	74,68	73,61	0	72,92	72,92	0	0	24	0	0	73	44,5	28,48	0,7	0,7	-
01.03.2026	2,489	0	96,47	95,06	0	94,21	94,11	0	0	24	0	0	72,9	46,5	26,46	0,7	0,7	-
02.03.2026	2,717	0	104,48	102,84	0	101,98	101,8	0	0	24	0	0	73,2	46,5	26,68	0,7	0,7	-
03.03.2026	2,419	0	87,84	86,5	0	85,74	85,65	0	0	24	0	0	73	44,8	28,24	0,7	0,7	-
04.03.2026	2,899	0	117,88	116,07	0	115,11	114,82	0	0	24	0	0	72,7	47,5	25,21	0,7	0,7	-
05.03.2026	2,903	0	118,6	116,75	0	115,78	115,51	0	0	24	0	0	73	47,9	25,08	0,7	0,7	-
06.03.2026	2,785	0	110,53	108,76	0	107,88	107,59	0	0	24	0	0	73,6	47,7	25,85	0,7	0,7	-
07.03.2026	2,277	0	92,65	91,25	0	90,46	90,29	0	0	24	0	0	72,7	47,5	25,19	0,7	0,7	-
08.03.2026	2,024	0	75,11	74,08	0	73,37	73,4	0	0	24	0	0	72,4	44,9	27,57	0,7	0,7	-
09.03.2026	1,921	0	73,8	72,77	0	72,11	72,05	0	0	24	0	0	72,3	45,6	26,68	0,7	0,7	-
10.03.2026	1,86	0	63,3	62,41	0	61,84	61,88	0	0	24	0	0	72	41,9	30,12	0,7	0,7	-
11.03.2026	1,71	0	55,49	54,73	0	54,2	54,3	0	0	24	0	0	72,2	40,6	31,57	0,7	0,7	-
12.03.2026	1,986	0	65,43	64,5	0	63,89	63,98	0	0	24	0	0	72,4	41,2	31,15	0,7	0,7	-
13.03.2026	1,912	0	64,72	63,78	0	63,19	63,25	0	0	24	0	0	72,6	42,3	30,28	0,7	0,7	-
14.03.2026	1,383	0	44,66	44,16	0	43,64	43,82	0	0	24	0	0	71,9	40,2	31,71	0,7	0,7	-
15.03.2026	1,859	0	65,4	64,56	0	63,91	64,02	0	0	24	0	0	71,7	42,5	29,14	0,7	0,7	-
16.03.2026	2,324	0	83,4	82,13	0	81,44	81,36	0	0	24	0	0	72,8	44,2	28,52	0,7	0,7	-
17.03.2026	2,278	0	81,53	80,29	0	79,65	79,55	0	0	24	0	0	72,4	43,8	28,62	0,7	0,7	-
18.03.2026	2,54	0	99,58	98,01	0	97,25	97,01	0	0	24	0	0	72,6	46,4	26,13	0,7	0,7	-
19.03.2026	2,306	0	89,5	88,26	0	87,41	87,37	0	0	24	0	0	72,5	46	26,43	0,7	0,7	-
20.03.2026	2,429	0	94,45	93,26	0	92,32	92,39	0	0	24	0	0	71,5	45,2	26,32	0,7	0,7	-
Итого:	68,253	0	2556,7	2516,63	0	2494,59	2490,76	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,253																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2026	4757,35	275148,47	262302,55	0	266507,54	256545,32	0
20.03.2026	4825,603	277705,17	264819,18	0	269002,13	259036,08	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 7:38:17