

#133810#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 31, МАДОУ

Сергея Тюленина 4, Калининград

3645

4258

ВКТ-7

00122930

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	1,27	0	40,16	39,52	0	39,24	39,23	0	0	24	0	0	71,5	39,1	32,42	0,7	0,7	-
22.05.2025	1,397	0	43,85	43,14	0	42,87	42,85	0	0	24	0	0	71,7	39,1	32,61	0,7	0,7	-
23.05.2025	1,515	0	48,7	47,94	0	47,59	47,58	0	0	24	0	0	71,5	39,6	31,93	0,7	0,7	-
24.05.2025	1,26	0	41,75	41,11	0	40,81	40,8	0	0	24	0	0	71,7	40,7	30,95	0,7	0,7	-
25.05.2025	1,006	0	33,32	32,78	0	32,53	32,47	0	0	24	0	0	71,7	40,7	31	0,7	0,7	-
26.05.2025	1,213	0	38,1	37,47	0	37,24	37,18	0	0	24	0	0	71,8	39,2	32,61	0,7	0,7	-
27.05.2025	1,088	0	34,85	34,28	0	34,05	33,98	0	0	24	0	0	71,8	39,9	31,88	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,85	0	27,2	26,78	0	26,57	26,54	0	0	24	0	0	71,3	39,4	31,93	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,704	0	23,68	23,39	0	23,12	23,23	0	0	24	0	0	71,3	40,8	30,55	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,299	0	12,52	12,51	0	12,22	12,4	0	0	24	0	0	70,2	45,6	24,6	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,181	0	9,38	9,45	0	9,14	9,45	0	0	24	0	0	69,2	49,5	19,68	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,176	0	9,27	9,33	0	9,03	9,33	0	0	24	0	0	69,4	49,6	19,84	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,262	0	11,73	11,77	0	11,46	11,68	0	0	24	0	0	69,7	47	22,76	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,257	0	11,6	11,62	0	11,34	11,52	0	0	24	0	0	69,8	47,1	22,77	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,257	0	11,58	11,59	0	11,31	11,5	0	0	24	0	0	69,8	47,2	22,59	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,259	0	11,62	11,61	0	11,36	11,51	0	0	24	0	0	69,8	47,1	22,73	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,257	0	11,62	11,61	0	11,35	11,52	0	0	24	0	0	69,7	47,1	22,54	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,172	0	9,24	9,26	0	9	9,26	0	0	24	0	0	69,3	49,5	19,77	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,173	0	9,31	9,35	0	9,07	9,35	0	0	24	0	0	69,1	49,5	19,57	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,278	0	12,07	12,08	0	11,81	11,97	0	0	24	0	0	69,8	46,2	23,54	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,255	0	11,46	11,46	0	11,2	11,36	0	0	24	0	0	69,4	46,6	22,72	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,251	0	10,93	10,93	0	10,67	10,88	0	0	24	0	0	69,7	46,3	23,4	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,189	0	9,14	9,2	0	8,9	9,2	0	0	24	0	0	69,2	48,6	20,61	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,189	0	9,12	9,17	0	8,88	9,17	0	0	24	0	0	69,3	48,7	20,63	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,186	0	9,31	9,35	0	9,07	9,35	0	0	24	0	0	68,8	48,8	20,05	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,174	0	8,98	8,99	0	8,74	8,99	0	0	24	0	0	69,3	48,9	20,42	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,251	0	11	10,99	0	10,74	10,94	0	0	24	0	0	69,8	46,5	23,33	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,259	0	11,44	11,45	0	11,16	11,36	0	0	24	0	0	69,8	46,3	23,5	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,259	0	11,56	11,57	0	11,29	11,5	0	0	24	0	0	69,4	46,5	22,96	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,261	0	12,04	12,06	0	11,76	11,94	0	0	24	0	0	69,4	47,2	22,2	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,258	0	11,17	11,18	0	10,91	11,11	0	0	24	0	0	70	46,3	23,67	0,7	0,7	-
Итого:	15,406	0	567,7	562,94	0	554,43	559,15	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,406																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.05.2025	4284,32	257938,97	245375,75	0	249771,02	239813,85	0
20.06.2025	4299,726	258506,67	245938,69	0	250325,45	240373	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:24:22