

#142258#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 31, МАДОУ

Сергея Тюленина 4, Калининград

3645

4258

ВКТ-7

00122930

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,177	0	9,07	9,08	0	8,83	9,08	0	0	24	0	0	69,3	48,9	20,41	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,174	0	9,1	9,12	0	8,86	9,11	0	0	24	0	0	69,2	49	20,22	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,259	0	11,3	11,27	0	11,04	11,18	0	0	24	0	0	69,9	46,2	23,76	0,7	0,7	-
24.06.2025	0,266	0	11,98	11,99	0	11,71	11,9	0	0	24	0	0	69,6	46,7	22,89	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,088	0	19,74	20,4	0	19,48	20,18	0	0	24	0	0	54,5	49,4	5,19	0,7	0,7	-
26.06.2025	0	0	1,97	3,58	0	1,97	3,58	0	0	24	0	0	22,4	30,1	-7,66	0,7	0,7	-
27.06.2025	0	0	0,52	2,41	0	0,52	2,41	0	0	24	0	0	22,6	25,8	-3,12	0,7	0,7	-
28.06.2025	0	0	0,5	2	0	0,5	2	0	0	24	0	0	20,2	20,2	-0,03	0,7	0,7	-
29.06.2025	0	0	1,89	1,99	0	1,89	1,99	0	0	24	0	0	20,2	19,6	0,58	0,7	0,7	-
30.06.2025	0	0	1,9	1,99	0	1,9	1,99	0	0	24	0	0	19,7	19,2	0,48	0,7	0,7	-
01.07.2025	0	0	1,98	2	0	1,98	2	0	0	24	0	0	19,9	19	0,87	0,7	0,7	-
02.07.2025	0	0	2,07	1,99	0	2,07	1,99	0	0	24	0	0	20,6	19,5	1,17	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,093	0	24,03	24,27	0	23,79	24,1	0	0	24	0	0	42,4	38,5	3,93	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,216	0	10,07	9,94	0	9,83	9,94	0	0	24	0	0	69,6	47,2	22,38	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,169	0	8,83	8,68	0	8,59	8,68	0	0	24	0	0	69,3	48,8	20,51	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,169	0	8,8	8,66	0	8,56	8,65	0	0	24	0	0	69,2	48,9	20,32	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,228	0	10,14	10,01	0	9,89	9,99	0	0	24	0	0	70	47	23,06	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,235	0	10,49	10,41	0	10,23	10,36	0	0	24	0	0	69,9	46,8	23,11	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,236	0	10,51	10,47	0	10,25	10,42	0	0	24	0	0	70	46,8	23,22	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,241	0	10,49	10,47	0	10,24	10,44	0	0	24	0	0	70,3	46,4	23,86	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,237	0	10,56	10,51	0	10,31	10,48	0	0	24	0	0	69,9	46,8	23,16	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,169	0	8,67	8,64	0	8,43	8,64	0	0	24	0	0	69,4	48,9	20,52	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,168	0	8,6	8,55	0	8,36	8,55	0	0	24	0	0	69,3	48,9	20,35	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,229	0	10,09	10,01	0	9,85	9,99	0	0	24	0	0	70,1	46,9	23,14	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,24	0	10,33	10,25	0	10,07	10,22	0	0	24	0	0	70,2	46,7	23,49	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,23	0	10,14	10,07	0	9,89	10,03	0	0	24	0	0	70,1	47	23,07	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,233	0	10,4	10,32	0	10,14	10,27	0	0	24	0	0	69,7	46,8	22,86	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,233	0	10,55	10,47	0	10,3	10,43	0	0	24	0	0	69,4	46,7	22,69	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,168	0	8,96	8,9	0	8,72	8,9	0	0	24	0	0	68,3	49	19,25	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,168	0	8,33	8,27	0	8,09	8,27	0	0	24	0	0	69,2	49	20,18	0,7	0,7	-
Итого:	4,626	0	262,01	266,72	0	256,29	265,77	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,626																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2025	4299,726	258506,67	245938,69	0	250325,45	240373	0
20.07.2025	4304,352	258768,68	246205,41	0	250581,74	240638,77	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 8:17:41