

#145130#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 31, МАДОУ

Сергея Тюленина 4, Калининград

3645

4258

ВКТ-7

00122930

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,22	0	10,53	10,42	0	10,28	10,38	0	0	24	0	0	69,7	48,3	21,37	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,219	0	10,12	10,04	0	9,87	10,01	0	0	24	0	0	69	47,1	21,91	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,219	0	10,36	10,28	0	10,12	10,22	0	0	24	0	0	68,9	47,3	21,54	0,7	0,7	-
24.07.2025	0,232	0	10,3	10,22	0	10,05	10,18	0	0	24	0	0	69,6	46,9	22,65	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,225	0	10,05	9,98	0	9,8	9,95	0	0	24	0	0	69,6	47	22,56	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,164	0	8,16	8,12	0	7,92	8,12	0	0	24	0	0	69,2	49,2	19,94	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,162	0	8,25	8,21	0	8,01	8,21	0	0	24	0	0	69	49,2	19,77	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,224	0	9,92	9,85	0	9,67	9,83	0	0	24	0	0	69,7	46,9	22,84	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,229	0	10,16	10,1	0	9,91	10,08	0	0	24	0	0	69,5	46,8	22,76	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,222	0	10,25	10,18	0	10	10,15	0	0	24	0	0	69,2	47	22,15	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,216	0	9,75	9,71	0	9,51	9,67	0	0	24	0	0	69,6	47,5	22,1	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,214	0	9,69	9,64	0	9,45	9,61	0	0	24	0	0	69,7	47,5	22,21	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,166	0	8,22	8,2	0	7,98	8,2	0	0	24	0	0	69,1	49,1	19,99	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,164	0	8,42	8,39	0	8,18	8,39	0	0	24	0	0	68,6	49,2	19,42	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,203	0	9,07	9,02	0	8,83	9,01	0	0	24	0	0	70,3	47,8	22,55	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,211	0	9,81	9,75	0	9,56	9,73	0	0	24	0	0	69,4	47,5	21,86	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,213	0	9,67	9,63	0	9,43	9,62	0	0	24	0	0	69,5	47,2	22,27	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,224	0	9,98	9,92	0	9,73	9,9	0	0	24	0	0	69,7	46,9	22,85	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,219	0	9,98	9,92	0	9,73	9,9	0	0	24	0	0	69,4	47	22,43	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,168	0	8,46	8,43	0	8,22	8,43	0	0	24	0	0	68,8	49	19,75	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,167	0	8,31	8,3	0	8,07	8,3	0	0	24	0	0	68,9	49	19,95	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,24	0	10,67	10,6	0	10,41	10,55	0	0	24	0	0	69,3	46,3	23,04	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,217	0	9,94	9,88	0	9,7	9,86	0	0	24	0	0	69,3	47,1	22,16	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,234	0	10,94	10,84	0	10,67	10,81	0	0	24	0	0	70	48,2	21,8	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,21	0	9,71	9,63	0	9,47	9,61	0	0	24	0	0	69,2	47,6	21,69	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,203	0	9,55	9,47	0	9,3	9,45	0	0	24	0	0	69,3	47,6	21,71	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,151	0	8,04	8	0	7,8	8	0	0	24	0	0	69,1	49,2	19,88	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,161	0	8,25	8,23	0	8,01	8,23	0	0	24	0	0	68,7	49	19,71	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,214	0	9,67	9,61	0	9,43	9,58	0	0	24	0	0	69,5	47,1	22,4	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,228	0	10,41	10,34	0	10,16	10,3	0	0	24	0	0	69,1	46,8	22,24	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,219	0	9,92	9,87	0	9,68	9,84	0	0	24	0	0	69,4	47	22,39	0,7	0,7	-
Итого:	6,358	0	296,56	294,78	0	288,95	294,12	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,358																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2025	4304,352	258768,68	246205,41	0	250581,74	240638,77	0
20.08.2025	4310,71	259065,24	246500,19	0	250870,69	240932,89	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 7:34:14