

#148565#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 31, МАДОУ

Сергея Тюленина 4, Калининград

3645

4258

ВКТ-7

00122930

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,242	0	10,52	10,42	0	10,27	10,37	0	0	24	0	0	69,5	46,2	23,3	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,221	0	9,9	9,85	0	9,65	9,81	0	0	24	0	0	69,5	46,8	22,7	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,168	0	8,54	8,53	0	8,3	8,53	0	0	24	0	0	68,8	48,7	20,13	0,7	0,7	-
24.08.2025	0,168	0	8,58	8,59	0	8,34	8,59	0	0	24	0	0	68,9	48,6	20,29	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,233	0	10,36	10,35	0	10,1	10,32	0	0	24	0	0	69,5	46,2	23,35	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,222	0	9,79	9,78	0	9,54	9,76	0	0	24	0	0	69,9	46,4	23,56	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,245	0	10,73	10,7	0	10,47	10,67	0	0	24	0	0	69,3	45,9	23,36	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,228	0	10,35	10,32	0	10,11	10,29	0	0	24	0	0	69	46,3	22,69	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,233	0	10,38	10,33	0	10,12	10,31	0	0	24	0	0	69,3	46,2	23,02	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,168	0	8,42	8,42	0	8,18	8,42	0	0	24	0	0	69	48,6	20,37	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,168	0	8,44	8,43	0	8,2	8,43	0	0	24	0	0	68,9	48,6	20,25	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,232	0	10,23	10,19	0	9,98	10,15	0	0	24	0	0	69,4	46,2	23,19	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,243	0	10,63	10,56	0	10,37	10,51	0	0	24	0	0	69,1	46	23,12	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,229	0	10,03	9,98	0	9,78	9,95	0	0	24	0	0	69,5	46,4	23,13	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,238	0	10,14	10,07	0	9,89	10,05	0	0	24	0	0	69,8	46,1	23,74	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,233	0	10,12	10,06	0	9,86	10,04	0	0	24	0	0	69,6	46,2	23,38	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,166	0	8,31	8,29	0	8,07	8,29	0	0	24	0	0	68,8	48,8	20,01	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,167	0	8,24	8,23	0	8	8,23	0	0	24	0	0	69	48,8	20,29	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,235	0	9,98	9,93	0	9,73	9,9	0	0	24	0	0	70	46,1	23,92	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,239	0	10,62	10,54	0	10,36	10,5	0	0	24	0	0	69,6	46,7	22,88	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,24	0	10,55	10,49	0	10,29	10,46	0	0	24	0	0	69,2	46	23,18	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,244	0	10,39	10,34	0	10,13	10,3	0	0	24	0	0	69,5	45,8	23,73	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,234	0	10,03	9,97	0	9,78	9,95	0	0	24	0	0	69,6	45,9	23,66	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,168	0	8,15	8,14	0	7,91	8,14	0	0	24	0	0	69	48,5	20,57	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,167	0	8,41	8,4	0	8,17	8,4	0	0	24	0	0	68,4	48,5	19,91	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,235	0	10,22	10,15	0	9,97	10,13	0	0	24	0	0	69,4	46,1	23,38	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,253	0	10,74	10,66	0	10,48	10,62	0	0	24	0	0	69,4	45,2	24,16	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,237	0	10,31	10,25	0	10,05	10,22	0	0	24	0	0	69,2	45,5	23,64	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,247	0	10,63	10,57	0	10,37	10,55	0	0	24	0	0	69,3	45,3	24,01	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,247	0	10,68	10,65	0	10,41	10,63	0	0	24	0	0	69,8	46,2	23,56	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,168	0	8,27	8,26	0	8,03	8,26	0	0	24	0	0	68,8	48,2	20,55	0,7	0,7	-
Итого:	6,718	0	302,69	301,45	0	294,91	300,78	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,718																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2025	4310,71	259065,24	246500,19	0	250870,69	240932,89	0
20.09.2025	4317,428	259367,93	246801,64	0	251165,6	241233,67	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:31:43