

#193929#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 31, МАДОУ
Сергея Тюленина 4, Калининград
3645
4258
ВКТ-7
00122930
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	2,265	0	82,17	80,91	0	80,3	80,22	0	0	24	0	0	71,4	43,2	28,24	0,7	0,7	5,6
22.12.2025	2,463	0	87,25	85,81	0	85,27	85,08	0	0	24	0	0	71,8	42,8	28,93	0,7	0,7	3,7
23.12.2025	3,315	0	116,31	114,01	0	113,2	112,75	0	0	24	0	0	78	48,7	29,3	0,7	0,7	0
24.12.2025	3,977	0	132,34	129,14	0	128,29	127,42	0	0	24	0	0	84,4	53,5	30,98	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	3,84	0	135,36	132,25	0	131,42	130,55	0	0	24	0	0	81,8	52,6	29,22	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	2,576	0	89,98	88,44	0	87,82	87,65	0	0	24	0	0	73,4	44,1	29,36	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	2,529	0	96,81	95,32	0	94,6	94,44	0	0	24	0	0	71,5	44,8	26,77	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	2,779	0	113,97	112,21	0	111,37	111,04	0	0	24	0	0	71,6	46,6	25	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	3,027	0	114,03	111,98	0	111,2	110,81	0	0	24	0	0	74,5	47,3	27,24	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	3,577	0	131,12	128,29	0	127,5	126,72	0	0	24	0	0	79,4	51,4	28,06	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	3,631	0	129,09	126,16	0	125,3	124,5	0	0	24	0	0	82,4	53,4	28,97	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	3,518	0	128,47	125,7	0	124,76	124,02	0	0	24	0	0	81,6	53,4	28,2	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	3,009	0	106,47	104,54	0	103,61	103,35	0	0	24	0	0	78,4	49,3	29,04	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	3,303	0	121,27	118,83	0	117,96	117,36	0	0	24	0	0	79,1	51,1	28,02	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	3,567	0	129,93	127,08	0	126,18	125,4	0	0	24	0	0	81,4	53,2	28,25	0,7	0,7	-4
05.01.2026	3,528	0	126,11	123,38	0	122,47	121,78	0	0	24	0	0	81,6	52,8	28,81	0,7	0,7	-3
06.01.2026	3,673	0	124,33	121,45	0	120,5	119,82	0	0	24	0	0	84,4	54	30,48	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	3,992	0	137,81	134,51	0	133,43	132,55	0	0	24	0	0	86	56,1	29,88	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	4,182	0	144,53	140,98	0	139,76	138,81	0	0	24	0	0	87,8	57,9	29,88	0,7	0,7	-11
09.01.2026	4,109	0	141,67	138,24	0	137,07	136,15	0	0	24	0	0	87,2	57,2	29,97	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	3,708	0	128,34	125,45	0	124,39	123,69	0	0	24	0	0	84,4	54,7	29,78	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	3,547	0	122,54	119,91	0	118,84	118,3	0	0	24	0	0	83,3	53,5	29,85	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	3,974	0	131,33	128,33	0	127,25	126,6	0	0	24	0	0	85	53,8	31,22	0,7	0,7	-
13.01.2026	4,414	0	155,03	151,45	0	150,09	149,19	0	0	24	0	0	86,2	56,8	29,39	0,7	0,7	-
14.01.2026	4,419	0	160,76	157,19	0	155,63	154,8	0	0	24	0	0	85,8	57,4	28,39	0,7	0,7	-
15.01.2026	3,737	0	139,86	137,12	0	135,91	135,31	0	0	24	0	0	80,5	53	27,49	0,7	0,7	-
16.01.2026	4,227	0	159,82	156,45	0	155,04	154,2	0	0	24	0	0	83,1	55,9	27,24	0,7	0,7	-
17.01.2026	4,155	0	150,72	147,4	0	145,92	145,12	0	0	24	0	0	86,3	57,9	28,46	0,7	0,7	-
18.01.2026	4,403	0	159,56	155,94	0	154,32	153,44	0	0	24	0	0	87,8	59,3	28,51	0,7	0,7	-
19.01.2026	4,657	0	164,64	160,85	0	159,17	158,3	0	0	24	0	0	88,4	59,1	29,22	0,7	0,7	-
20.01.2026	4,504	0	157,58	154,04	0	152,37	151,62	0	0	24	0	0	88,1	58,5	29,54	0,7	0,7	-
Итого:	112,605	0	4019,2	3933,36	0	3900,94	3880,99	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	112,605																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.12.2025	4510,38	266323,32	253662,92	0	257957,33	248032	0
20.01.2026	4622,985	270342,52	257596,28	0	261858,27	251912,99	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.01.2026 14:55:39