

#207416#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Горсвет-Маркетинг, ООО

Ленинский пр-т 5, Калининград

2298

2064

SKM-01

32828

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.01.2026 | 0,438     | 10,23  | 10,12  | 24       | 0      | 86,8   | 49,9   | -12,2       |
| 22.01.2026 | 0,502     | 12,62  | 12,48  | 24       | 0      | 87,5   | 53,3   | -11,6       |
| 23.01.2026 | 0,469     | 11,57  | 11,44  | 24       | 0      | 86,5   | 51,7   | -8,3        |
| 24.01.2026 | 0,479     | 12,24  | 12,11  | 24       | 0      | 86,5   | 52,8   | -9,4        |
| 25.01.2026 | 0,431     | 10,73  | 10,62  | 24       | 0      | 85,2   | 50,7   | -7,3        |
| 26.01.2026 | 0,401     | 10,19  | 10,09  | 24       | 0      | 82,4   | 48,6   | -4,4        |
| 27.01.2026 | 0,386     | 9,63   | 9,56   | 24       | 0      | 82,1   | 47,7   | -3,8        |
| 28.01.2026 | 0,418     | 10,56  | 10,46  | 24       | 0      | 83,4   | 49,4   | -6          |
| 29.01.2026 | 0,472     | 11,83  | 11,68  | 24       | 0      | 86,5   | 52,2   | -9,7        |
| 30.01.2026 | 0,51      | 12,81  | 12,67  | 24       | 0      | 88,4   | 54,1   | -12,4       |
| 31.01.2026 | 0,507     | 12,87  | 12,72  | 24       | 0      | 88,4   | 54,3   | -13,8       |
| 01.02.2026 | 0,562     | 14,68  | 14,5   | 24       | 0      | 89,9   | 56,8   | -18,9       |
| 02.02.2026 | 0,557     | 13,92  | 13,73  | 24       | 0      | 90,7   | 55,9   | -20,1       |
| 03.02.2026 | 0,513     | 11,87  | 11,71  | 24       | 0      | 91,1   | 53,8   | -18         |
| 04.02.2026 | 0,505     | 11,81  | 11,66  | 24       | 0      | 90,4   | 53,5   | -12,3       |
| 05.02.2026 | 0,45      | 10,44  | 10,33  | 24       | 0      | 88     | 51     | -7,6        |
| 06.02.2026 | 0,392     | 9,18   | 9,08   | 24       | 0      | 84,3   | 47,7   | -3,2        |
| 07.02.2026 | 0,371     | 9,05   | 8,96   | 24       | 0      | 82,5   | 47,3   | -3,3        |
| 08.02.2026 | 0,409     | 10,12  | 10,01  | 24       | 0      | 83,9   | 49     | -4,9        |
| 09.02.2026 | 0,48      | 11,73  | 11,59  | 24       | 0      | 87,7   | 52,4   | -12,1       |
| 10.02.2026 | 0,467     | 11,64  | 11,48  | 24       | 0      | 86,4   | 51,9   | -12,4       |
| 11.02.2026 | 0,359     | 8,71   | 8,63   | 24       | 0      | 82     | 46,5   | -3,8        |
| 12.02.2026 | 0,34      | 8,63   | 8,55   | 24       | 0      | 78,8   | 44,9   | -0,7        |
| 13.02.2026 | 0,358     | 9,2    | 9,11   | 24       | 0      | 80     | 46,4   | -1,2        |
| 14.02.2026 | 0,404     | 9,98   | 9,87   | 24       | 0      | 84,2   | 49,4   | -6,7        |
| 15.02.2026 | 0,429     | 9,81   | 9,71   | 24       | 0      | 88,3   | 50,5   | -11,2       |
| 16.02.2026 | 0,494     | 11,35  | 11,21  | 24       | 0      | 90,8   | 53,1   | -17,4       |
| 17.02.2026 | 0,488     | 11,67  | 11,53  | 24       | 0      | 89,3   | 53,5   | -11,6       |
| 18.02.2026 | 0,402     | 9,83   | 9,74   | 24       | 0      | 84,5   | 49,4   | -           |
| 19.02.2026 | 0,39      | 10,17  | 10,07  | 24       | 0      | 81,3   | 48,3   | -           |
| 20.02.2026 | 0,364     | 9,2    | 9,12   | 24       | 0      | 80,8   | 46,8   | -           |
| Итого:     | 13,747    | 338,27 | 334,54 | 744      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 11,822    |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т   | dM2, т   | dTNar, ч  |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 20.01.2026 | 1017,716  | 30134,73 | 29877,55 | 166059,03 |
| 20.02.2026 | 1031,463  | 30473    | 30212,09 | 166803,02 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 15:13:29