

#208200#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/26г.-21/02/26г.

Абонент: РЖД-Медицина

Адрес: Летняя,1

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 1.80 м3/ч

M сеп.воды= т.сут Mгас= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tив= 9.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272056 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 Т3=2 КС=СКСВВЗ ПО 2.7

| Дата       | t1    | t2    | dt    | V1     | M1      | M2      | V3   | M3   | P1     | P2     | Qo      | Qr   | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|------|--------|--------|---------|------|-----|-----|----|
|            | °C    | °C    | °C    | м3     | т       | т       | м3   | т    | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | Гкал | ч   | ч   |    |
| 21.01.2026 | 85,23 | 60,38 | 24,85 | 168,28 | 162,97  | 162,97  | 0    | 0    | 1,47   | 1,23   | 4,053   | 0    | 24  | 0   |    |
| 22.01.2026 | 85,17 | 60,81 | 24,36 | 172,61 | 167,2   | 167,2   | 0    | 0    | 1,46   | 1,23   | 4,077   | 0    | 24  | 0   |    |
| 23.01.2026 | 84,79 | 60,73 | 24,06 | 174,77 | 169,32  | 169,32  | 0    | 0    | 1,46   | 1,22   | 4,078   | 0    | 24  | 0   |    |
| 24.01.2026 | 84,18 | 59,89 | 24,29 | 167,07 | 161,93  | 161,93  | 0    | 0    | 1,44   | 1,21   | 3,938   | 0    | 24  | 0   |    |
| 25.01.2026 | 83,47 | 59,29 | 24,18 | 164,07 | 159,1   | 159,1   | 0    | 0    | 1,43   | 1,2    | 3,847   | 0    | 24  | 0   |    |
| 26.01.2026 | 80,94 | 55,36 | 25,58 | 143,56 | 139,45  | 139,45  | 0    | 0    | 1,41   | 1,14   | 3,567   | 0    | 24  | 0   |    |
| 27.01.2026 | 80,45 | 54,52 | 25,93 | 137,61 | 133,72  | 133,72  | 0    | 0    | 1,42   | 1,15   | 3,467   | 0    | 24  | 0   |    |
| 28.01.2026 | 81,68 | 57,35 | 24,33 | 156,72 | 152,14  | 152,14  | 0    | 0    | 1,43   | 1,22   | 3,703   | 0    | 24  | 0   |    |
| 29.01.2026 | 84,82 | 60,57 | 24,25 | 172,72 | 167,35  | 167,35  | 0    | 0    | 1,47   | 1,27   | 4,063   | 0    | 24  | 0   |    |
| 30.01.2026 | 85,72 | 61,41 | 24,31 | 176,68 | 171,05  | 171,05  | 0    | 0    | 1,46   | 1,25   | 4,165   | 0    | 24  | 0   |    |
| 31.01.2026 | 86,2  | 61,5  | 24,7  | 173,36 | 167,8   | 167,8   | 0    | 0    | 1,46   | 1,24   | 4,149   | 0    | 24  | 0   |    |
| 01.02.2026 | 86,86 | 60,96 | 25,9  | 167,23 | 161,8   | 161,8   | 0    | 0    | 1,45   | 1,22   | 4,197   | 0    | 24  | 0   |    |
| 02.02.2026 | 88,6  | 61,72 | 26,88 | 172,06 | 166,25  | 166,25  | 0    | 0    | 1,49   | 1,24   | 4,477   | 0    | 24  | 0   |    |
| 03.02.2026 | 89,08 | 62,55 | 26,53 | 175,22 | 169,29  | 169,29  | 0    | 0    | 1,5    | 1,25   | 4,496   | 0    | 24  | 0   |    |
| 04.02.2026 | 88,82 | 62,79 | 26,03 | 163,16 | 157,67  | 157,67  | 0,01 | 0,01 | 1,5    | 1,23   | 4,111   | 0    | 22  | 2   | *  |
| 05.02.2026 | 86,91 | 59,38 | 27,53 | 151,92 | 146,98  | 146,98  | 0    | 0    | 1,46   | 1,16   | 4,053   | 0    | 24  | 0   |    |
| 06.02.2026 | 82,64 | 54,18 | 28,46 | 126,92 | 123,15  | 123,15  | 0    | 0    | 1,41   | 1,1    | 3,508   | 0    | 24  | 0   |    |
| 07.02.2026 | 81,23 | 54,09 | 27,14 | 129,78 | 126,02  | 126,02  | 0    | 0    | 1,4    | 1,13   | 3,422   | 0    | 24  | 0   |    |
| 08.02.2026 | 81,66 | 55,85 | 25,81 | 140,79 | 136,66  | 136,66  | 0    | 0    | 1,41   | 1,18   | 3,531   | 0    | 24  | 0   |    |
| 09.02.2026 | 85,19 | 59,74 | 25,45 | 162,18 | 157,08  | 157,08  | 0    | 0    | 1,48   | 1,26   | 4       | 0    | 24  | 0   |    |
| 10.02.2026 | 85,04 | 59,88 | 25,16 | 164,48 | 159,33  | 159,33  | 0    | 0    | 1,47   | 1,25   | 4,013   | 0    | 24  | 0   |    |
| 11.02.2026 | 80,91 | 54,62 | 26,29 | 134,99 | 131,09  | 131,09  | 0    | 0    | 1,41   | 1,14   | 3,449   | 0    | 24  | 0   |    |
| 12.02.2026 | 77,51 | 52,36 | 25,15 | 131,09 | 127,6   | 127,6   | 0    | 0    | 1,38   | 1,13   | 3,208   | 0    | 24  | 0   |    |
| 13.02.2026 | 77,65 | 53,63 | 24,02 | 141,02 | 137,25  | 137,25  | 0    | 0    | 1,38   | 1,18   | 3,296   | 0    | 24  | 0   |    |
| 14.02.2026 | 82,28 | 58    | 24,28 | 155,55 | 150,95  | 150,95  | 0    | 0    | 1,44   | 1,24   | 3,666   | 0    | 24  | 0   |    |
| 15.02.2026 | 86,69 | 61,35 | 25,34 | 163,95 | 158,62  | 158,62  | 0    | 0    | 1,5    | 1,28   | 4,022   | 0    | 24  | 0   |    |
| 16.02.2026 | 88,67 | 62,57 | 26,1  | 169,86 | 164,11  | 164,11  | 0    | 0    | 1,53   | 1,29   | 4,289   | 0    | 24  | 0   |    |
| 17.02.2026 | 87,78 | 61,99 | 25,79 | 169,16 | 163,57  | 163,57  | 0    | 0    | 1,49   | 1,25   | 4,225   | 0    | 24  | 0   |    |
| 18.02.2026 | 83,59 | 57,02 | 26,57 | 143,43 | 139,06  | 139,06  | 0    | 0    | 1,42   | 1,15   | 3,696   | 0    | 24  | 0   |    |
| 19.02.2026 | 80,04 | 54,11 | 25,93 | 136,06 | 132,21  | 132,21  | 0    | 0    | 1,39   | 1,12   | 3,431   | 0    | 24  | 0   |    |
| 20.02.2026 | 79,42 | 53,46 | 25,96 | 133,49 | 129,79  | 129,79  | 0    | 0    | 1,39   | 1,12   | 3,369   | 0    | 24  | 0   |    |
| 21.02.2026 | 78,66 | 52,64 | 26,02 | 126,53 | 123,06  | 123,06  | 0    | 0    | 1,4    | 1,14   | 3,203   | 0    | 24  | 0   |    |
| Итого:     |       |       |       | 4966,3 | 4813,57 | 4813,57 | 0,01 | 0,01 |        |        | 122,769 | 0    | 766 | 2   |    |
| Средние:   | 83,8  | 58,27 | 25,53 |        |         |         |      |      | 1,44   | 1,2    |         |      |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1       | M2       | V3    | M3    | Qo      | Qr    | ВНР   | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|
|               | м3       | т        | т        | м3    | т     | Гкал    | Гкал  | ч     | ч   |
| 20/01/2624:00 | 32705,13 | 31914,05 | 31914,05 | 14,41 | 14,31 | 812,406 | 0,481 | 13276 | 13  |
| 21/02/2624:00 | 37671,45 | 36727,62 | 36727,62 | 14,42 | 14,32 | 935,175 | 0,481 | 14042 | 15  |
| Итого:        | 4966,32  | 4813,57  | 4813,57  | 0,01  | 0,01  | 122,769 | 0     | 766   | 2   |

Период нормальной работы 766ч  
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 14ч 23 мин



Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

