

#132986#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/25г.-21/06/25г.

Абонент: РЖД-медицина

Адрес: Летняя,1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 9.00°C

Пределы измерений:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 1.80 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272056

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

Т3=2

КС=0x6B83

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.2025	57,83	39,44	18,39	3,93	3,88	3,88	0	0	2,64	4,23	0,067	0	24	0	*
22.05.2025	57,99	39,53	18,46	3,86	3,83	3,83	0	0	2,16	4,25	0,066	0	24	0	*
23.05.2025	58,93	39,78	19,15	4,23	4,17	4,17	0	0	1,83	4,47	0,076	0	24	0	*
24.05.2025	52,11	40,88	11,23	2,25	2,24	2,24	0	0	1,75	4,27	0,021	0	24	0	*
25.05.2025	37,98	30,96	7,02	1,08	1,08	1,08	0	0	1	3,67	0,001	0	24	0	*
26.05.2025	58,03	39,34	18,69	3,89	3,85	3,85	0	0	1,23	3,29	0,068	0	24	0	*
27.05.2025	58,14	40,11	18,03	3,73	3,68	3,68	0	0	1,36	2,2	0,063	0	24	0	*
28.05.2025	58,37	40,41	17,96	3,9	3,86	3,86	0	0	1,53	2,14	0,069	0	24	0	*
29.05.2025	58,03	40,19	17,84	4,08	4,02	4,02	0	0	1,85	2,13	0,069	0	24	0	*
30.05.2025	58,5	39,62	18,88	3,92	3,87	3,87	0	0	1,35	2,16	0,068	0	24	0	*
31.05.2025	48,16	42,74	5,42	1,94	1,93	1,93	0	0	1,22	2,56	0,008	0	24	0	*
01.06.2025	38,18	30,9	7,28	1,08	1,08	1,08	0	0	1	1,83	0,002	0	24	0	*
02.06.2025	57,54	39,76	17,78	3,83	3,79	3,79	0	0	1,24	1,6	0,062	0	24	0	*
03.06.2025	57,19	40,68	16,51	3,59	3,55	3,55	0	0	1,19	2,1	0,059	0	24	0	*
04.06.2025	54,13	39,07	15,06	1,66	1,64	1,64	0	0	2,92	2,72	0,023	0	24	0	*
05.06.2025	20,38	18,8	1,58	0	0	0	0	0	5	3	0	0	24	0	*
06.06.2025	19,32	18,8	0,52	0,12	0,12	0,12	0	0	3,5	3	0	0	24	0	*
07.06.2025	26,43	26,89	-0,46	8,38	8,38	8,38	0	0	1	1,83	0	0	24	0	*
08.06.2025	29,37	29,94	-0,57	8,62	8,62	8,62	0	0	1	1	0	0	24	0	*
09.06.2025	22,23	22,85	-0,62	7,27	7,27	7,27	0	0	1	3	0	0	24	0	*
10.06.2025	21,74	22,51	-0,77	6,47	6,47	6,47	0	0	1	2,16	0	0	24	0	*
11.06.2025	19,78	20,06	-0,28	5,5	5,5	5,5	0	0	1	2,91	0	0	24	0	*
12.06.2025	19,77	19,65	0,12	5,15	5,15	5,15	0	0	1	2,91	0	0	24	0	*
13.06.2025	19,71	19,66	0,05	4,38	4,38	4,38	0	0	1	2,41	0	0	24	0	*
14.06.2025	19,36	19,16	0,2	3,07	3,07	3,07	0	0	1	2,75	0	0	24	0	*
15.06.2025	20,47	20,51	-0,04	1,73	1,73	1,73	0	0	1	2,33	0	0	24	0	*
16.06.2025	17,39	17,95	-0,56	0,03	0,03	0,03	0	0	1	2	0	0	24	0	*
17.06.2025	26,45	25,6	0,85	25,44	25,34	25,34	0	0	1,12	1,25	0,019	0	24	0	*
18.06.2025	55,18	42,67	12,51	3,8	3,77	3,77	0	0	1,41	1,61	0,045	0	24	0	*
19.06.2025	56,38	42,4	13,98	3,69	3,65	3,65	0	0	1,29	1,46	0,048	0	24	0	*
20.06.2025	56,37	42,25	14,12	3,61	3,57	3,57	0	0	1,23	1,62	0,048	0	24	0	*
21.06.2025	47,49	41,99	5,5	1,96	1,95	1,95	0	0	1,08	1,97	0,009	0	24	0	*
Итого:				136,19	135,47	135,47	0	0			0,891	0	768	0	
Средние:	40,9	32,34	8,55						1,52	2,52					

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/05/2524:00	20132,63	19647,13	19647,13	6,89	6,84	520,34	0,188	7398	11
21/06/2524:00	20268,82	19782,6	19782,6	6,89	6,84	521,231	0,188	8166	11
Итого:	136,19	135,47	135,47	0	0	0,891	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч390311316240

Время работы прибора после сброса 8265ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

