

#148555#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Больница «РЖД-Медицина» города Калининград, ЧУЗ

Летняя 1, Калининград (Поликлиника РЖД)

2118

7419

ВКТ-7

00272056

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,036	0,057	3,06	1,42	3,05	3,05	1,4	24	0	1	55,6	42,7	12,93	0,12	0,2	-
22.08.2025	0,038	0	3	0	2,99	2,99	0	24	0	1	55,2	42,3	12,88	0,11	0,2	-
23.08.2025	0,023	0	2,3	0	2,29	2,29	0	24	0	1	50,3	41,4	8,86	0,1	0,1	-
24.08.2025	0,021	0	1,32	0	1,32	1,32	0	24	0	0	40,7	30,2	10,52	0,11	0,14	-
25.08.2025	0,016	0	4,37	0	4,35	4,35	0	24	0	1	41,8	38,1	3,73	0,1	0,1	-
26.08.2025	0,013	0	6,1	0	6,1	6,1	0	24	0	0	34,6	31,8	2,86	0,1	0,1	-
27.08.2025	0,01	0	5,83	0	5,83	5,83	0	24	0	0	34	31,3	2,69	0,1	0,1	-
28.08.2025	0,007	0	6,04	0	6,04	6,04	0	24	0	0	31,6	29,6	1,97	0,1	0,1	-
29.08.2025	0,009	0	5,01	0	5,01	5,01	0	24	0	0	29,6	27,6	2,07	0,1	0,1	-
30.08.2025	0,007	0	10,36	0	10,34	10,34	0	24	0	0	29,3	28,1	1,18	0,12	0,1	-
31.08.2025	0,014	0	1,29	0	1,29	1,29	0	24	0	0	39,8	30,4	9,46	0,13	0,11	-
01.09.2025	0,03	0	2,66	0	2,65	2,65	0	24	0	0	54,3	43,1	11,17	0,12	0,11	-
02.09.2025	0,03	0,009	2,35	0,22	2,34	2,34	0,22	24	0	0	55,5	42,7	12,81	0,12	0,12	-
03.09.2025	0,027	0	2,33	0	2,32	2,32	0	24	0	1	54,6	42,9	11,74	0,12	0,16	-
04.09.2025	0,024	0	2,28	0	2,27	2,27	0	24	0	1	54,6	43,2	11,36	0,12	0,15	-
05.09.2025	0,023	0	2,24	0	2,23	2,23	0	24	0	1	55,4	44,2	11,27	10,2	10	-
06.09.2025	1	0	6	0	6	6	0	1	0	0	0	0	0	0,1	0,1	-
07.09.2025	0,009	0	0,97	0	0,97	0,97	0	24	0	0	41,4	30,2	11,17	0,12	0,15	-
08.09.2025	0,02	0	2,19	0	2,18	2,18	0	24	0	1	54	43,7	10,27	0,12	0,17	-
09.09.2025	0,025	0	2,21	0	2,21	2,21	0	24	0	1	54,4	42,9	11,53	0,12	0,14	-
10.09.2025	0,029	0	2,37	0	2,36	2,36	0	24	0	1	53,9	42	11,93	0,12	0,11	-
11.09.2025	0,033	0	2,69	0	2,68	2,68	0	24	0	1	54,2	42,2	11,94	0,12	0,16	-
12.09.2025	0,03	0	2,43	0	2,42	2,42	0	24	0	1	53,5	41,8	11,76	0,11	0,1	-
13.09.2025	0,024	0	2,22	0	2,21	2,21	0	24	0	0	53	42,4	10,62	0,11	0,1	-
14.09.2025	0,008	0	0,62	0	0,62	0,62	0	24	0	0	41	30,1	10,88	0,12	0,11	-
15.09.2025	0,034	0	2,81	0	2,79	2,79	0	24	0	0	55,2	43,1	12,11	0,12	0,11	-
16.09.2025	0,024	0	2,17	0	2,16	2,16	0	24	0	0	55,1	42,8	12,24	0,12	0,13	-
17.09.2025	0,028	0	2,35	0	2,34	2,34	0	24	0	1	54,6	42,5	12,1	0,12	0,17	-
18.09.2025	0,029	0	2,38	0	2,37	2,37	0	24	0	1	55	42,7	12,27	0,12	0,14	-
19.09.2025	0,034	0	2,45	0	2,44	2,44	0	24	0	1	55	41,5	13,51	0,11	0,11	-
20.09.2025	0,023	0	2,1	0	2,09	2,09	0	24	0	0	53,7	43,1	10,64	0,11	0,1	-
Итого:	1,678	0	96,5	1,64	96,26	96,26	1,62	721	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,678															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

721

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2025	522,001	20425	7,96	19937,8	19937,8	7,9
20.09.2025	523,679	20521,5	9,6	20034,06	20034,06	9,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 15:03:26