

#150745#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/09/25г.-21/10/25г.

Абонент: РЖД-Медицина

Адрес: Летняя,1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 1.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 9.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272056

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

Т3=2

КС=0х6В83

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.2025	42,14	29,9	12,24	0,85	0,85	0,85	0	0	1,07	1	0,013	0	24	0	
22.09.2025	54,83	42,35	12,48	2,73	2,72	2,72	0	0	1,2	1,31	0,037	0	24	0	*
23.09.2025	57,24	46,01	11,23	2,78	2,76	2,76	0,01	0,01	1,18	1,68	0,03	0	24	0	*
24.09.2025	55,63	42,44	13,19	2,35	2,34	2,34	0	0	1,16	1,87	0,031	0	24	0	*
25.09.2025	53,84	41,51	12,33	2,69	2,68	2,68	0	0	1,15	1,29	0,032	0	24	0	*
26.09.2025	53,37	42,35	11,02	2,77	2,75	2,75	0	0	1,13	1,46	0,028	0	24	0	*
27.09.2025	51,02	42,16	8,86	2,64	2,63	2,63	0	0	1,11	1,2	0,024	0	24	0	*
28.09.2025	41,98	29,63	12,35	1,55	1,55	1,55	0	0	1,06	1	0,019	0	24	0	
29.09.2025	70,45	69,64	0,81	80,57	78,78	78,78	2,5	2,48	1,38	3,17	0,057	0,101	24	0	*
30.09.2025	70,86	61,56	9,3	153,98	150,45	150,45	0,3	0,3	1,5	4,37	1,385	0,011	24	0	*
01.10.2025	69,65	42,93	26,72	80,19	78,42	78,42	0,01	0,01	1,4	1	2,093	0	24	0	
02.10.2025	69,75	43,88	25,87	83,52	81,7	81,7	0,01	0,01	1,34	1	2,113	0	24	0	
03.10.2025	69,97	45,15	24,82	88,92	86,91	86,91	0,01	0,01	1,33	1,01	2,156	0	24	0	
04.10.2025	69,58	44,19	25,39	82,65	80,83	80,83	0	0	1,31	1,01	2,05	0	24	0	
05.10.2025	68,92	42,84	26,08	71,84	70,23	70,23	0	0	1,3	1,01	1,829	0	23	1	*
06.10.2025	69,59	42,75	26,84	72,91	71,31	71,31	0	0	1,31	1,01	1,911	0	24	0	
07.10.2025	69,64	42,83	26,81	72,27	70,66	70,66	0,01	0,01	1,29	1,01	1,891	0	24	0	
08.10.2025	69,23	42,92	26,31	73,87	72,23	72,23	0	0	1,28	1,03	1,896	0	24	0	
09.10.2025	69,22	42,91	26,31	72,73	71,12	71,12	0	0	1,29	1,04	1,87	0	24	0	
10.10.2025	69,14	42,8	26,34	71,64	70,09	70,09	0	0	1,29	1,04	1,844	0	24	0	
11.10.2025	69,18	42,85	26,33	70,48	69	69	0	0	1,29	1,04	1,815	0	24	0	
12.10.2025	69,14	42,89	26,25	70,65	69,15	69,15	0,01	0,01	1,29	1,05	1,814	0	24	0	
13.10.2025	69,49	42,75	26,74	71,22	69,66	69,66	0	0	1,29	1,04	1,861	0	24	0	
14.10.2025	69,52	43,11	26,41	74,81	73,14	73,14	0	0	1,29	1,06	1,93	0	24	0	
15.10.2025	69,15	42,91	26,24	74,06	72,44	72,44	0	0	1,29	1,06	1,896	0	24	0	
16.10.2025	69,07	42,74	26,33	62,98	61,61	61,61	0,04	0,04	1,26	1,05	1,621	0,002	24	0	
17.10.2025	68,87	42,74	26,13	75,52	73,87	73,87	0	0	1,31	1,05	1,93	0	24	0	
18.10.2025	69,54	43,39	26,15	75,55	73,91	73,91	0,01	0,01	1,31	1,05	1,93	0	23	1	*
19.10.2025	69,81	43,34	26,47	77,82	76,09	76,09	0	0	1,3	1,06	2,013	0	24	0	
20.10.2025	70,6	46,92	23,68	100,5	98,24	98,24	0	0	1,32	1,12	2,323	0	24	0	
21.10.2025	70,66	47,28	23,38	99,16	96,91	96,91	0,01	0,01	1,32	1,1	2,265	0	24	0	
Итого:				1876,2	1835,03	1835,03	2,92	2,9			42,707	0,114	742	2	
Средние:	64,87	43,92	20,94						1,26	1,29					

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/09/2524:00	20521,5	20034,06	20034,06	9,6	9,52	523,679	0,297	10350	11
21/10/2524:00	22397,7	21869,09	21869,09	12,52	12,42	566,386	0,411	11092	13
Итого:	1876,2	1835,03	1835,03	2,92	2,9	42,707	0,114	742	2

Период нормальной работы 742ч

Период отсутств. учета энергии 2ч

Время работы прибора 1125ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

