

#165532#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/25г.-21/11/25г.

Абонент: РЖД-Медицина

Адрес: Летняя,1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 1.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 9.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272056

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0х6В83

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.10.2025	70,66	47,28	23,38	99,16	96,91	96,91	0,01	0,01	1,32	1,1	2,265	0	24	0	
22.10.2025	69,67	43,29	26,38	77,87	76,15	76,15	0	0	1,31	1,05	2,01	0	24	0	
23.10.2025	69,04	42,71	26,33	75,23	73,58	73,58	0	0	1,3	1,05	1,937	0	24	0	
24.10.2025	68,56	42,74	25,82	75,95	74,3	74,3	0	0	1,3	1,06	1,913	0	24	0	
25.10.2025	69,03	42,81	26,22	74,6	72,95	72,95	0	0	1,31	1,06	1,911	0	24	0	
26.10.2025	69,54	43	26,54	74,63	72,98	72,98	0,01	0,01	1,31	1,07	1,936	0	24	0	
27.10.2025	69,65	42,91	26,74	75,73	74,05	74,05	0	0	1,31	1,08	1,979	0	24	0	
28.10.2025	69,44	42,88	26,56	76,57	74,86	74,86	0	0	1,3	1,07	1,988	0	24	0	
29.10.2025	69,86	42,81	27,05	75,56	73,88	73,88	0	0	1,31	1,0					