

#282935#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Калининградсвет, ООО
Адрес потребителя Московский пр-т 186а, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8862
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18063986
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	5,938	0,063	41,19	0	0,405	40,055	0	0,402	24	1464	0	0	79,4	44,5	0,63	0,4	-
22.02.2026	5,359	0,063	37,877	0	0,416	36,9	0	0,413	24	1464	0	0	76,7	42,5	0,65	0,4	-
23.02.2026	5,143	0,062	38,217	0	0,42	37,276	0	0,417	24	1464	0	0	74,7	42,2	0,64	0,4	-
24.02.2026	5,32	0,061	49,254	0	0,513	48,144	0	0,509	24	1464	0	0	70,8	44,8	0,58	0,37	-
25.02.2026	5,789	0,077	43,924	0	0,653	42,806	0	0,648	24	1464	0	0	76,1	44,5	0,61	0,39	-
26.02.2026	5,339	0,1	44,529	0	0,622	43,411	0	0,617	24	1464	0	0	75,5	46,8	0,62	0,4	-
27.02.2026	5,006	0,097	41,303	0	0,546	40,347	0	0,542	24	1464	0	0	72,2	43,1	0,64	0,4	-
28.02.2026	4,379	0,078	34,173	0	0,525	33,389	0	0,521	24	1464	0	0	71,7	41	0,64	0,4	-
01.03.2026	4,443	0,073	35,493	0	0,535	34,69	0	0,531	24	1465	0	0	71,2	41,2	0,64	0,4	-
02.03.2026	4,731	0,075	39,296	0	0,543	38,387	0	0,539	24	1465	0	0	72,1	43,2	0,64	0,4	-
03.03.2026	4,557	0,078	36,075	0	0,545	35,249	0	0,541	24	1465	0	0	71,6	41,4	0,64	0,4	-
04.03.2026	5,054	0,076	46,092	0	0,543	45,03	0	0,539	24	1465	0	0	72	45,7	0,63	0,4	-
05.03.2026	4,689	0,081	44,952	0	0,583	43,924	0	0,578	24	1465	0	0	71,7	46,8	0,63	0,4	-
06.03.2026	4,799	0,088	40,943	0	0,59	39,984	0	0,586	24	1465	0	0	72,5	44,5	0,63	0,4	-
07.03.2026	4,329	0,085	34,286	0	0,601	33,505	0	0,597	24	1466	0	0	71,5	41,4	0,64	0,4	-
08.03.2026	3,987	0,084	30,356	0	0,579	29,666	0	0,575	24	1467	0	0	71,4	40	0,63	0,39	-
09.03.2026	3,842	0,078	29,526	0	0,571	28,856	0	0,567	24	1468	0	0	71,4	40,3	0,63	0,38	-
10.03.2026	3,731	0,077	27,6	0	0,57	26,976	0	0,567	24	1469	0	0	71,2	39	0,63	0,38	-
11.03.2026	3,844	0,075	28,204	0	0,566	27,562	0	0,563	24	1470	0	0	71,4	38,8	0,64	0,38	-
12.03.2026	3,469	0,075	32,066	0	0,578	31,333	0	0,574	24	1471	0	0	71,6	45,9	0,64	0,38	-
13.03.2026	3,69	0,083	26,847	0	0,579	26,241	0	0,576	24	1472	0	0	71,1	38,3	0,64	0,38	-
14.03.2026	2,881	0,074	22,384	0	0,586	21,907	0	0,583	24	1473	0	0	68,8	38,3	0,63	0,38	-
15.03.2026	3,159	0,075	22,83	0	0,595	22,315	0	0,592	24	1475	0	0	71,1	38,2	0,63	0,38	-
16.03.2026	3,853	0,076	34,071	0	0,663	33,295	0	0,659	24	1476	0	0	71,5	44,7	0,63	0,38	-
17.03.2026	4,029	0,089	29,296	0	1,152	28,629	0	1,145	24	1477	0	0	71,4	39,2	0,63	0,38	-
18.03.2026	4,606	0,155	34,693	0	1,145	33,901	0	1,137	24	1478	0	0	71,6	40,4	0,62	0,38	-
19.03.2026	4,156	0,159	37,399	0	1,194	36,569	0	1,185	24	1479	0	0	70,5	44,6	0,62	0,38	-
20.03.2026	4,179	0,174	33,931	0	1,258	33,157	0	1,25	24	1480	0	0	71,5	42,8	0,62	0,39	-
Итого:	124,301	0	996,807	0	18,076	973,504	0	17,953	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,689																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	1827,095	15066,187	0	114,197	14713,717	0	113,371	18199	26
20.03.2026	1951,396	16062,995	0	132,273	15687,22	0	131,321	18871	26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:34:41