

#134956#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/25г.-20/07/25г.

Абонент:Московский пр-т 186а, Калининград

Адрес: Калининградсвет

Договор N:000000000

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 18063986, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х64FC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	КС
21.06.25 23	61,7	42,13	19,57	0,52	0,37	0,6	4,65	0	0	4,569	0	0	0	5	0,2	0,375	0	24	0	
22.06.25 23	61,83	43,33	18,5	0,52	0,36	0,6	4,631	0	0	4,55	0	0	0	5	0,2	0,353	0	24	0	
23.06.25 23	62,63	41,51	21,13	0,52	0,37	0,6	4,859	0	0	4,772	0	0	0	5	0,2	0,423	0	24	0	
24.06.25 23	62,33	41,19	21,14	0,52	0,37	0,6	5,104	0	0	5,013	0	0	0	5	0,2	0,444	0	24	0	
25.06.25 23	52,63	50,32	2,32	0,24	0,19	0,6	14,208	< 0	0	14,025	< 0	0	0	5	0,2	0,146	< 0	24	0	*
26.06.25 23	21,17	25,02	-3,85	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	5	0,2	0	0	24	0	
27.06.25 23	20,09	20,61	-0,52	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	5	0,2	0	0	24	0	
28.06.25 23	19,24	19,06	0,18	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	5	0,2	0	0	24	0	
29.06.25 23	19,2	18,7	0,5	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	5	0,2	0	0	24	0	
30.06.25 23	19,04	18,5	0,54	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	5	0,2	0	0	24	0	
01.07.25 23	18,65	18,09	0,55	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	5	0,2	0	0	24	0	
02.07.25 23	19,75	18,7	1,05	< 0,17	0,16	0,6	0,119	< 0	0	0,119	< 0	0	0	5	0,2	0,001	< 0	24	0	*
03.07.25 23	42,26	35,02	7,24	< 0,44	0,37	0,6	9,496	< 0	0	9,412	< 0	0	0	5	0,2	0,286	< 0	24	0	*
04.07.25 23	61,93	37,44	24,49	0,52	0,36	0,6	5,155	0	0	5,064	0	0	0	5	0,2	0,52	0	24	0	
05.07.25 23	60,12	40,24	19,88	0,53	0,36	0,6	4,557	0	0	4,482	0	0	0	5	0,2	0,374	0	24	0	
06.07.25 23	60,44	41,25	19,19	0,52	0,36	0,6	4,602	0	0	4,525	0	0	0	5	0,2	0,364	0	24	0	
07.07.25 23	61,84	39,37	22,47	0,52	0,36	0,6	4,802	0	0	4,719	0	0	0	5	0,2	0,444	0	24	0	
08.07.25 23	61,65	38,97	22,68	0,52	0,36	0,6	4,635	0	0	4,554	0	0	0	5	0,2	0,433	0	24	0	
09.07.25 23	62,11	39,28	22,83	0,51	0,36	0,6	4,765	0	0	4,681	0	0	0	5	0,2	0,448	0	24	0	
10.07.25 23	61,77	38,95	22,82	0,52	0,36	0,6	4,614	< 0	0	4,533	< 0	0	0	5	0,2	0,433	0	24	0	*
11.07.25 23	67,15	33,7	33,46	0,52	0,36	0,6	8,267	< 0	0	8,098	< 0	0	0	5	0,2	1,135	0	24	0	*
12.07.25 23	60,4	40,27	20,13	0,51	0,36	0,6	4,124	0	0	4,055	0	0	0	5	0,2	0,342	0	24	0	
13.07.25 23	60,09	40,62	19,47	0,52	0,36	0,6	3,973	0	0	3,907	0	0	0	5	0,2	0,319	0	24	0	
14.07.25 23	61,57	39,07	22,5	0,52	0,36	0,6	4,276	0	0	4,202	0	0	0	5	0,2	0,396	0	24	0	
15.07.25 23	61,64	38,81	22,83	0,52	0,36	0,6	4,285	0	0	4,21	0	0	0	5	0,2	0,403	0	24	0	
16.07.25 23	62,23	39,2	23,03	0,52	0,36	0,6	4,521	< 0	0	4,441	< 0	0	0	5	0,2	0,429	0	24	0	*
17.07.25 23	61,61	39,21	22,4	0,51	0,36	0,6	4,412	< 0	0	4,336	< 0	0	0	5	0,2	0,407	0	24	0	*
18.07.25 23	61,52	38,41	23,12	0,51	0,36	0,6	4,544	0	0	4,465	0	0	0	5	0,2	0,433	0	24	0	
19.07.25 23	60,02	40,99	19,03	0,51	0,36	0,6	4,139	0	0	4,07	0	0	0	5	0,2	0,325	0	24	0	
20.07.25 23	60,16	41,28	18,88	0,51	0,36	0,6	3,85	0	0	3,786	0	0	0	5	0,2	0,3	0	24	0	
Итого/Средн	59,25	40,41	18,84	0,39	0,28	0,6	122,589	0	0	120,588	0	0	0	5	0,2	9,531	0	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГДж	ГДж	ч	ч
20.06.25 23	9542,729	0	97,195	9235,908	0	97,195	1101,853	13,728	12319	26	
20.07.25 23	9665,318	0	97,195	9454,496	0	97,195	1111,385	13,728	13039	26	
Итого	122,589	0	0	120,588	0	0	9,531	0	720	0	

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____



Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неисправ.

