

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/07/25г.-21/08/25г.

Абонент:Московский пр-т 186а,
Адрес: ООО Калининградсвет
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Договор N:000000000
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч
G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 18063986, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х64FC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.07.25 23	61.05	40.06	20.98	0.52	0.36	0.60	4.111	0.000	0.000	4.041	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.355	0.000	24	0	
22.07.25 23	61.00	39.93	21.06	0.52	0.36	0.60	4.189	0.000	0.000	4.117	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.363	0.000	24	0	
23.07.25 23	61.47	40.14	21.34	0.51	0.36	0.60	4.504	<0.000	0.000	4.426	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.396	0.000	24	0	*
24.07.25 23	61.14	39.87	21.27	0.51	0.36	0.60	4.236	0.000	0.000	4.163	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.371	0.000	24	0	
25.07.25 23	61.78	38.05	23.73	0.52	0.37	0.60	4.419	0.000	0.000	4.341	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.432	0.000	24	0	
26.07.25 23	60.02	41.01	19.01	0.53	0.37	0.60	3.789	0.000	0.000	3.726	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.297	0.000	24	0	
27.07.25 23	59.91	41.12	18.79	0.53	0.37	0.60	3.776	0.000	0.000	3.714	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.293	0.000	24	0	
28.07.25 23	61.25	39.45	21.79	0.52	0.37	0.60	4.193	<0.000	0.000	4.120	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.376	0.000	24	0	*
29.07.25 23	61.11	39.39	21.72	0.52	0.36	0.60	4.181	0.000	0.000	4.110	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.374	0.000	24	0	
30.07.25 23	61.39	39.45	21.94	0.51	0.36	0.60	4.511	<0.000	0.000	4.433	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.408	0.000	24	0	*
31.07.25 23	61.32	39.33	21.99	0.51	0.36	0.60	4.295	0.000	0.000	4.221	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.389	0.000	24	0	
01.08.25 23	61.54	38.48	23.05	0.52	0.36	0.60	4.151	<0.000	0.000	4.079	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.394	0.000	24	0	*
02.08.25 23	57.60	41.23	16.37	0.52	0.36	0.60	3.206	0.000	0.000	3.157	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.217	0.000	24	0	
03.08.25 23	57.22	42.29	14.93	0.52	0.36	0.60	3.213	0.000	0.000	3.164	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.198	0.000	24	0	
04.08.25 23	58.89	39.78	19.11	0.52	0.36	0.60	3.283	<0.000	0.000	3.230	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.259	0.000	24	0	*
05.08.25 23	58.90	39.70	19.20	0.52	0.37	0.60	3.517	<0.000	0.000	3.461	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.279	0.000	24	0	*
06.08.25 23	59.35	39.99	19.35	0.52	0.37	0.60	3.707	<0.000	0.000	3.648	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.296	0.000	24	0	*
07.08.25 23	59.07	40.30	18.77	0.52	0.37	0.60	3.535	<0.000	0.000	3.478	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.274	0.000	24	0	*
08.08.25 23	59.40	38.82	20.58	0.52	0.37	0.60	3.668	<0.000	0.000	3.608	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.311	0.000	24	0	*
09.08.25 23	57.08	41.67	15.42	0.52	0.37	0.60	3.213	0.000	0.000	3.164	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.205	0.000	24	0	
10.08.25 23	57.07	42.61	14.46	0.52	0.37	0.60	3.142	0.000	0.000	3.095	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.188	0.000	24	0	
11.08.25 23	58.83	40.69	18.14	0.52	0.38	0.60	3.558	<0.000	0.000	3.501	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.266	0.000	24	0	*
12.08.25 23	58.67	40.65	18.02	0.52	0.37	0.60	3.612	<0.000	0.000	3.555	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.268	0.000	24	0	*
13.08.25 23	59.59	40.47	19.12	0.52	0.38	0.60	3.566	<0.000	0.000	3.508	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.281	0.000	24	0	*
14.08.25 23	58.82	41.22	17.60	0.52	0.38	0.60	3.395	<0.000	0.000	3.341	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.246	0.000	24	0	*

15.08.25 23	59.22	40.32	18.90	0.52	0.38	0.60	3.436 <	0.000	0.000	3.381 <	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.268	0.000	24	0	*
16.08.25 23	57.26	42.42	14.84	0.52	0.38	0.60	3.023 <	0.000	0.000	2.977 <	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.185	0.000	24	0	*
17.08.25 23	56.95	42.87	14.08	0.52	0.38	0.60	3.130	0.000	0.000	3.083	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.182	0.000	24	0	
18.08.25 23	58.75	41.12	17.64	0.53	0.37	0.60	3.481 <	0.000	0.000	3.426 <	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.253	0.000	24	0	*
19.08.25 23	58.67	39.94	18.72	0.51	0.37	0.60	3.579 <	0.000	0.000	3.522 <	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.276	0.000	24	0	*
20.08.25 23	59.62	40.33	19.29	0.50	0.37	0.60	3.830 <	0.000	0.000	3.767 <	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.305	0.000	24	0	*
21.08.25 23	58.85	40.30	18.55	0.52	0.37	0.60	3.626 <	0.000	0.000	3.569 <	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.277	0.000	24	0	*
Итого/Средн	59.62	40.31	19.31	0.52	0.37	0.60	119.075	0.000	0.000	117.127	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	9.482	0.000	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.07.25 23	9665.318	0.000	97.865	9454.496	0.000	97.195	97.195	1111.385	13.728	13039	26
21.08.25 23	9784.393	0.000	97.865	9571.623	0.000	97.195	97.195	1120.867	13.728	13807	26
Итого	119.075	0.000	0.000	117.127	0.000	0.000	0.000	9.482	0.000	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

