

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/08/25г.-21/09/25г.

Абонент:Московский пр-т 186а,
Адрес: 000 Калининградсвет

Договор N:000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 18063986, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х64FC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.25 23	58.85	40.30	18.55	0.52	0.37	0.60	3.626	0.000	0.000	3.569	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.277	0.000	24	0	*
22.08.25 23	60.19	37.87	22.31	0.52	0.37	0.60	3.961	0.000	0.000	3.895	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.364	0.000	24	0	*
23.08.25 23	56.83	41.70	15.13	0.52	0.37	0.60	3.381	0.000	0.000	3.331	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.211	0.000	24	0	
24.08.25 23	56.87	41.68	15.19	0.52	0.37	0.60	3.449	0.000	0.000	3.397	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.216	0.000	24	0	
25.08.25 23	59.20	38.00	21.20	0.51	0.37	0.60	4.037	0.000	0.000	3.972	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.353	0.000	24	0	*
26.08.25 23	58.76	38.86	19.90	0.52	0.37	0.60	3.744	0.000	0.000	3.684	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.307	0.000	24	0	*
27.08.25 23	64.55	49.57	14.99	0.51	0.37	0.60	6.850	0.000	0.000	6.720	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.422	0.000	24	0	
28.08.25 23	65.17	47.90	17.27	0.51	0.37	0.60	6.359	0.000	0.000	6.236	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.452	0.000	24	0	*
29.08.25 23	63.38	44.38	19.00	0.52	0.37	0.60	4.855	0.000	0.000	4.766	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.380	0.000	24	0	*
30.08.25 23	60.67	42.74	17.94	0.52	0.37	0.60	4.120	0.000	0.000	4.050	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.305	0.000	24	0	*
31.08.25 23	62.03	46.15	15.88	0.52	0.37	0.60	4.550	0.000	0.000	4.470	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.298	0.000	24	0	*
01.09.25 23	61.38	42.29	19.09	0.52	0.37	0.60	3.760	0.000	0.000	3.695	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.296	0.000	24	0	*
02.09.25 23	60.47	43.08	17.39	0.51	0.37	0.60	4.926	0.000	0.000	4.843	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.353	0.000	24	0	*
03.09.25 23	61.27	41.88	19.39	0.52	0.37	0.60	4.259	0.000	0.000	4.185	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.340	0.000	24	0	*
04.09.25 23	59.64	38.74	20.90	0.53	0.37	0.60	3.409	0.000	0.000	3.353	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.294	0.000	24	0	*
05.09.25 23	62.25	41.45	20.80	0.53	0.37	0.60	4.446	0.000	0.000	4.367	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.381	0.000	24	0	*
06.09.25 23	56.88	38.48	18.40	0.53	0.37	0.60	3.175	0.000	0.000	3.128	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.241	0.000	24	0	*
07.09.25 23	56.18	38.79	17.40	0.52	0.37	0.60	3.034	0.000	0.000	2.990	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.218	0.000	24	0	*
08.09.25 23	61.11	41.37	19.75	0.53	0.37	0.60	4.000	0.000	0.000	3.932	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.325	0.000	24	0	*
09.09.25 23	61.50	42.90	18.60	0.52	0.37	0.60	4.278	0.000	0.000	4.203	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.328	0.000	24	0	*
10.09.25 23	61.27	42.93	18.34	0.52	0.37	0.60	4.521	0.000	0.000	4.443	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.342	0.000	24	0	*
11.09.25 23	62.39	44.58	17.80	0.52	0.36	0.60	4.631	0.000	0.000	4.549	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.340	0.000	24	0	*
12.09.25 23	61.91	41.93	19.98	0.52	0.37	0.60	4.274	0.000	0.000	4.199	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.352	0.000	24	0	*
13.09.25 23	59.89	42.06	17.83	0.52	0.37	0.60	3.855	0.000	0.000	3.791	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.283	0.000	24	0	*
14.09.25 23	62.05	47.22	14.84	0.52	0.36	0.60	4.981	0.000	0.000	4.893	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.305	0.000	24	0	

15.09.25 23	63.36	46.36	17.00	0.53	0.37	0.60	4.961<	0.000	0.000	4.870<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.347	0.000	24	0	*
16.09.25 23	61.84	43.32	18.52	0.53	0.37	0.60	4.576<	0.000	0.000	4.496<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.349	0.000	24	0	*
17.09.25 23	59.47	38.06	21.41	0.53	0.37	0.60	3.979<	0.000	0.000	3.914<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.351	0.000	24	0	*
18.09.25 23	60.36	40.26	20.10	0.53	0.37	0.60	4.159<	0.000	0.000	4.089<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.345	0.000	24	0	*
19.09.25 23	60.80	37.87	22.93	0.53	0.37	0.60	4.100<	0.000	0.000	4.030<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.387	0.000	24	0	*
20.09.25 23	58.29	37.95	20.34	0.53	0.37	0.60	3.430<	0.000	0.000	3.376<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.288	0.000	24	0	*
21.09.25 23	60.49	43.69	16.81	0.53	0.37	0.60	3.884<	0.000	0.000	3.818<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.269	0.000	24	0	*
Итого/Средн	60.95	42.48	18.47	0.52	0.37	0.60	135.570	0.000	0.000	133.257	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	10.319	0.000	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.08.25 23	9780.766	0.000	97.865	9568.055	0.000	97.195	97.195	1120.589	13.728	13783	26
21.09.25 23	9916.336	0.000	97.865	9701.311	0.000	97.195	97.195	1130.908	13.728	14551	26
Итого	135.570	0.000	0.000	133.257	0.000	0.000	0.000	10.319	0.000	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

