

#161167#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/25г.-21/10/25г.

Абонент:Московский пр-т 186а,

Договор N:000000000

Адрес: ООО Калининградсвет

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 18063986, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х64FC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.25 23	60.49	43.69	16.81	0.53	0.37	0.60	3.884	<0.000	0.000	3.818	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.269	0.000	24	0	*
22.09.25 23	60.82	42.13	18.69	0.53	0.37	0.60	4.266	<0.000	0.000	4.194	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.329	0.000	24	0	*
23.09.25 23	67.51	57.00	10.51	0.52	0.37	0.60	8.686	0.000	0.000	8.507	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.375	0.000	24	0	
24.09.25 23	70.89	66.17	4.72	<0.52	0.36	0.60	22.085	<0.000	0.000	21.589	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.430	0.000	24	0	*
25.09.25 23	70.73	65.93	4.79	<0.52	0.36	0.60	22.001	0.000	0.000	21.509	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.435	0.000	24	0	*
26.09.25 23	70.44	65.38	5.06	<0.52	0.36	0.60	22.646	0.000	0.000	22.143	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.472	0.000	24	0	*
27.09.25 23	71.04	66.71	4.33	<0.52	0.36	0.60	21.740	<0.000	0.000	21.249	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.388	<0.000	24	0	*
28.09.25 23	70.77	67.38	3.40	<0.52	0.36	0.60	25.190	<0.000	0.000	24.625	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.354	<0.000	24	0	*
29.09.25 23	68.56	60.89	7.67	0.52	0.37	0.60	11.541	<0.000	0.276	11.296	<0.000	0.270	0.270	5.00	0.20	0.427	0.073	24	0	*
30.09.25 23	58.88	37.30	21.59	0.52	0.37	0.60	4.391	0.000	0.000	4.321	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.391	0.000	24	0	
01.10.25 23	59.61	37.77	21.84	0.53	0.37	0.60	4.530	0.000	0.000	4.456	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.408	0.000	24	0	
02.10.25 23	59.58	36.67	22.91	0.58	0.38	0.60	4.521	0.000	0.000	4.447	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.427	0.000	24	0	
03.10.25 23	60.08	37.06	23.02	0.59	0.38	0.60	4.686	<0.000	0.000	4.609	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.445	0.000	24	0	*
04.10.25 23	58.59	38.58	20.02	0.60	0.39	0.60	4.241	0.000	0.000	4.174	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.350	0.000	24	0	
05.10.25 23	58.12	39.09	19.02	0.61	0.39	0.60	4.049	0.000	0.000	3.986	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.318	0.000	24	0	
06.10.25 23	59.80	37.69	22.11	0.61	0.39	0.60	4.296	<0.000	0.000	4.226	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.392	0.000	24	0	*
07.10.25 23	59.98	37.33	22.65	0.61	0.39	0.60	4.419	0.000	0.000	4.346	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.413	0.000	24	0	
08.10.25 23	60.00	38.22	21.79	0.61	0.39	0.60	4.551	<0.000	0.000	4.476	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.409	0.000	24	0	*
09.10.25 23	60.02	37.14	22.88	0.62	0.39	0.60	4.291	<0.000	0.000	4.221	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.405	0.000	24	0	*
10.10.25 23	60.40	36.34	24.06	0.62	0.39	0.60	4.501	<0.000	0.000	4.426	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.447	0.000	24	0	*
11.10.25 23	58.69	38.36	20.33	0.62	0.38	0.60	3.913	0.000	0.000	3.851	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.328	0.000	24	0	
12.10.25 23	57.80	38.79	19.01	0.62	0.39	0.60	3.779	0.000	0.000	3.721	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.297	0.000	24	0	
13.10.25 23	67.40	38.00	29.41	0.61	0.39	0.60	10.146	0.000	0.060	9.938	0.000	0.059	0.059	5.00	0.20	1.233	0.010	24	0	
14.10.25 23	69.29	37.92	31.37	0.61	0.39	0.60	14.080	0.000	0.000	13.776	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.811	0.000	24	0	
15.10.25 23	69.24	37.68	31.57	0.61	0.39	0.60	13.814	<0.000	0.000	13.517	<0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.789	0.000	24	0	*

16.10.25 23	68.67	37.03	31.64	0.61	0.39	0.60	11.751 <	0.000	0.000	11.503 <	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.526	0.000	24	0	*
17.10.25 23	68.90	35.73	33.17	0.61	0.39	0.60	12.135	0.000	0.000	11.876	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.651	0.000	24	0	
18.10.25 23	69.29	38.77	30.52	0.60	0.39	0.60	13.599	0.000	0.000	13.306	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.702	0.000	24	0	
19.10.25 23	65.85	45.45	20.40 <	0.59	0.38	0.60	21.036	0.000	0.000	20.622	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.765	0.000	24	0	*
20.10.25 23	71.01	47.80	23.21	0.60	0.39	0.60	30.899	0.000	0.320	30.202	0.000	0.317	0.317	5.00	0.20	2.997	0.054	24	0	
21.10.25 23	71.40	39.89	31.50	0.61	0.39	0.60	30.424	0.000	0.000	29.733	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.927	0.000	24	0	
Итого/Средн	67.96	49.65	18.32	0.58	0.38	0.60	356.092	0.000	0.656	348.663	0.000	0.646	0.646	5.00	0.20	26.909	0.137	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.09.25 23	9912.453	0.000	97.865	9697.493	0.000	97.195	97.195	1130.639	13.728	14527	26
21.10.25 23	10268.545	0.000	98.521	10046.156	0.000	97.841	97.841	1157.549	13.865	15271	26
Итого	356.092	0.000	0.656	348.663	0.000	0.646	0.646	26.909	0.137	744	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

