

#177326#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2025 по 26.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Калининградсвет, ООО
Московский пр-т 186а, Калининград

Заводской номер счётчика 18063986	Показания прибора, ГДж 26.11.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.11.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система I	1310,333	1276,186	34.147	8.156

Подпись исполнителя



с 24. 11. 25 по 26. 11. 25



#177325#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 26.11.2025.

Номер абонента
 Порядковый номер 8862
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 18063986
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 15.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2025	0,2	5,339	0,003	40,709	0	0,011	39,734	0	0,011	24	1456	0	0	73,4	41,3	0,61	0,39
22.11.2025	2,2	5,11	0,002	39,006	0	0,013	38,066	0	0,013	24	1456	0	0	73,8	41,8	0,61	0,39
23.11.2025	1,3	5,623	0,002	39,17	0	0,014	38,124	0	0,014	24	1456	0	0	78,1	42,9	0,61	0,39
24.11.2025	-3,3	6,02	0,002	41,895	0	0,014	40,757	0	0,014	24	1456	0	0	78,9	43,7	0,61	0,39
25.11.2025	-3,9	5,807	0,002	42,171	0	0,013	41,082	0	0,013	24	1456	0	0	76,6	42,9	0,61	0,39
26.11.2025	-0,9	6,248	0,002	46,739	0	0,015	45,535	0	0,015	24	1456	0	0	76,5	43,8	0,61	0,39
Итого:	-0,7	34,147	0,013	249,69	0	0,08	243,298	0	0,08	144	8736	0	0	76,22	42,73	0,61	0,39

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	1276,186	11161,396	0	98,988	10918,662	0	98,305	15991	26
26.11.2025	1310,333	11411,086	0	99,068	11161,96	0	98,384	16135	26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
