

#145504#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Гайдара 100, г. Калининград
3370

Заводской номер счётчика 1444681	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	923,657	914,996	8.661
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя _____



#145502#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1444681
Номер системы 1
Отчёт сформирован 01.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.07.2025	-	0,283	0	0,283	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,6	68,3	0	9,1	5,1	0,1
25.07.2025	-	0,269	0	0,269	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,8	69,9	0	9,1	5,1	0,1
26.07.2025	-	0,27	0	0,27	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,5	68,2	0	9,1	5,1	0,1
27.07.2025	-	0,29	0	0,29	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,9	68,5	0	9,1	5,1	0,1
28.07.2025	-	0,272	0	0,272	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,9	68,6	0	9,1	5,1	0,1
29.07.2025	-	0,264	0	0,264	0	0	86400	0	24	24	0	0	71	68,8	0	9,1	5,1	0,1
30.07.2025	-	0,288	0	0,288	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,9	68,3	0	9,1	5,1	0,1
31.07.2025	-	0,263	0	0,263	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	68,9	0	9,1	5,1	0,1
01.08.2025	-	0,262	0	0,262	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,8	68,4	0	9,1	5,1	0,1
02.08.2025	-	0,277	0	0,277	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,1	68,9	0	9,1	5,1	0,1
03.08.2025	-	0,278	0	0,278	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,4	68,2	0	9,1	5,1	0,1
04.08.2025	-	0,274	0	0,274	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,1	68,6	0	9,1	5,1	0,1
05.08.2025	-	0,289	0	0,289	0	0	86400	0	24	24	0	0	71,2	68,6	0	9,1	5,1	0,1
06.08.2025	-	0,262	0	0,262	0	0	86384	0	24	24	0	0	71	68,7	0	9,1	5,1	0,1
07.08.2025	-	0,285	0	0,285	0	0	86400	0	24	24	0	0	71	68,6	0	9,1	5,1	0,1
08.08.2025	-	0,271	0	0,271	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,5	68,3	0	9,1	5,1	0,1
09.08.2025	-	0,296	0	0,296	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,8	68,1	0	9,1	5,1	0,1
10.08.2025	-	0,299	0	0,299	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,3	67,6	0	9,1	5,1	0,1
11.08.2025	-	0,281	0	0,281	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,2	67,1	0	9,1	5,1	0,1
12.08.2025	-	0,259	0	0,259	0	0	86400	0	24	24	0	0	70	66,5	0	9,1	5,1	0,1
13.08.2025	-	0,287	0	0,287	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,1	66,2	0	9,1	5,1	0,1
14.08.2025	-	0,287	0	0,287	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,1	66,2	0	9,1	5,1	0,1
15.08.2025	-	0,277	0	0,277	0	0	86400	0	24	24	0	0	69,8	66	0	9,1	5,1	0,1
16.08.2025	-	0,265	0	0,265	0	0	86400	0	24	24	0	0	70,1	66,5	0	9,1	5,1	0,1
17.08.2025	-	0,3	0	0,3	0	0	86400	0	24	24	0	0	70	65,9	0	9,1	5,1	0,1
18.08.2025	-	0,292	0	0,292	0	0	86400	0	24	24	0	0	70	66	0	9,1	5,1	0,1
19.08.2025	-	0,289	0	0,289	0	0	86400	0	24	24	0	0	70	66	0	9,1	5,1	0,1
20.08.2025	-	0,284	0	0,284	0	0	86400	0	24	24	0	0	69,9	66,2	0	9,1	5,1	0,1
21.08.2025	-	0,29	0	0,29	0	0	86400	0	24	24	0	0	70	66	0	9,1	5,1	0,1
22.08.2025	-	0,268	137935,969	138361,62	0	134748,453	-108798263,781	0	24	24	0	0	69,9	66,3	0	9,1	5,1	0,1
23.08.2025	-	0,29	73,391	74,031	0	71,797	72,562	0	24	24	0	0	70	66	0	9,1	5,1	0,1
Итого:	-	8,661	138009,36	138443,754	0	134820,25	-106292607,219	0	744	744	-	-	70,52	67,56	0	9,1	5,1	0,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	914,996	0	914,996	0	0	106429216	0	29550,1	13,57
23.08.2025	923,657	138009,359	139358,75	0	134820,25	136608,781	0	30294,09	13,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения