

#147256#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Гайдара 100, г. Калининград
3370

Заводской номер счётчика 1444681	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	932,154	923,657	8.497
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя _____



#147254#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1444681
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.08.2025	-	0,306	71,984	72,625	0	70,406	71,188	0	24	24	0	0	70,1	65,9	0	9,1	5,1	0,1
25.08.2025	-	0,276	66,484	67,047	0	65,016	65,719	0	24	24	0	0	70,2	66,1	0	9,1	5,1	0,1
26.08.2025	-	0,272	71,219	72,062	0	69,656	70,609	0	24	24	0	0	70,2	66,5	0	9,1	5,1	0,1
27.08.2025	-	0,251	98,625	99,891	0	96,453	97,812	0	24	24	0	0	70,2	67,8	0	9,1	5,1	0,1
28.08.2025	-	0,276	121,672	123,281	0	118,953	120,641	0	24	24	0	0	70,8	68,8	0	9,1	5,1	0,1
29.08.2025	-	0,268	128,234	129,938	0	125,375	127,141	0	24	24	0	0	70,9	69,1	0	9,1	5,1	0,1
30.08.2025	-	0,272	126,281	127,984	0	123,516	125,297	0	24	24	0	0	70,2	68,3	0	9,1	5,1	0,1
31.08.2025	-	0,272	124,156	125,875	0	121,438	123,219	0	24	24	0	0	70,2	68,2	0	9,1	5,1	0,1
01.09.2025	-	0,28	125,781	127,562	0	123	124,875	0	24	24	0	0	70,4	68,4	0	9,1	5,1	0,1
02.09.2025	-	0,279	124,75	126,625	0	122	123,953	0	24	24	0	0	70,3	68,3	0	9,1	5,1	0,1
03.09.2025	-	0,27	124,969	126,688	0	122,234	124,031	0	24	24	0	0	70,2	68,2	0	9,1	5,1	0,1
04.09.2025	-	0,27	124,688	126,531	0	121,969	123,875	0	24	24	0	0	69,9	68	0	9,1	5,1	0,1
05.09.2025	-	0,252	124,172	125,969	0	121,422	123,281	0	24	24	0	0	70,5	68,7	0	9,1	5,1	0,1
06.09.2025	-	0,271	126,016	127,734	0	123,234	125,031	0	24	24	0	0	70,5	68,6	0	9,1	5,1	0,1
07.09.2025	-	0,275	125,25	126,938	0	122,484	124,25	0	24	24	0	0	70,4	68,4	0	9,1	5,1	0,1
08.09.2025	-	0,253	127,641	129,297	0	124,828	126,531	0	24	24	0	0	70,4	68,7	0	9,1	5,1	0,1
09.09.2025	-	0,25	128,25	129,859	0	125,422	127,094	0	24	24	0	0	70,5	68,8	0	9,1	5,1	0,1
10.09.2025	-	0,259	125,562	127,141	0	122,766	124,422	0	24	24	0	0	70,6	68,8	0	9,1	5,1	0,1
11.09.2025	-	0,272	121,562	123,188	0	118,891	120,594	0	24	24	0	0	70,3	68,3	0	9,1	5,1	0,1
12.09.2025	-	0,258	122,594	124,188	0	119,875	121,547	0	24	24	0	0	70,5	68,7	0	9,1	5,1	0,1
13.09.2025	-	0,278	121,156	122,719	0	118,469	120,125	0	24	24	0	0	70,6	68,5	0	9,1	5,1	0,1
14.09.2025	-	0,262	120,516	122,375	0	117,859	119,734	0	24	24	0	0	70,6	69	0	9,1	5,1	0,1
15.09.2025	-	0,283	121,688	123,078	0	118,969	120,469	0	24	24	0	0	70,7	68,5	0	9,1	5,1	0,1
16.09.2025	-	0,295	122,219	123,594	0	119,469	120,953	0	24	24	0	0	71,2	68,8	0	9,1	5,1	0,1
17.09.2025	-	0,269	123,391	124,781	0	120,609	122,078	0	24	24	0	0	71,5	69,3	0	9,1	5,1	0,1
18.09.2025	-	0,292	124,125	125,5	0	121,281	122,781	0	24	24	0	0	71,7	69,4	0	9,1	5,1	0,1
19.09.2025	-	0,29	123,656	125,016	0	120,859	122,328	0	24	24	0	0	71,4	69,1	0	9,1	5,1	0,1
20.09.2025	-	0,273	123,922	125,312	0	121,109	122,594	0	24	24	0	0	71,5	69,3	0	9,1	5,1	0,1
21.09.2025	-	0,274	123,844	125,25	0	121,031	122,531	0	24	24	0	0	71,6	69,4	0	9,1	5,1	0
22.09.2025	-	0,316	124,828	126,234	0	121,984	123,516	0	24	24	0	0	71,6	69,1	0	9,1	5,1	0
23.09.2025	-	0,284	123,594	125	0	120,781	122,312	0	24	24	0	0	71,5	69,2	0	9,1	5,1	0
Итого:	-	8,498	3662,829	3709,282	0	3581,358	3630,531	0	744	744	-	-	70,68	68,46	0	9,1	5,1	0,09

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.08.2025	923,657	138009,359	139358,75	0	134820,25	136608,781	0	30294,09	13,57
23.09.2025	932,154	141672,188	143068,031	0	138401,609	140239,312	0	31038,09	13,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения