

#161294#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Гайдара 100, г. Калининград
3370

Заводской номер счётчика 1444681	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	950,365	932,154	18.211
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 28 » 10 20 25

#161292#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1444681
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	T _{нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.09.2025	-	0,288	123,984	125,422	0	121,156	122,703	0	24	24	0	0	71,5	69,2	0	9,1	5,1	0,1
25.09.2025	-	0,294	123,859	125,281	0	121,062	122,594	0	24	24	0	0	71,5	69,2	0	9,1	5,1	0,1
26.09.2025	-	0,285	125,688	127,156	0	122,812	124,375	0	24	24	0	0	71,7	69,5	0	9,1	5,1	0,1
27.09.2025	-	0,305	124,297	125,703	0	121,469	123	0	24	24	0	0	71,5	69,1	0	9,1	5,1	0,1
28.09.2025	-	0,303	122,25	123,625	0	119,484	120,969	0	24	24	0	0	71,5	69	0	9,1	5,1	0
29.09.2025	-	0,308	121,75	123,109	0	119,016	120,5	0	24	24	0	0	71,2	68,7	0	9,1	5,1	0
30.09.2025	-	0,321	120,781	122,109	0	118,016	119,484	0	24	24	0	0	71,7	69	0	9,1	5,1	0
01.10.2025	-	0,298	141,172	142,844	0	137,984	139,75	0	24	24	0	0	71,3	69,2	0	9,1	5,1	0
02.10.2025	-	0,48	191,938	194,234	0	187,641	190,125	0	24	24	0	0	71	68,5	0	9,1	5,1	0
03.10.2025	-	0,679	194,375	196,281	0	189,891	192,094	0	24	24	0	0	72,2	68,7	0	9,1	5,1	0
04.10.2025	-	0,641	172,969	174,828	0	169,078	171,234	0	24	24	0	0	71,2	67,5	0	9,1	5,1	0
05.10.2025	-	0,61	168,141	169,875	0	164,297	166,297	0	24	24	0	0	71,8	68,1	0	9,1	5,1	0
06.10.2025	-	0,634	172,062	173,766	0	168,109	170,125	0	24	24	0	0	71,9	68,2	0	9,1	5,1	0
07.10.2025	-	0,79	177,266	178,953	0	173,156	175,188	0	24	24	0	0	72,5	68,1	0	9,1	5,1	0
08.10.2025	-	0,705	173,984	175,875	0	169,953	172,203	0	24	24	0	0	72,1	68,1	0	9,1	5,1	0
09.10.2025	-	0,686	173,625	175,75	0	169,609	172,016	0	24	24	0	0	72,3	68,5	0	9,1	5,1	0
10.10.2025	-	0,661	172,812	174,844	0	168,812	171,125	0	24	24	0	0	72,4	68,7	0	9,1	5,1	0
11.10.2025	-	0,646	173,031	175,328	0	169,016	171,578	0	24	24	0	0	72,4	68,9	0	9,1	5,1	0
12.10.2025	-	0,656	170,953	173,047	0	166,984	169,359	0	24	24	0	0	72,2	68,5	0	9,1	5,1	0
13.10.2025	-	0,706	169,891	171,828	0	165,969	168,219	0	24	24	0	0	72,3	68,3	0	9,1	5,1	0
14.10.2025	-	0,751	170	171,641	0	166,062	168,078	0	24	24	0	0	72,3	67,8	0	9,1	5,1	0
15.10.2025	-	0,691	170,328	172,203	0	166,375	168,562	0	24	24	0	0	72,4	68,4	0	9,1	5,1	0
16.10.2025	-	0,719	-145127,344	172,125	0	-141777,562	168,531	0	24	24	0	0	72,3	68	0	9,1	5,1	0
17.10.2025	-	0,72	145468,062	171,938	0	142110,391	168,328	0	24	24	0	0	72,3	68,1	0	9,1	5,1	0
18.10.2025	-	0,865	169,078	170,453	0	165,156	166,953	0	24	24	0	0	72,4	67,2	0	9,1	5,1	0
19.10.2025	-	0,875	168,688	170,016	0	164,766	166,547	0	24	24	0	0	72,4	67,2	0	9,1	5,1	0
20.10.2025	-	0,899	160,797	161,828	0	157,078	158,578	0	24	24	0	0	72,2	66,6	0	9,1	5,1	0
21.10.2025	-	0,875	146,984	148,266	0	143,594	145,297	0	24	24	0	0	72,3	66,3	0	9,1	5,1	0
22.10.2025	-	0,784	143,969	145,219	0	140,625	142,266	0	22,9	22,9	0	0	72,5	67	0	9,1	5,1	0
23.10.2025	-	0,735	154,422	156	0	150,828	152,766	0	24	24	0	0	72,4	67,6	0	9,1	5,1	0
Итого:	-	18,21	4739,812	4789,547	0	4630,827	4688,844	0	718,9	718,9	-	-	71,99	68,24	0	9,1	5,1	0,01

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 718,9 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	T _{нар} , ч	T _{ин} , ч
23.09.2025	932,154	141672,188	143068,031	0	138401,609	140239,312	0	31038,09	13,57
23.10.2025	950,365	146412	147857,578	0	143032,438	144928,156	0	31756,99	13,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____