

#282933#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель МЕГА-СИТИ, ООО
Адрес потребителя Озерова 176, Калининград (Мега Центр ТП1 парковка)
Номер абонента 4920
Порядковый номер 8876
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20108913
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2026 | 19,27 | 0 | 170,09 | 0 | 0 | 165,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,2 | 53,4 | 0,4 | 0,36 | - |
| 22.02.2026 | 15,982 | 0 | 138,27 | 0 | 0 | 134,615 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,4 | 49,1 | 0,41 | 0,36 | - |
| 23.02.2026 | 15,633 | 0 | 139,385 | 0 | 0 | 135,801 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,3 | 48,8 | 0,41 | 0,36 | - |
| 24.02.2026 | 16,6 | 0 | 150,265 | 0 | 0 | 146,433 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 48,9 | 0,41 | 0,36 | - |
| 25.02.2026 | 17,571 | 0 | 159,43 | 0 | 0 | 155,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,4 | 50,4 | 0,41 | 0,36 | - |
| 26.02.2026 | 16,637 | 0 | 150,605 | 0 | 0 | 146,726 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,4 | 49,3 | 0,41 | 0,36 | - |
| 27.02.2026 | 14,127 | 0 | 128,135 | 0 | 0 | 125,093 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 46,1 | 0,41 | 0,36 | - |
| 28.02.2026 | 13,153 | 0 | 118,515 | 0 | 0 | 115,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 45,9 | 0,41 | 0,36 | - |
| 01.03.2026 | 13,485 | 0 | 125,705 | 0 | 0 | 122,739 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 46,5 | 0,41 | 0,36 | - |
| 02.03.2026 | 14,267 | 0 | 133,345 | 0 | 0 | 130,182 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 46,8 | 0,41 | 0,36 | - |
| 03.03.2026 | 13,822 | 0 | 127,225 | 0 | 0 | 124,208 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 46,3 | 0,41 | 0,36 | - |
| 04.03.2026 | 14,774 | 0 | 141,005 | 0 | 0 | 137,653 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 47,4 | 0,41 | 0,36 | - |
| 05.03.2026 | 14,845 | 0 | 145,22 | 0 | 0 | 141,784 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 47,8 | 0,41 | 0,35 | - |
| 06.03.2026 | 14,719 | 0 | 145,39 | 0 | 0 | 141,896 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 48,7 | 0,41 | 0,35 | - |
| 07.03.2026 | 13,469 | 0 | 132,53 | 0 | 0 | 129,379 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 48,2 | 0,41 | 0,35 | - |
| 08.03.2026 | 12,403 | 0 | 116,8 | 0 | 0 | 114,026 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 47 | 0,41 | 0,35 | - |
| 09.03.2026 | 12,148 | 0 | 114,47 | 0 | 0 | 111,756 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 47 | 0,41 | 0,35 | - |
| 10.03.2026 | 12,19 | 0 | 114,43 | 0 | 0 | 111,721 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 46,8 | 0,42 | 0,35 | - |
| 11.03.2026 | 11,897 | 0 | 113,755 | 0 | 0 | 111,072 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 47,1 | 0,42 | 0,35 | - |
| 12.03.2026 | 11,649 | 0 | 111,845 | 0 | 0 | 109,202 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 47,4 | 0,42 | 0,35 | - |
| 13.03.2026 | 11,59 | 0 | 114,19 | 0 | 0 | 111,533 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 47,4 | 0,42 | 0,35 | - |
| 14.03.2026 | 11,544 | 0 | 113,525 | 0 | 0 | 110,881 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 47,4 | 0,42 | 0,35 | - |
| 15.03.2026 | 11,608 | 0 | 113,86 | 0 | 0 | 111,205 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 47,3 | 0,42 | 0,35 | - |
| 16.03.2026 | 12,36 | 0 | 116,51 | 0 | 0 | 113,766 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 46,6 | 0,41 | 0,35 | - |
| 17.03.2026 | 12,39 | 0 | 128,1 | 0 | 0 | 125,255 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 46,6 | 0,41 | 0,35 | - |
| 18.03.2026 | 13,104 | 0 | 136,56 | 0 | 0 | 133,475 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 47,5 | 0,41 | 0,35 | - |
| 19.03.2026 | 12,898 | 0 | 124,96 | 0 | 0 | 122,014 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 47,5 | 0,41 | 0,35 | - |
| 20.03.2026 | 12,468 | 0 | 118,7 | 0 | 0 | 115,921 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 46,7 | 0,41 | 0,35 | - |
| Итого: | 386,603 | 0 | 3642,82 | 0 | 0 | 3554,446 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 92,339 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.02.2026 | 7877,666 | 69539,715 | 0 | 0 | 67801,491 | 0 | 0 | 20047 | 176 |
| 20.03.2026 | 8264,271 | 73182,535 | 0 | 0 | 71355,937 | 0 | 0 | 20719 | 176 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:35:38