

#207456#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

МЕГА-СИТИ, ООО  
Озерова 176, Калининград (Мега Центр фитнес)  
4920  
8874  
ТВ7 (АССII)  
20113545  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2026 | 0,307   | 0         | 2,215   | 0       | 0       | 2,152  | 0      | 0      | 24       | 0       | 81     | 46,9   | 0,39    | 0,37    | -10,9       |
| 22.01.2026 | 0,31    | 0         | 2,254   | 0       | 0       | 2,19   | 0      | 0      | 24       | 0       | 81,1   | 47,2   | 0,38    | 0,37    | -12,2       |
| 23.01.2026 | 0,297   | 0         | 2,191   | 0       | 0       | 2,13   | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,3   | 47     | 0,39    | 0,37    | -11,6       |
| 24.01.2026 | 0,294   | 0         | 2,201   | 0       | 0       | 2,139  | 0      | 0      | 24       | 0       | 80     | 47,2   | 0,38    | 0,37    | -8,3        |
| 25.01.2026 | 0,288   | 0         | 2,187   | 0       | 0       | 2,126  | 0      | 0      | 24       | 0       | 79,5   | 47,1   | 0,39    | 0,37    | -9,4        |
| 26.01.2026 | 0,308   | 0         | 2,414   | 0       | 0       | 2,349  | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,5   | 47,2   | 0,39    | 0,37    | -7,3        |
| 27.01.2026 | 0,319   | 0         | 2,483   | 0       | 0       | 2,415  | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,6   | 47,1   | 0,39    | 0,37    | -4,4        |
| 28.01.2026 | 0,317   | 0         | 2,478   | 0       | 0       | 2,411  | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,5   | 47,1   | 0,39    | 0,37    | -3,8        |
| 29.01.2026 | 0,3     | 0         | 2,2     | 0       | 0       | 2,137  | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,7   | 47,1   | 0,38    | 0,37    | -6          |
| 30.01.2026 | 0,284   | 0         | 2,106   | 0       | 0       | 2,047  | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,7   | 47,6   | 0,38    | 0,37    | -9,7        |
| 31.01.2026 | 0,27    | 0         | 2,024   | 0       | 0       | 1,966  | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,7   | 47,9   | 0,38    | 0,37    | -12,4       |
| 01.02.2026 | 0,271   | 0         | 1,982   | 0       | 0       | 1,924  | 0      | 0      | 24       | 0       | 81,4   | 47,8   | 0,38    | 0,37    | -13,8       |
| 02.02.2026 | 0,283   | 0         | 1,996   | 0       | 0       | 1,937  | 0      | 0      | 24       | 0       | 82,6   | 47,7   | 0,38    | 0,37    | -18,9       |
| 03.02.2026 | 0,289   | 0         | 2,005   | 0       | 0       | 1,945  | 0      | 0      | 24       | 0       | 82,9   | 47,5   | 0,38    | 0,37    | -20,1       |
| 04.02.2026 | 0,278   | 0         | 1,964   | 0       | 0       | 1,907  | 0      | 0      | 24       | 0       | 82,4   | 47,6   | 0,38    | 0,37    | -18         |
| 05.02.2026 | 0,286   | 0         | 2,08    | 0       | 0       | 2,021  | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,8   | 47     | 0,39    | 0,37    | -12,3       |
| 06.02.2026 | 0,296   | 0         | 2,267   | 0       | 0       | 2,205  | 0      | 0      | 24       | 0       | 79,2   | 47,1   | 0,39    | 0,36    | -7,6        |
| 07.02.2026 | 0,297   | 0         | 2,349   | 0       | 0       | 2,286  | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,2   | 47,2   | 0,39    | 0,37    | -3,2        |
| 08.02.2026 | 0,282   | 0         | 2,214   | 0       | 0       | 2,154  | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,5   | 47,2   | 0,39    | 0,37    | -3,3        |
| 09.02.2026 | 0,28    | 0         | 2,102   | 0       | 0       | 2,042  | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,3   | 47,5   | 0,38    | 0,37    | -4,9        |
| 10.02.2026 | 0,295   | 0         | 2,178   | 0       | 0       | 2,116  | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,8   | 47,5   | 0,38    | 0,37    | -12,1       |
| 11.02.2026 | 0,304   | 0         | 2,381   | 0       | 0       | 2,316  | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,6   | 47,3   | 0,39    | 0,36    | -12,4       |
| 12.02.2026 | 0,306   | 0         | 2,586   | 0       | 0       | 2,52   | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,3   | 47,3   | 0,4     | 0,36    | -3,8        |
| 13.02.2026 | 0,303   | 0         | 2,497   | 0       | 0       | 2,431  | 0      | 0      | 24       | 0       | 77     | 47,3   | 0,39    | 0,36    | -0,7        |
| 14.02.2026 | 0,291   | 0         | 2,233   | 0       | 0       | 2,171  | 0      | 0      | 24       | 0       | 79,3   | 47,2   | 0,39    | 0,37    | -1,2        |
| 15.02.2026 | 0,269   | 0         | 1,971   | 0       | 0       | 1,915  | 0      | 0      | 24       | 0       | 81     | 47,4   | 0,39    | 0,37    | -6,7        |
| 16.02.2026 | 0,271   | 0         | 1,905   | 0       | 0       | 1,848  | 0      | 0      | 24       | 0       | 82,8   | 47,8   | 0,38    | 0,37    | -11,2       |
| 17.02.2026 | 0,29    | 0         | 2,033   | 0       | 0       | 1,972  | 0      | 0      | 24       | 0       | 82,7   | 47,6   | 0,38    | 0,37    | -17,4       |
| 18.02.2026 | 0,311   | 0         | 2,289   | 0       | 0       | 2,224  | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,5   | 47,2   | 0,39    | 0,37    | -11,6       |
| 19.02.2026 | 0,31    | 0         | 2,476   | 0       | 0       | 2,41   | 0      | 0      | 24       | 0       | 78     | 47,3   | 0,39    | 0,37    | -           |
| 20.02.2026 | 0,312   | 0         | 2,515   | 0       | 0       | 2,448  | 0      | 0      | 24       | 0       | 77,8   | 47,3   | 0,39    | 0,37    | -           |
| Итого:     | 9,118   | 0         | 68,776  | 0       | 0       | 66,854 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 2,178   |           |         |         |         |        |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч  
Период нормальной работы системы, ч

744  
744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.01.2026 | 238,134 | 2707,731 | 0      | 0      | 2649,467 | 0     | 0     | 19303   | 223    |
| 20.02.2026 | 247,258 | 2776,507 | 0      | 0      | 2716,323 | 0     | 0     | 20047   | 223    |

Подпись абонента  
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 13:56:49