

#207464#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54

4402

7056

ВКТ-7

00272069

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	5,441	344,01	332,99	332,99	24	0	0	86,4	70,1	16,3	0,56	0,44	-9,4
25.01.2026	5,264	358,35	346,97	346,97	24	0	0	85,9	70,8	15,12	0,56	0,43	-7,3
26.01.2026	5,147	354,18	343,59	343,59	24	0	0	83	68,1	14,94	0,57	0,43	-4,4
27.01.2026	5,109	349,29	338,88	338,88	24	0	0	83	68	15,02	0,56	0,43	-3,8
28.01.2026	5,012	333,65	323,72	323,72	24	0	0	82,9	67,4	15,45	0,56	0,44	-6
29.01.2026	5,402	326,71	316,06	316,06	24	0	0	87,2	70,2	17,03	0,55	0,44	-9,7
30.01.2026	5,59	315,89	305,44	305,44	24	0	0	88,1	69,8	18,25	0,55	0,44	-12,4
31.01.2026	5,78	312,03	301,48	301,48	24	0	0	89	69,9	19,1	0,55	0,44	-13,8
01.02.2026	5,841	298,02	287,81	287,81	24	0	0	89,8	69,6	20,23	0,55	0,44	-18,9
02.02.2026	6,047	301,57	290,85	290,85	24	0	0	91,6	70,9	20,73	0,56	0,44	-20,1
03.02.2026	6,114	321,53	310,11	310,11	24	0	0	91,6	72	19,64	0,56	0,44	-18
04.02.2026	6,104	322,03	310,59	310,59	24	0	0	91,5	72	19,58	0,56	0,43	-12,3
05.02.2026	5,821	329,71	318,53	318,53	24	0	0	89,2	71	18,2	0,56	0,43	-7,6
06.02.2026	5,363	338,35	327,73	327,73	24	0	0	85,4	69,1	16,31	0,56	0,43	-3,2
07.02.2026	5,211	335,98	325,84	325,84	24	0	0	83,4	67,5	15,94	0,56	0,43	-3,3
08.02.2026	5,278	329,86	319,7	319,7	24	0	0	84,5	68	16,47	0,55	0,43	-4,9
09.02.2026	5,516	310,72	300,47	300,47	24	0	0	87,8	69,5	18,29	0,55	0,43	-12,1
10.02.2026	5,517	314,41	304,1	304,1	24	0	0	87,6	69,5	18,09	0,56	0,43	-12,4
11.02.2026	5,107	335,55	325,47	325,47	24	0	0	83,3	67,7	15,64	0,56	0,43	-3,8
12.02.2026	4,777	340,48	330,97	330,97	24	0	0	79,9	65,6	14,39	0,56	0,43	-0,7
13.02.2026	4,863	341,9	332,11	332,11	24	0	0	80,9	66,3	14,6	0,55	0,43	-1,2
14.02.2026	5,236	327,07	316,93	316,93	24	0	0	84,8	68,3	16,48	0,55	0,43	-6,7
15.02.2026	5,595	321,89	311,02	311,02	24	0	0	88,9	70,9	17,93	0,55	0,43	-11,2
16.02.2026	5,842	315,32	304,17	304,17	24	0	0	91,3	72,1	19,14	0,55	0,43	-
17.02.2026	5,726	315,92	305,03	305,03	24	0	0	90,1	71,4	18,71	0,56	0,43	-
Итого:	136,703	8194,42	7930,56	7930,56	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	136,703												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	2971,979	369835,12	361110,98	361110,98
17.02.2026	3108,682	378029,54	369041,54	369041,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:46:03