

# #282934#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7056  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272069  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	5,346	329,03	318,62	318,62	24	0	0	85,7	69	16,73	0,56	0,43	-
19.02.2026	5,037	335,38	325,53	325,53	24	0	0	82,3	66,9	15,43	0,56	0,43	-
20.02.2026	4,935	338,88	329,01	329,01	24	0	0	81,9	66,9	14,96	0,56	0,43	-
21.02.2026	4,904	334,87	325,19	325,19	24	0	0	81,5	66,4	15,04	0,57	0,43	-
22.02.2026	4,574	349,84	340,57	340,57	24	0	0	77,6	64,2	13,39	0,56	0,43	-
23.02.2026	4,437	347,9	338,89	338,89	24	0	0	76,6	63,5	13,06	0,56	0,43	-
24.02.2026	4,351	347,41	338,49	338,49	24	0	0	76,2	63,4	12,83	0,56	0,43	-
25.02.2026	4,576	342,7	333,59	333,59	24	0	0	77,7	64	13,68	0,56	0,43	-
26.02.2026	4,391	340,25	331,47	331,47	24	0	0	76,4	63,2	13,22	0,57	0,43	-
27.02.2026	4,105	355,62	347,09	347,09	24	0	0	73,4	61,6	11,79	0,57	0,42	-
28.02.2026	4,135	366,4	357,66	357,66	24	0	0	73,3	61,8	11,54	0,57	0,43	-
01.03.2026	4,118	357,22	348,73	348,73	24	0	0	73	61,2	11,79	0,57	0,43	-
02.03.2026	4,058	358,08	349,54	349,54	24	0	0	73,2	61,6	11,58	0,58	0,42	-
03.03.2026	4,097	373,06	364,21	364,21	24	0	0	73,1	61,9	11,21	0,57	0,42	-
04.03.2026	4,134	361,99	353,38	353,38	24	0	0	73,2	61,5	11,66	0,57	0,42	-
05.03.2026	4,093	359,81	351,28	351,28	24	0	0	73	61,4	11,62	0,57	0,42	-
06.03.2026	4,143	361,97	353,27	353,27	24	0	0	73,5	61,8	11,7	0,57	0,42	-
07.03.2026	4,187	368,84	360,03	360,03	24	0	0	73,2	61,7	11,59	0,58	0,42	-
08.03.2026	4,09	378,11	369,11	369,11	24	0	0	73,2	62,2	11,05	0,58	0,42	-
09.03.2026	4,084	381,63	372,54	372,54	24	0	0	73,1	62,2	10,94	0,58	0,42	-
10.03.2026	3,997	387,26	378,05	378,05	24	0	0	73,1	62,5	10,54	0,59	0,41	-
11.03.2026	3,934	394,26	384,87	384,87	24	0	0	73,2	63	10,19	0,59	0,42	-
12.03.2026	3,981	392,56	383,12	383,12	24	0	0	73,6	63,2	10,35	0,59	0,41	-
13.03.2026	3,932	393,01	383,66	383,66	24	0	0	73,1	62,9	10,21	0,6	0,41	-
14.03.2026	3,855	402,42	392,84	392,84	24	0	0	73	63,3	9,78	0,59	0,42	-
15.03.2026	3,863	391,71	382,45	382,45	24	0	0	72,9	62,9	10,06	0,58	0,42	-
16.03.2026	3,916	382,96	373,8	373,8	24	0	0	73,3	62,9	10,44	0,57	0,42	-
17.03.2026	3,719	374,51	365,89	365,89	24	0	0	71,8	61,7	10,13	0,57	0,42	-
18.03.2026	3,867	365,05	356,66	356,66	24	0	0	71,8	61	10,82	0,58	0,42	-
Итого:	122,859	10572,73	10309,54	10309,54	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	122,859												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	3108,682	378029,54	369041,54	369041,54
18.03.2026	3231,541	388602,27	379351,08	379351,08

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:31:35