

#145129#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54
4402
7056
ВКТ-7
00272069
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.08.2025	0,277	248,97	243,66	243,66	24	0	0	68,7	67,5	1,13	0,45	0,38	-
02.08.2025	0,277	249,44	244,08	244,08	24	0	0	69	67,8	1,13	0,45	0,38	-
03.08.2025	0,299	246,93	241,72	241,72	24	0	0	68,4	67,1	1,22	0,45	0,38	-
04.08.2025	0,265	249,82	244,45	244,45	24	0	0	69	67,9	1,07	0,45	0,38	-
05.08.2025	0,266	249,41	244,02	244,02	24	0	0	69,1	68	1,07	0,45	0,39	-
06.08.2025	0,275	247,54	242,29	242,29	24	0	0	68,6	67,5	1,11	0,46	0,34	-
07.08.2025	0,212	182,63	178,75	178,75	24	0	1	68,5	67,4	1,18	0,45	0,34	-
08.08.2025	0,225	188,86	184,89	184,89	24	0	1	68,2	67	1,2	0,44	0,38	-
09.08.2025	0,289	243,63	238,47	238,47	24	0	0	68,5	67,3	1,2	0,44	0,38	-
10.08.2025	0,268	240,23	235,18	235,18	24	0	0	68	66,9	1,13	0,44	0,38	-
11.08.2025	0,285	242,12	237,02	237,02	24	0	0	68,2	67,1	1,18	0,44	0,38	-
12.08.2025	0,284	245,25	240,14	240,14	24	0	0	68	66,8	1,17	0,26	0,25	-
13.08.2025	0,097	100,98	99,44	99,44	24	0	0	57	56,1	0,93	0,12	0,12	-
14.08.2025	0	5,31	5,31	5,31	24	0	0	17,3	17,9	-0,62	0,11	0,11	-
15.08.2025	0,001	5,7	5,7	5,7	24	0	0	16,7	16,9	-0,14	0,12	0,12	-
16.08.2025	0	2,99	2,99	2,99	24	0	0	15,9	16,1	-0,22	0,12	0,12	-
17.08.2025	0	3,01	3,01	3,01	24	0	0	15,7	15,8	-0,12	0,12	0,12	-
18.08.2025	0	3,15	3,15	3,15	24	0	0	15,7	15,7	-0,06	0,12	0,12	-
19.08.2025	0	2,92	2,92	2,92	24	0	0	15,7	15,7	-0,04	0,17	0,17	-
20.08.2025	0	1,11	1,11	1,11	24	0	0	15,8	15,8	-0,02	0,2	0,2	-
21.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	17,6	17	0,58	0,2	0,2	-
22.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	17,4	17	0,4	0,2	0,2	-
23.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	17	16,7	0,33	0,2	0,19	-
Итого:	3,32	2960	2898,3	2898,3	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,32												

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
31.07.2025	2500,879	316941,97	309510,94	309510,94
23.08.2025	2504,199	319901,97	312409,24	312409,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 10:22:18