

#148564#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54

4402

7056

ВКТ-7

00272069

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0	0,01	0,01	0,01	24	0	0	16,6	16,2	0,33	0,2	0,19	-
25.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	16,5	16,1	0,37	0,19	0,18	-
26.08.2025	0	28,03	27,95	27,95	24	0	0	26	26	0,02	0,44	0,38	-
27.08.2025	0,212	230,7	226,41	226,41	24	0	0	63,3	62,4	0,92	0,45	0,38	-
28.08.2025	0,293	254,63	249,21	249,21	24	0	0	68,4	67,2	1,17	0,46	0,38	-
29.08.2025	0,272	262,92	257,32	257,32	24	0	0	68,8	67,7	1,03	0,45	0,38	-
30.08.2025	0,292	258,49	252,97	252,97	24	0	0	68,7	67,6	1,13	0,45	0,38	-
31.08.2025	0,301	251,07	245,69	245,69	24	0	0	68,8	67,6	1,21	0,45	0,38	-
01.09.2025	0,266	250,65	245,26	245,26	24	0	0	69,1	68	1,06	0,45	0,38	-
02.09.2025	0,262	251,23	245,81	245,81	24	0	0	68,9	67,9	1,05	0,45	0,38	-
03.09.2025	0,256	252,1	246,76	246,76	24	0	0	68,5	67,5	1,02	0,45	0,38	-
04.09.2025	0,271	254,45	249,03	249,03	24	0	0	68,7	67,7	1,06	0,45	0,38	-
05.09.2025	0,253	258,32	252,85	252,85	24	0	0	68,6	67,6	0,98	0,45	0,38	-
06.09.2025	0,284	258,75	253,28	253,28	24	0	0	68,6	67,5	1,11	0,45	0,38	-
07.09.2025	0,27	253,97	248,59	248,59	24	0	0	68,4	67,3	1,08	0,45	0,38	-
08.09.2025	0,276	256,11	250,66	250,66	24	0	0	68,5	67,4	1,09	0,45	0,38	-
09.09.2025	0,245	259,94	254,42	254,42	24	0	0	68,6	67,6	0,95	0,45	0,38	-
10.09.2025	0,243	254,24	248,86	248,86	24	0	0	68,6	67,6	0,96	0,43	0,38	-
11.09.2025	0,272	236,28	231,3	231,3	24	0	0	68,1	66,9	1,15	0,45	0,38	-
12.09.2025	0,243	253,88	248,47	248,47	24	0	0	68,5	67,5	0,97	0,45	0,38	-
13.09.2025	0,285	254,65	249,21	249,21	24	0	0	68,5	67,4	1,13	0,44	0,38	-
14.09.2025	0,296	252,99	247,63	247,63	24	0	0	68,4	67,2	1,18	0,44	0,38	-
15.09.2025	0,237	248,99	243,69	243,69	24	0	0	68,6	67,7	0,96	0,44	0,38	-
16.09.2025	0,262	251,18	245,73	245,73	24	0	0	69,3	68,2	1,04	0,44	0,38	-
17.09.2025	0,26	249,08	243,67	243,67	24	0	0	69,5	68,4	1,06	0,44	0,38	-
18.09.2025	0,268	250,2	244,77	244,77	24	0	0	69,4	68,4	1,07	0,44	0,38	-
19.09.2025	0,254	250,36	244,95	244,95	24	0	0	69,2	68,2	1,02	0,44	0,38	-
20.09.2025	0,254	251,49	246,03	246,03	24	0	0	69,4	68,4	1,02	0,44	0,38	-
21.09.2025	0,252	251,45	245,98	245,98	24	0	0	69,5	68,5	1,01	0,44	0,38	-
22.09.2025	0,277	248,66	243,27	243,27	24	0	0	69,5	68,3	1,14	0,44	0,38	-
23.09.2025	0,261	247,55	242,18	242,18	24	0	0	69,4	68,3	1,05	0,44	0,38	-
Итого:	7,417	7082,37	6931,96	6931,96	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,417												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	2504,199	319901,97	312409,24	312409,24
23.09.2025	2511,616	326984,34	319341,2	319341,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 11:41:25