

#162843#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54

4402

7056

ВКТ-7

00272069

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,272	248,68	243,27	243,27	24	0	0	69,4	68,3	1,1	0,44	0,38	-
25.09.2025	0,303	248,24	242,84	242,84	24	0	0	69,4	68,2	1,24	0,44	0,38	-
26.09.2025	0,308	249,56	244,12	244,12	24	0	0	69,6	68,4	1,24	0,44	0,38	-
27.09.2025	0,311	247,55	242,18	242,18	24	0	0	69,4	68,1	1,27	0,44	0,38	-
28.09.2025	0,331	247,27	241,91	241,91	24	0	0	69,3	68	1,36	0,44	0,38	-
29.09.2025	0,27	241,07	235,91	235,91	24	0	0	69	67,8	1,13	0,44	0,38	-
30.09.2025	0,284	238,87	233,69	233,69	24	0	0	69,4	68,2	1,2	0,48	0,38	-
01.10.2025	0,271	281,38	275,25	275,25	24	0	0	69,5	68,5	0,97	0,56	0,4	-
02.10.2025	2,046	375,65	367,42	367,42	24	0	0	69,7	64,2	5,55	0,57	0,41	-
03.10.2025	3,139	383,83	374,89	374,89	24	0	0	72	63,7	8,33	0,57	0,41	-
04.10.2025	3,118	378,42	369,79	369,79	24	0	0	71,4	63	8,4	0,57	0,41	-
05.10.2025	3,108	380,9	372,13	372,13	24	0	0	71,9	63,6	8,32	0,58	0,41	-
06.10.2025	3,024	381,35	372,57	372,57	24	0	0	71,8	63,7	8,08	0,58	0,41	-
07.10.2025	3,068	383,18	374,23	374,23	24	0	0	72,3	64,2	8,16	0,58	0,42	-
08.10.2025	2,985	382,17	373,35	373,35	24	0	0	71,9	64	7,96	0,58	0,42	-
09.10.2025	2,956	381,81	372,91	372,91	24	0	0	72,2	64,3	7,9	0,58	0,42	-
10.10.2025	3,29	382,84	374	374	24	0	0	72	63,3	8,76	0,58	0,41	-
11.10.2025	3,742	388,07	379,11	379,11	24	0	0	72	62,1	9,83	0,58	0,42	-
12.10.2025	3,762	386,9	378	378	24	0	0	71,8	61,8	9,93	0,58	0,42	-
13.10.2025	3,696	381,75	372,99	372,99	24	0	0	71,9	62	9,87	0,58	0,42	-
14.10.2025	3,694	380,73	371,92	371,92	24	0	0	72	62,1	9,9	0,58	0,41	-
15.10.2025	3,749	387,31	378,29	378,29	24	0	0	72,2	62,3	9,88	0,58	0,42	-
16.10.2025	3,723	381,8	372,97	372,97	24	0	0	72	62,1	9,95	0,58	0,42	-
17.10.2025	3,662	381,19	372,37	372,37	24	0	0	72,1	62,3	9,8	0,58	0,42	-
18.10.2025	3,76	375,39	366,67	366,67	24	0	0	72,2	62	10,22	0,58	0,42	-
19.10.2025	3,826	374,89	366,15	366,15	24	0	0	72,2	61,8	10,42	0,57	0,42	-
20.10.2025	3,797	365,42	356,97	356,97	24	0	0	72	61,4	10,61	0,57	0,42	-
21.10.2025	3,834	367,32	358,8	358,8	24	0	0	72,2	61,5	10,66	0,58	0,42	-
22.10.2025	3,796	375,43	366,74	366,74	24	0	0	72	61,6	10,31	0,58	0,42	-
Итого:	74,125	9978,97	9751,44	9751,44	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,125												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	2511,616	326984,34	319341,2	319341,2
22.10.2025	2589,455	337345,51	329466,05	329466,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 11:49:14