

#282920#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Больничная 6-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6936
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211309
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2026	1,604	0	64,66	64,52	0	63,1	63,8	0	0	24	0	0	73,3	47,8	25,44	0,43	0,4	-
25.02.2026	1,689	0	67,27	67,07	0	65,55	66,29	0	0	24	0	0	75,3	49,5	25,8	0,43	0,4	-
26.02.2026	1,641	0	67,73	67,58	0	66,05	66,8	0	0	24	0	0	74,6	49,7	24,89	0,43	0,4	-
27.02.2026	1,393	0	54,01	53,95	0	52,75	53,44	0	0	24	0	0	70,8	44,4	26,44	0,43	0,4	-
28.02.2026	1,348	0	48,84	48,81	0	47,74	48,43	0	0	24	0	0	70,2	41,9	28,27	0,43	0,4	-
01.03.2026	1,471	0	56,87	56,85	0	55,62	56,33	0	0	24	0	0	70,3	43,8	26,5	0,43	0,4	-
02.03.2026	1,455	0	59,28	59,2	0	57,92	58,61	0	0	24	0	0	70,7	45,6	25,13	0,43	0,4	-
03.03.2026	1,34	0	52,28	52,24	0	51,09	51,72	0	0	24	0	0	70,4	44,2	26,25	0,43	0,4	-
04.03.2026	1,459	0	62,72	62,68	0	61,33	62,04	0	0	24	0	0	70,6	46,8	23,83	0,43	0,4	-
05.03.2026	1,504	0	63,86	63,76	0	62,42	63,12	0	0	24	0	0	70,9	46,8	24,12	0,43	0,4	-
06.03.2026	1,47	0	60,42	60,3	0	59,03	59,67	0	0	24	0	0	71,4	46,5	24,92	0,43	0,4	-
07.03.2026	1,375	0	54,46	54,41	0	53,25	53,9	0	0	24	0	0	70,4	44,5	25,86	0,43	0,4	-
08.03.2026	1,253	0	46,88	46,84	0	45,86	46,44	0	0	24	0	0	69,9	42,5	27,37	0,43	0,4	-
09.03.2026	1,253	0	46,16	46,13	0	45,14	45,76	0	0	24	0	0	69,8	41,9	27,83	0,43	0,4	-
10.03.2026	1,144	0	41,41	41,44	0	40,55	41,11	0	0	24	0	0	69,3	41,1	28,2	0,43	0,4	-
11.03.2026	1,074	0	38,63	38,7	0	37,81	38,43	0	0	24	0	0	69,2	40,7	28,5	0,43	0,4	-
12.03.2026	1,149	0	40,78	40,81	0	39,88	40,54	0	0	24	0	0	69,5	40,7	28,8	0,43	0,4	-
13.03.2026	1,156	0	42,72	42,72	0	41,79	42,38	0	0	24	0	0	69,8	42,1	27,67	0,43	0,4	-
14.03.2026	1,139	0	39,71	39,75	0	38,86	39,51	0	0	24	0	0	69,2	39,9	29,28	0,43	0,4	-
15.03.2026	1,198	0	44,21	44,22	0	43,29	43,87	0	0	24	0	0	69,1	41,4	27,65	0,43	0,4	-
16.03.2026	1,31	0	52,14	52,04	0	50,98	51,56	0	0	24	0	0	70,4	44,6	25,73	0,43	0,4	-
17.03.2026	1,264	0	47,7	47,64	0	46,65	47,23	0	0	24	0	0	69,8	42,7	27,17	0,43	0,4	-
18.03.2026	1,291	0	51,78	51,68	0	50,65	51,21	0	0	24	0	0	70	44,5	25,57	0,43	0,4	-
Итого:	30,98	0	1204,52	1203,34	0	1177,31	1192,19	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,98																	

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2026	40,717	1606,2	1559,94	0	1557,41	1535,69	0
18.03.2026	71,697	2810,72	2763,28	0	2734,72	2727,88	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:29:00