

#162828#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Больничная 6-8, Калининград
4402
6936
ВКТ-7
00211309
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,278	0	15,21	15,5	0	14,97	15,36	0	0	24	0	0	60,2	41,5	18,69	0,43	0,4	-
25.09.2025	0,285	0	15,84	16,12	0	15,6	15,94	0	0	24	0	0	59,9	41,6	18,26	0,43	0,4	-
26.09.2025	0,274	0	15,44	15,74	0	15,2	15,56	0	0	24	0	1	59,9	41,9	18,03	0,43	0,4	-
27.09.2025	0,29	0	16,22	16,51	0	15,96	16,29	0	0	24	0	0	60,1	42	18,12	0,43	0,4	-
28.09.2025	0,303	0	16,46	16,76	0	16,19	16,53	0	0	24	0	0	60,3	41,5	18,82	0,43	0,4	-
29.09.2025	0,335	0	17,27	17,56	0	16,98	17,33	0	0	24	0	0	60,6	40,8	19,7	0,43	0,4	-
30.09.2025	0,309	0	17,07	17,39	0	16,79	17,16	0	0	24	0	0	60,1	41,6	18,49	0,43	0,4	-
01.10.2025	0,285	0	16,53	16,82	0	16,25	16,63	0	0	24	0	0	59,2	41,6	17,54	0,43	0,4	-
02.10.2025	0,293	0	16,55	17,03	0	16,3	16,83	0	0	24	0	0	59,7	41,5	18,22	0,43	0,4	-
03.10.2025	0,668	0	30,53	30,92	0,04	29,96	30,62	0,04	0,04	24	0	0	63,6	41,5	22,15	0,43	0,4	-
04.10.2025	1,277	0	55,11	55,27	0	54	54,8	0	0	24	0	0	66,3	42,6	23,7	0,43	0,4	-
05.10.2025	1,194	0	49,03	49,12	0	48,07	48,64	0	0	24	0	0	65,6	40,8	24,88	0,43	0,4	-
06.10.2025	1,134	0	45,8	45,74	0	44,84	45,38	0	0	24	0	0	66,3	40,9	25,37	0,43	0,4	-
07.10.2025	1,134	0	44,32	44,28	0	43,42	43,97	0	0	24	0	0	66,8	40,7	26,16	0,43	0,4	-
08.10.2025	1,099	0	43,75	43,89	0	42,85	43,6	0	0	24	0	0	66,4	40,7	25,67	0,43	0,4	-
09.10.2025	1,113	0	44,56	44,72	0	43,67	44,45	0	0	24	0	0	66,1	40,6	25,52	0,43	0,4	-
10.10.2025	1,067	0	43,17	43,34	0	42,31	43,05	0	0	24	0	0	66,2	41	25,22	0,43	0,4	-
11.10.2025	1,104	0	43,59	43,66	0	42,69	43,41	0	0	24	0	0	66,7	40,8	25,84	0,43	0,4	-
12.10.2025	1,082	0	42,9	42,88	0	42,02	42,63	0	0	24	0	0	66,5	40,7	25,73	0,43	0,4	-
13.10.2025	1,12	0	44,97	44,89	0	44,05	44,53	0	0	24	0	0	66,3	40,9	25,42	0,43	0,4	-
14.10.2025	1,122	0	46,2	45,96	0	45,25	45,61	0	0	24	0	0	66,4	41,6	24,83	0,43	0,4	-
15.10.2025	1,127	0	44,42	44,14	0	43,5	43,83	0	0	24	0	0	66,9	41	25,89	0,43	0,4	-
16.10.2025	1,078	0	42,79	42,57	0	41,91	42,31	0	0	24	0	0	66,6	40,9	25,79	0,43	0,4	-
17.10.2025	1,079	0	42,79	42,59	0	41,9	42,33	0	0	24	0	0	66,7	40,9	25,82	0,43	0,4	-
18.10.2025	1,197	0	51,2	51,02	0	50,17	50,56	0	0	24	0	0	66,4	42,6	23,86	0,43	0,4	-
19.10.2025	1,203	0	49,74	49,54	0	48,76	49,08	0	0	24	0	0	66,6	41,9	24,72	0,43	0,4	-
20.10.2025	1,312	0	57,83	57,75	0	56,62	57,21	0	0	24	0	0	68,2	45	23,18	0,43	0,4	-
21.10.2025	1,293	0	59,13	59,12	0	57,89	58,53	0	0	24	0	0	67,8	45,4	22,38	0,43	0,4	-
22.10.2025	1,171	0	48,43	48,37	0	47,43	48	0	0	24	0	0	67	42,3	24,7	0,43	0,4	-
23.10.2025	1,106	0	42,66	42,57	0	41,78	42,3	0	0	24	0	0	67,4	40,9	26,46	0,43	0,4	-
Итого:	26,332	0	1119,51	1121,77	0,04	1097,33	1112,47	0,04	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,332																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2025	1220,636	63285,43	63157,42	0,5	61884,45	62374,56	0,5
23.10.2025	1246,968	64404,94	64279,19	0,54	62981,78	63487,03	0,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:36:33