

#166230#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Больничная 6-8, Калининград  
4402  
6936  
ВКТ-7  
00211309  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2025 | 1,085       | 0            | 40,47      | 40,37      | 0          | 39,66   | 40,13   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 40,6      | 27,36 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 25.10.2025 | 1,095       | 0            | 42,1       | 42         | 0          | 41,2    | 41,75   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,7      | 41,1      | 26,61 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 26.10.2025 | 1,222       | 0            | 45,99      | 45,87      | 0          | 45,02   | 45,52   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 41        | 27,18 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 27.10.2025 | 1,227       | 0            | 49,29      | 49,19      | 0,13       | 48,3    | 48,71   | 0,13      | 0,13      | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 42,9      | 25,33 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 28.10.2025 | 1,175       | 0            | 44,94      | 44,81      | 0          | 44      | 44,42   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,3      | 41,6      | 26,7  | 0,43       | 0,4        | -              |
| 29.10.2025 | 1,196       | 0            | 44,83      | 44,69      | 0          | 43,87   | 44,34   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,3      | 41        | 27,34 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 30.10.2025 | 1,171       | 0            | 44,27      | 44,15      | 0          | 43,32   | 43,82   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 41        | 27,05 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 31.10.2025 | 1,181       | 0            | 44,39      | 44,24      | 0          | 43,43   | 43,96   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 40,7      | 27,23 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 01.11.2025 | 1,217       | 0            | 46,57      | 46,42      | 0          | 45,56   | 46,07   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 41,9      | 26,74 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 02.11.2025 | 1,163       | 0            | 43,74      | 43,53      | 0          | 42,79   | 43,28   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 40,7      | 27,17 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 03.11.2025 | 1,102       | 0            | 41,78      | 41,57      | 0          | 40,92   | 41,33   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,8      | 40,8      | 26,98 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 04.11.2025 | 1,149       | 0            | 43,56      | 43,34      | 0          | 42,64   | 43,04   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 41,1      | 27,03 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 05.11.2025 | 1,141       | 0            | 42,47      | 42,27      | 0          | 41,56   | 42,03   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 40,7      | 27,56 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 06.11.2025 | 1,094       | 0            | 40,99      | 40,8       | 0          | 40,13   | 40,56   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 40,8      | 27,3  | 0,43       | 0,4        | -              |
| 07.11.2025 | 1,169       | 0            | 46,17      | 46,07      | 0          | 45,22   | 45,68   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 42,2      | 25,91 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 08.11.2025 | 1,355       | 0            | 56,96      | 56,91      | 0          | 55,75   | 56,4    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 44,4      | 24,33 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 09.11.2025 | 1,387       | 0            | 58,67      | 58,65      | 0          | 57,43   | 58,14   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 44,6      | 24,16 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 10.11.2025 | 1,263       | 0            | 50,92      | 50,86      | 0          | 49,85   | 50,38   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 43,1      | 25,39 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 11.11.2025 | 1,188       | 0            | 45,24      | 45,14      | 0,01       | 44,27   | 44,77   | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 41,6      | 26,92 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 12.11.2025 | 1,172       | 0            | 45,33      | 45,25      | 0          | 44,37   | 44,87   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68        | 41,5      | 26,47 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 13.11.2025 | 1,16        | 0            | 43,1       | 42,94      | 0          | 42,18   | 42,65   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 41        | 27,54 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 14.11.2025 | 1,16        | 0            | 45,01      | 44,89      | 0          | 44,06   | 44,57   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68        | 41,6      | 26,36 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 15.11.2025 | 1,365       | 0            | 55,79      | 55,71      | 0          | 54,59   | 55,18   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,3      | 44,2      | 25,06 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 16.11.2025 | 1,686       | 0            | 70,53      | 70,53      | 0          | 68,81   | 69,7    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 74,2      | 49,6      | 24,56 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 17.11.2025 | 1,478       | 0            | 58,95      | 59         | 0          | 57,6    | 58,41   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72        | 46,3      | 25,66 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 18.11.2025 | 1,551       | 0            | 67,31      | 67,43      | 0          | 65,78   | 66,71   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 47,5      | 23,58 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 19.11.2025 | 1,512       | 0            | 61,02      | 61,09      | 0          | 59,6    | 60,47   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 46        | 25,41 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 20.11.2025 | 1,669       | 0            | 73,77      | 73,94      | 0          | 71,97   | 73,06   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 73,4      | 50,2      | 23,15 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 21.11.2025 | 1,562       | 0            | 63,01      | 63,08      | 0          | 61,52   | 62,39   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,8      | 47,4      | 25,43 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 22.11.2025 | 1,607       | 0            | 64,35      | 64,43      | 0          | 62,78   | 63,72   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,9      | 47,3      | 25,59 | 0,43       | 0,4        | -              |
| 23.11.2025 | 1,864       | 0            | 75,31      | 75,35      | 0          | 73,31   | 74,38   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 77,4      | 52        | 25,43 | 0,43       | 0,4        | -              |
| Итого:     | 40,366      | 0            | 1596,83    | 1594,52    | 0,14       | 1561,49 | 1580,44 | 0,14      | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 40,366      |              |            |            |            |         |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.10.2025 | 1246,968 | 64404,94 | 64279,19 | 0,54    | 62981,78 | 63487,03 | 0,54   |
| 23.11.2025 | 1287,334 | 66001,77 | 65873,71 | 0,68    | 64543,27 | 65067,47 | 0,68   |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:03:12