

#147747#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 14.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 133, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00205753	Показания прибора, Гкал 14.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3650,372	3630,389	19.983

28.15812
+ расход
по 23.09

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГК «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 09 2025

#146948#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 14.09.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8089
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205753
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,951	0	54,91	53,57	0	53,89	53,02	0	0	24	0	0	64	46,3	17,64	0,6	0,48
25.08.2025	-	0,919	0	55,79	54,45	0	54,74	53,92	0	0	24	0	0	63,5	46,8	16,78	0,6	0,47
26.08.2025	-	0,891	0	55,09	53,78	0	54,06	53,23	0	0	24	0	0	63,8	47,3	16,47	0,61	0,48
27.08.2025	-	0,98	0	56,89	55,51	0	55,85	54,96	0	0	24	0	0	63,9	46,3	17,58	0,6	0,47
28.08.2025	-	0,92	0	66,73	65,32	0	65,43	64,54	0	0	24	0	0	64,7	50,7	14	0,61	0,47
29.08.2025	-	0,859	0	51,04	49,76	0	50,09	49,28	0	0	24	0	0	63,4	46,3	17,12	0,61	0,47
30.08.2025	-	0,919	0	52,57	51,22	0	51,59	50,73	0	0	24	0	0	63,6	45,8	17,79	0,61	0,48
31.08.2025	-	0,965	0	55,72	54,34	0	54,69	53,8	0	0	24	0	0	63,8	46,1	17,69	0,6	0,47
01.09.2025	-	0,775	0	147,63	145,92	0	145,77	144,44	0	0	24	0	0	51,1	45,8	5,33	0,61	0,48
02.09.2025	-	0,85	0	50,63	49,34	0	49,68	48,85	0	0	24	0	0	63,4	46,3	17,12	0,61	0,48
03.09.2025	-	0,847	0	50,55	49,31	0	49,6	48,83	0	0	24	0	0	63,4	46,3	17,06	0,61	0,49
04.09.2025	-	0,866	0	51,58	50,28	0	50,63	49,75	0	0	24	0	0	63,5	46,3	17,2	0,61	0,49
05.09.2025	-	0,798	0	49,03	47,78	0	48,15	47,26	0	0	24	0	0	63,2	46,6	16,6	0,61	0,5
06.09.2025	-	0,76	0	48,15	46,91	0	47,28	46,41	0	0	24	0	0	63,1	47	16,09	0,61	0,49
07.09.2025	-	0,829	0	49,81	48,54	0	48,91	48,01	0	0	24	0	0	63,2	46,2	16,99	0,61	0,5
08.09.2025	-	0,806	0	49,84	48,57	0	48,94	48,06	0	0	24	0	0	63,2	46,8	16,48	0,61	0,49
09.09.2025	-	0,865	0	51,07	49,78	0	50,13	49,26	0	0	24	0	0	63,4	46,1	17,25	0,61	0,5
10.09.2025	-	0,84	0	51,42	50,14	0	50,45	49,62	0	0	24	0	0	63,5	46,8	16,64	0,61	0,5
11.09.2025	-	0,841	0	51,47	50,17	0	50,51	49,64	0	0	24	0	0	63,6	47	16,64	0,61	0,49
12.09.2025	-	0,853	0	51,42	50,13	0	50,49	49,61	0	0	24	0	0	63,7	46,8	16,9	0,61	0,49
13.09.2025	-	0,831	0	50,52	49,27	0	49,6	48,76	0	0	24	0	0	63,7	47	16,75	0,61	0,5
14.09.2025	-	0,9	0	51,85	50,53	0	50,9	50,01	0	0	24	0	0	63,8	46,1	17,71	0,61	0,5
Итого:	-	19,065	0	1253,71	1224,62	0	1231,38	1211,99	0	0	528	0	-	63,02	46,67	16,36	0,61	0,49

Общее время работы системы 528 час.

Период нормальной работы системы 528 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.08.2025	3630,389	286720,95	282954,11	31,48	280597,68	278773,81	31,48
14.09.2025	3650,372	288026,2	284228,95	31,48	281879,65	280035,52	31,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения