

#148366#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 14.09.2025 по 08.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
А. Невского 133, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00205753	Показания прибора, Гкал 08.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 14.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3668,614	3650,372	18.242

Подпись исполнителя



#148365#

Отчёт за период с 14.09.2025 по 08.10.2025.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 8089  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00205753  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 10.10.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTun, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
30.09.2025	-	0,918	0	51,54	50,22	0	50,59	49,72	0	0	24	0	0	64,1	46	18,15	0,61	0,48
01.10.2025	-	0,481	0	25,45	24,84	0	24,96	24,59	0	0	11	0	0	64,6	45,4	19,18	0,63	0,45
02.10.2025	-	0,99	0	55,48	54,19	0	54,43	53,63	0	0	24	0	0	64,6	46,4	18,16	0,65	0,44
03.10.2025	-	1,794	0	88,08	86,45	1,03	86,37	85,6	1,03	1,03	24	0	0	65,7	45,5	20,22	0,66	0,44
04.10.2025	-	2,312	0	114,73	112,78	0,18	112,48	111,67	0,18	0,18	24	0	0	65,9	45,4	20,47	0,69	0,45
05.10.2025	-	2,209	0	101,12	99,03	0,1	99,14	98,13	0,1	0,1	24	0	0	66,1	43,8	22,24	0,69	0,45
06.10.2025	-	2,241	0	104,49	102,3	0,16	102,42	101,37	0,16	0,16	24	0	0	66,2	44,4	21,8	0,69	0,45
07.10.2025	-	2,832	0	186,09	183,39	0,47	182,38	181,11	0,47	0,47	24	0	0	66,4	51,1	15,3	0,69	0,45
08.10.2025	-	2,853	0	139,88	137,19	0	137,1	135,84	0	0	24	0	0	66,2	45,4	20,79	0,69	0,45
Итого:	-	16,63	0	866,86	850,39	1,94	849,87	841,66	1,94	1,94	203	0	-	65,53	45,93	19,59	0,67	0,45

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 203 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
14.09.2025	3650,372	288026,2	284228,95	31,48	281879,65	280035,52	31,48
08.10.2025	3668,614	288955,19	285140,35	33,42	282790,33	280937,65	33,42

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_