

#207455#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
5346
8830
ВКТ-7
00261577
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,217	0,504	60,41	46,88	59,39	46,4	12,99	24	0	1	60	48	12,01	0,11	0,16	-9,4
25.01.2026	1,273	0,548	61,42	46,79	60,38	46,31	14,07	24	0	0	60,1	48	12,05	0,12	0,24	-7,3
26.01.2026	1,122	0,435	58,5	46,98	57,52	46,5	11,02	24	0	1	60,4	48,3	12,04	0,16	0,21	-4,4
27.01.2026	1,219	0,486	62,62	49,9	61,55	49,41	12,14	24	0	1	60,8	48,8	12	0,11	0,15	-3,8
28.01.2026	1,193	0,446	63,02	51,24	61,93	50,76	11,17	24	0	1	60,9	48,7	12,16	0,11	0,16	-6
29.01.2026	1,235	0,47	63,82	51,34	62,72	50,86	11,86	24	0	1	60,8	48,6	12,2	0,11	0,14	-9,7
30.01.2026	1,272	0,503	64,55	51,29	63,44	50,78	12,66	24	0	1	60,8	48,6	12,22	0,11	0,15	-12,4
31.01.2026	1,256	0,486	64	51,2	62,89	50,71	12,18	24	0	1	61	48,7	12,33	0,11	0,12	-13,8
01.02.2026	1,369	0,579	65,87	50,76	64,73	50,28	14,45	24	0	1	60,8	48,3	12,43	0,11	0,15	-18,9
02.02.2026	1,276	0,483	63,35	50,67	62,21	50,16	12,05	24	0	1	61,6	48,8	12,86	0,11	0,18	-20,1
03.02.2026	1,263	0,47	63,08	50,8	61,94	50,28	11,66	24	0	1	62,2	49,3	12,87	0,11	0,17	-18
04.02.2026	1,312	0,512	63,95	50,64	62,81	50,11	12,7	24	0	1	62,2	49,4	12,77	0,11	0,14	-12,3
05.02.2026	1,244	0,469	63,06	50,67	61,94	50,16	11,78	24	0	1	61,5	48,9	12,52	0,12	0,21	-7,6
06.02.2026	1,301	0,539	64,78	50,49	63,69	50,01	13,68	24	0	1	60,4	48,4	12,03	0,11	0,18	-3,2
07.02.2026	1,276	0,509	64,13	50,73	63,02	50,25	12,77	24	0	1	61	48,7	12,24	0,12	0,26	-3,3
08.02.2026	1,313	0,542	64,64	50,42	63,51	49,94	13,57	24	0	1	61	48,7	12,27	0,11	0,14	-4,9
09.02.2026	1,226	0,478	63,17	50,33	62,09	49,85	12,24	24	0	1	60,2	48	12,11	0,11	0,13	-12,1
10.02.2026	1,245	0,491	63,44	50,42	62,33	49,94	12,39	24	0	1	60,7	48,4	12,22	0,15	0,22	-12,4
11.02.2026	1,198	0,46	62,66	50,41	61,6	49,93	11,67	24	0	1	60,4	48,4	12,02	0,12	0,28	-3,8
12.02.2026	1,256	0,51	63,46	50,17	62,38	49,69	12,69	24	0	1	60,9	48,8	12,09	0,11	0,18	-0,7
13.02.2026	1,209	0,466	62,44	50,13	61,37	49,65	11,72	24	0	1	60,9	48,8	12,16	0,11	0,15	-1,2
14.02.2026	1,277	0,521	63,4	49,7	62,28	49,22	13,06	24	0	1	60,9	48,7	12,2	0,11	0,14	-6,7
15.02.2026	1,266	0,51	63,22	49,73	62,1	49,25	12,85	24	0	1	60,9	48,7	12,2	0,11	0,18	-11,2
16.02.2026	1,26	0,485	62,39	49,79	61,25	49,3	11,95	24	0	0	62,1	49,4	12,72	0,11	0,11	-
17.02.2026	1,218	0,461	62,01	49,85	60,9	49,37	11,53	24	0	0	61,6	49,2	12,45	0,11	0,11	-
Итого:	31,296	0	1577,39	1251,33	1549,97	1239,12	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,296															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	931,875	38789,42	29122,02	37677,55	28515,37
17.02.2026	963,171	40366,81	30373,35	39227,52	29754,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 11:52:42