

#282925#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261577
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	1,27	0,523	63,72	49,83	62,65	49,35	13,3	24	0	0	60,4	48,4	11,96	0,11	0,15	-
19.02.2026	1,224	0,474	62,41	49,84	61,32	49,36	11,96	24	0	1	60,9	48,7	12,26	0,12	0,17	-
20.02.2026	1,274	0,52	63,55	49,89	62,44	49,4	13,04	24	0	1	61	48,8	12,14	0,17	0,28	-
21.02.2026	1,298	0,537	63,58	49,51	62,49	49,03	13,46	24	0	1	61	48,7	12,28	0,18	0,21	-
22.02.2026	1,192	0,454	61,53	49,55	60,47	49,07	11,4	24	0	1	60,9	48,7	12,23	0,17	0,25	-
23.02.2026	1,259	0,517	62,83	49,28	61,74	48,8	12,94	24	0	1	61	48,9	12,09	0,12	0,2	-
24.02.2026	1,254	0,51	62,7	49,28	61,62	48,8	12,82	24	0	1	60,9	48,8	12,16	0,11	0,18	-
25.02.2026	1,225	0,485	62,12	49,24	61,05	48,76	12,29	24	0	1	60,9	48,7	12,16	0,12	0,28	-
26.02.2026	1,218	0,484	62,07	49,26	61,01	48,78	12,23	24	0	1	60,8	48,7	12,11	0,13	0,34	-
27.02.2026	1,179	0,463	61,55	49,4	60,48	48,92	11,56	24	0	1	60,8	48,8	12,03	0,19	0,54	-
28.02.2026	1,229	0,505	62,49	49,3	61,4	48,82	12,58	24	0	1	60,9	49	11,9	0,15	0,2	-
01.03.2026	1,305	0,56	63,6	48,94	62,48	48,46	14,02	24	0	1	60,9	48,9	11,98	0,15	0,21	-
02.03.2026	1,241	0,513	62,42	49,07	61,35	48,59	12,76	24	0	1	60,8	48,9	11,99	0,15	0,33	-
03.03.2026	1,176	0,462	61,31	49,18	60,26	48,7	11,56	24	0	1	60,8	48,9	11,91	0,14	0,18	-
04.03.2026	1,172	0,458	61,06	49,08	60,01	48,6	11,41	24	0	1	60,8	48,7	12,06	0,13	0,18	-
05.03.2026	1,257	0,522	62,62	48,97	61,55	48,49	13,06	24	0	1	60,9	48,9	12	0,13	0,23	-
06.03.2026	1,237	0,51	62,26	48,96	61,19	48,48	12,71	24	0	1	60,9	49	11,95	0,14	0,34	-
07.03.2026	1,231	0,512	62,37	49,01	61,27	48,53	12,74	24	0	1	60,9	49	11,85	0,17	0,4	-
08.03.2026	1,142	0,439	60,68	49,23	59,61	48,75	10,86	24	0	1	60,9	49	11,97	0,16	0,54	-
09.03.2026	1,194	0,484	61,5	48,89	60,42	48,41	12,01	24	0	1	61	49,1	11,91	0,14	0,57	-
10.03.2026	1,175	0,475	61,32	48,93	60,25	48,45	11,8	24	0	1	60,9	49,2	11,77	0,16	0,57	-
11.03.2026	1,195	0,489	61,64	48,93	60,56	48,45	12,11	24	0	1	61	49,1	11,82	0,14	0,37	-
12.03.2026	1,221	0,504	61,94	48,76	60,85	48,28	12,57	24	0	0	61	49,1	11,89	0,16	0,44	-
13.03.2026	1,198	0,486	61,43	48,73	60,37	48,25	12,12	24	0	0	60,9	49	11,9	0,18	0,51	-
14.03.2026	1,3	0,571	63,33	48,56	62,23	48,08	14,15	24	0	1	61	49,2	11,84	0,15	0,3	-
15.03.2026	1,26	0,539	62,44	48,47	61,34	47,99	13,35	24	0	1	61	49,2	11,87	0,13	0,21	-
16.03.2026	1,217	0,502	61,65	48,51	60,56	48,03	12,53	24	0	1	61	49,1	11,89	0,13	0,18	-
17.03.2026	1,194	0,491	61,38	48,56	60,34	48,08	12,26	24	0	1	60,6	48,9	11,74	0,16	0,18	-
18.03.2026	1,214	0,501	61,43	48,35	60,4	47,87	12,53	24	0	1	60,8	48,9	11,89	0,2	0,31	-
Итого:	35,551	0	1802,93	1423,51	1771,71	1409,58	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,551															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	963,171	40366,81	30373,35	39227,52	29754,49
18.03.2026	998,722	42169,74	31796,86	40999,23	31164,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:52:22