

#147749#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00261577	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	784,412	756,184	28.228

343.437 м³
80.554 Пк

Подпись исполнителя



#147148#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261577
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,02	0,045	2,62	0,01	2,62	0,01	2,61	24	0	0	17	24,4	-7,36	0,1	0,1
25.08.2025	-	0,019	0,039	2,57	0,06	2,57	0,06	2,51	24	0	0	16,8	21,7	-4,88	0,1	0,1
26.08.2025	-	0,05	0,099	14,12	6,27	14,12	6,27	7,85	24	0	0	16	17,1	-1,02	0,15	0,12
27.08.2025	-	1,033	0,592	40,77	24,9	40,18	24,68	15,5	24	0	0	55,6	42,9	12,66	0,18	0,12
28.08.2025	-	0,965	0,538	35,57	21,47	34,92	21,23	13,69	24	0	0	60,4	47,9	12,45	0,14	0,11
29.08.2025	-	0,799	0,412	29,93	18,9	29,43	18,66	10,77	24	0	0	60,3	46,9	13,4	0,14	0,11
30.08.2025	-	0,942	0,515	32,38	18,59	31,82	18,35	13,47	24	0	0	60,5	46,9	13,58	0,16	0,11
31.08.2025	-	1,017	0,5	35,93	22,1	35,32	21,85	13,47	24	0	0	60,7	45,8	14,84	0,14	0,1
01.09.2025	-	1,023	0,453	38,51	25,79	37,85	25,55	12,3	24	0	0	60,7	45,4	15,28	0,23	0,24
02.09.2025	-	1,018	0,47	41,69	28,95	40,98	28,65	12,33	24	0	1	60,7	47,3	13,36	0,27	0,35
03.09.2025	-	1,012	0,475	51,38	39,47	50,52	38,99	11,53	24	0	1	60,8	50,2	10,65	0,28	0,3
04.09.2025	-	1,041	0,462	49,64	37,86	48,8	37,38	11,42	24	0	1	61	49	12	0,21	0,3
05.09.2025	-	1,14	0,542	51,38	37,57	50,48	37,09	13,39	24	0	0	61,1	49,2	11,98	0,14	0,18
06.09.2025	-	1,262	0,612	56,2	40,68	55,25	40,16	15,09	24	0	1	61,2	49,3	11,95	0,31	0,53
07.09.2025	-	1,307	0,617	65,27	49,94	64,13	49,38	14,75	24	0	0	61,4	50,5	10,92	0,19	0,31
08.09.2025	-	1,049	0,492	38,95	23	38,28	22,78	15,5	23	1	1	60,9	50,2	10,79	0,2	0,16
09.09.2025	-	0,29	0,176	7,28	0	7,21	0	7,21	24	0	1	49,5	33,6	15,84	0,21	0,14
10.09.2025	-	0,465	0,254	10,72	0	10,57	0	10,57	24	0	1	53,2	32,4	20,79	0,17	0,11
11.09.2025	-	0,62	0,31	12,74	0	12,55	0	12,55	24	0	1	58,5	33,7	24,8	0,12	0,1
12.09.2025	-	0,618	0,311	12,71	0	12,5	0	12,5	24	0	0	58,4	33,8	24,58	0,15	0,1
13.09.2025	-	0,917	0,418	35,44	22,36	34,87	22,12	12,75	24	0	0	60,6	48,8	11,79	0,14	0,11
14.09.2025	-	1,242	0,548	58,58	44,39	57,59	43,91	13,68	24	0	0	60,9	48,8	12,17	0,14	0,16
15.09.2025	-	1,178	0,494	57,08	44,17	56,13	43,69	12,44	24	0	1	60,8	48,5	12,32	0,12	0,14
16.09.2025	-	1,169	0,487	56,67	43,85	55,7	43,37	12,33	24	0	1	60,7	48,3	12,38	0,11	0,12
17.09.2025	-	1,173	0,491	56,56	43,55	55,6	43,07	12,53	24	0	1	60,4	48,1	12,34	0,12	0,12
18.09.2025	-	1,095	0,434	55,09	43,45	54,19	42,97	11,22	24	0	1	60	47,7	12,27	0,11	0,11
19.09.2025	-	1,097	0,443	55,09	43,33	54,18	42,86	11,32	24	0	1	59,8	47,6	12,22	0,16	0,14
20.09.2025	-	1,154	0,486	56,91	44,09	55,95	43,61	12,34	24	0	0	60,2	48,2	12,02	0,21	0,31
21.09.2025	-	1,228	0,557	58,43	44,03	57,46	43,55	13,91	24	0	1	60,5	48,7	11,83	0,14	0,14
22.09.2025	-	1,153	0,486	56,44	43,68	55,47	43,2	12,27	24	0	1	60,5	48,4	12,12	0,11	0,11
23.09.2025	-	1,132	0,456	55,62	43,6	54,69	43,12	11,57	24	0	1	60,5	48,1	12,45	0,11	0,13
Итого:	-	28,228	13,214	1232,27	856,06	1211,93	846,56	365,37	743	1	-	55,47	43,53	11,95	0,16	0,17

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	756,184	30369,16	22709,18	29400,46	22173,75
23.09.2025	784,412	31601,43	23565,24	30612,39	23020,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения