

#147595#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: УК Легенды моря

Адрес: Беланова,89

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 10.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00205742

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1

ФТ=1

Т3=1

КС=0x71CC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.08.2025	72,66	67,26	5,4	133,81	130,69	133,51	130,78	0	-0,09	7	7	0,7	0,003	24	0	
23.08.2025	72,11	66,35	5,76	131,3	128,26	130,97	128,36	0	-0,1	7	7	0,732	0	24	0	
24.08.2025	72,26	66,5	5,76	130,79	127,74	130,47	127,85	0	-0,11	7	7	0,728	0,002	24	0	
25.08.2025	71,94	66,37	5,57	130,17	127,16	129,86	127,28	0	-0,12	7	7	0,701	0,002	24	0	
26.08.2025	72,89	67,41	5,48	129,98	126,92	129,7	127,04	0	-0,12	7	7	0,689	0,004	24	0	
27.08.2025	72,06	66,75	5,31	132,43	129,36	132,14	129,5	0	-0,14	7	7	0,677	0,001	24	0	
28.08.2025	71,52	66,15	5,37	134,11	131,05	133,85	131,2	0	-0,15	7	7	0,697	0,001	24	0	
29.08.2025	72,68	67,58	5,1	137,74	134,51	137,47	134,64	0	-0,13	7	7	0,677	0	24	0	
30.08.2025	72,67	67,75	4,92	137,45	134,24	137,2	134,37	0	-0,13	7	7	0,657	0,001	24	0	
31.08.2025	72,13	66,87	5,26	135,16	132	134,85	132,12	0	-0,12	7	7	0,688	0	24	0	
01.09.2025	72,22	67,07	5,15	132,93	129,88	132,68	129,97	0	-0,09	7	7	0,665	0,001	24	0	
02.09.2025	72,85	67,9	4,95	136,73	133,48	136,46	133,61	0	-0,13	7	7	0,652	0,002	24	0	
03.09.2025	72,44	67,42	5,02	137,14	133,96	136,85	134,06	0	-0,1	7	7	0,667	0	24	0	
04.09.2025	72,82	65,57	7,25	91,94	89,77	91,8	90	0	-0,23	7	7	0,644	0,003	24	0	
05.09.2025	71,11	40,26	30,85	19,66	19,17	19,71	19,54	0	-0,37	7	7	0,578	0	24	0	
06.09.2025	69,31	39,54	29,77	18,67	18,24	18,78	18,62	0	-0,38	7	7	0,532	0	24	0	
07.09.2025	71,18	38,89	32,29	19,6	19,12	19,73	19,55	0	-0,43	7	7	0,604	0	24	0	
08.09.2025	71,17	39,96	31,21	18,86	18,38	18,78	18,64	0	-0,26	7	7	0,566	0,006	24	0	
09.09.2025	70,7	37,52	33,18	17,96	17,58	18,24	18,11	0	-0,53	7	7	0,567	0	24	0	
10.09.2025	71,29	38,64	32,65	18,66	18,21	18,99	18,82	0	-0,61	7	7	0,578	0	24	0	
11.09.2025	70,91	39,08	31,83	18,87	18,4	19,16	19,03	0	-0,63	7	7	0,568	-0,001	24	0	
12.09.2025	70,74	37,17	33,57	18,47	18	18,72	18,63	0	-0,63	7	7	0,586	0	24	0	
13.09.2025	70,76	38,36	32,4	17,91	17,47	18,18	18,05	0	-0,58	7	7	0,551	0	24	0	
14.09.2025	70,77	37,2	33,57	18,85	18,37	19,04	18,91	0	-0,54	7	7	0,603	0	24	0	
15.09.2025	70,97	38,72	32,25	18,04	17,59	18,23	18,06	0	-0,47	7	7	0,554	0	24	0	
16.09.2025	69,27	39,54	29,73	21,84	21,38	22,01	21,82	0	-0,44	7	7	0,622	-0,001	24	0	
17.09.2025	70,65	41,23	29,42	21,91	21,43	22,03	21,81	0	-0,38	7	7	0,618	0	24	0	
18.09.2025	71,15	40,83	30,32	21,76	21,28	21,82	21,61	0	-0,33	7	7	0,634	0	24	0	
19.09.2025	71,28	41,79	29,49	22,29	21,81	22,32	22,1	0	-0,29	7	7	0,634	0	24	0	
20.09.2025	70,86	40,68	30,18	22,38	21,9	22,4	22,21	0	-0,31	7	7	0,65	0	24	0	
21.09.2025	70,95	41,62	29,33	22,63	22,15	22,65	22,42	0	-0,27	7	7	0,64	0	24	0	
22.09.2025	70,83	41,9	28,93	22,45	21,97	22,47	22,23	0	-0,26	7	7	0,626	0	24	0	
23.09.2025	70,63	40,57	30,06	22,93	22,42	22,91	22,71	0	-0,29	7	7	0,664	0	24	0	
Итого:				2215,4	2163,89	2213,9	2173,65	0	-9,76			20,949	0,024	792	0	
Средние:	71,44	51,22	20,22							7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/08/2524:00	40926,81	39948,27	40543,13	39969,05	0	-20,78	728,204	0,985	7736	0
23/09/2524:00	43142,23	42112,16	42757,11	42142,7	0	-30,54	749,153	1,009	8528	0
Итого:	2215,42	2163,89	2213,98	2173,65	0	-9,76	20,949	0,024	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 8586ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МФ «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28 09 25

проверено с собой