

#147594#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: УК Легенды моряАдрес: Беланова,89

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 10.00°C

Заводской номер 00205742

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x71CC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч	HC
22.08.2025	72,13	37,66	34,47	0	0	0	4	4	0	24	0	
23.08.2025	71,6	37,67	33,93	0	0	0	4	4	0	24	0	
24.08.2025	71,74	37,21	34,53	0	0	0	4	4	0	24	0	
25.08.2025	71,42	38,1	33,32	0	0	0	4	4	0	24	0	
26.08.2025	72,32	37,78	34,54	0	0	0	4	4	0	24	0	
27.08.2025	71,53	38,51	33,02	0	0	0	4	4	0	24	0	
28.08.2025	71,02	38,08	32,94	0	0	0	4	4	0	24	0	
29.08.2025	72,16	38,36	33,8	0	0	0	4	4	0	24	0	
30.08.2025	72,15	39,5	32,65	0	0	0	4	4	0	24	0	
31.08.2025	71,61	38,45	33,16	0	0	0	4	4	0	24	0	
01.09.2025	71,66	38,41	33,25	0	0	0	4	4	0	24	0	
02.09.2025	72,32	39,57	32,75	0	0	0	4	4	0	24	0	
03.09.2025	71,92	39,42	32,5	0	0	0	4	4	0	24	0	
04.09.2025	71,82	39,21	32,61	0	0	0	4	4	0	24	0	
05.09.2025	70,35	40,5	29,85	0	0	0	4	4	0	24	0	
06.09.2025	67,9	40,04	27,86	0	0	0	4	4	0	24	0	
07.09.2025	70,4	39,01	31,39	0	0	0	4	4	0	24	0	
08.09.2025	70,36	39,77	30,59	0	0	0	4	4	0	24	0	
09.09.2025	69,79	37,99	31,8	0	0	0	4	4	0	24	0	
10.09.2025	70,38	39,21	31,17	0	0	0	4	4	0	24	0	
11.09.2025	70,1	39,38	30,72	0	0	0	4	4	0	24	0	
12.09.2025	69,93	37,71	32,22	0	0	0	4	4	0	24	0	
13.09.2025	69,86	38,93	30,93	0	0	0	4	4	0	24	0	
14.09.2025	69,93	37,72	32,21	0	0	0	4	4	0	24	0	
15.09.2025	70,11	39,36	30,75	0	0	0	4	4	0	24	0	
16.09.2025	69,18	39,23	29,95	0	0	0	4	4	0	24	0	
17.09.2025	69,97	41,46	28,51	0	0	0	4	4	0	24	0	
18.09.2025	70,46	41,19	29,27	0	0	0	4	4	0	24	0	
19.09.2025	70,6	42,29	28,31	0	0	0	4	4	0	24	0	
20.09.2025	70,19	41,07	29,12	0	0	0	4	4	0	24	0	
21.09.2025	70,3	41,84	28,46	0	0	0	4	4	0	24	0	
22.09.2025	70,17	42,24	27,93	0	0	0	4	4	0	24	0	
23.09.2025	70,01	40,79	29,22	0	0	0	4	4	0	24	0	
Итого:				0	0	0			0	792	0	
Средние:	70,76	39,32	31,44				4	4				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
21/08/2524:00	0	0	0	0	7736	0
23/09/2524:00	0	0	0	0	8528	0
Итого:	0	0	0	0	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора теплоснабжения 8586ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

