

#164014#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/10/25г.-02/11/25г.

Абонент: УК Легенды моря

Адрес: Беланова,89

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00205742

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0x596F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
24.10.2025	73,95	55,75	18,2	186,57	182,05	184,21	181,58	0	0,47	7	7	3,335	0,017	24	0	
25.10.2025	74	55,6	18,4	186,46	181,93	184,09	181,42	0	0,51	7	7	3,369	0,018	24	0	
26.10.2025	73,72	55,12	18,6	183,84	179,37	181,59	179,05	0	0,32	7	7	3,349	0,008	24	0	
27.10.2025	73,5	54,5	19	179,82	175,5	177,64	175,18	0	0,32	7	7	3,35	0,008	24	0	
28.10.2025	73,75	54,89	18,86	180,66	176,35	178,47	175,99	0	0,36	7	7	3,34	0,011	24	0	
29.10.2025	73,76	54,77	18,99	182,14	177,76	179,93	177,44	0	0,32	7	7	3,389	0,01	24	0	
30.10.2025	73,92	55,4	18,52	67,98	66,33	67,18	66,23	0	0,1	7	7	1,233	0,002	24	0	
31.10.2025	72,74	57,09	15,65	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	
01.11.2025	71,76	49,68	22,08	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	
02.11.2025	73,63	47,48	26,15	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	
Итого:				1167,4	1139,29	1153,1	1136,89	0	2,4			21,365	0,074	240	0	
Средние:	73,47	54,02	19,44							7	7					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/10/2524:00	46772,18	45654,8	46343,67	45682,75	0,02	-27,95	823,596	1,164	9248	0
02/11/2524:00	47939,65	46794,09	47496,78	46819,64	0,02	-25,55	844,961	1,238	9488	0
Итого:	1167,47	1139,29	1153,11	1136,89	0	2,4	21,365	0,074	240	0

Период нормальной работы 240ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9929ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ошч 31.10.25 нов.

