

#179496#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
11/12/25г. - 23/12/25г.

Абонент: УК Легенды моря

Адрес: Беланова, 89

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00205742

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0х9274

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
11.12.2025	73,4	44,24	29,16	25,53	24,91	25,09	24,86	0	0	0	7	7	0,727	0	11	13	*
12.12.2025	73,34	45,57	27,77	24,31	23,76	24,96	24,75	0	0	0	7	7	0,86	0	24	0	
13.12.2025	73,7	47,78	25,92	56,16	54,82	55,98	55,4	0	0	0	7	7	1,419	0	24	0	
14.12.2025	73,38	45,52	27,86	40,5	39,51	40,71	40,31	0	0	0	7	7	1,101	0	24	0	
15.12.2025	73,7	47,9	25,8	72,95	71,21	72,45	71,68	0	0	0	7	7	1,832	0	24	0	
16.12.2025	73,91	47,67	26,24	77,57	75,71	76,58	75,77	0	0	0	7	7	1,985	0	24	0	
17.12.2025	76,64	50,09	26,55	83,05	80,9	82,08	81,11	0	0	0	7	7	2,145	0	24	0	
18.12.2025	75,98	50,18	25,8	103,92	101,29	102,23	101,02	0	0	0	7	7	2,611	0	24	0	
19.12.2025	73,89	48,02	25,87	46,54	45,44	46,7	46,23	0	0	0	7	7	1,174	0	24	0	
20.12.2025	73,77	45,98	27,79	3,87	3,84	5,08	5,08	0	0	0	7	7	0,107	0	24	0	
21.12.2025	73,56	45,64	27,92	2,97	2,97	4,19	4,19	0	0	0	7	7	0,082	0	24	0	
22.12.2025	73,56	46,93	26,63	3,4	3,4	4,65	4,65	0	0	0	7	7	0,092	0	24	0	
23.12.2025	77,85	51,53	26,32	4,42	4,35	5,84	5,84	0	0	0	7	7	0,113	0	24	0	
Итого:				545,19	532,11	546,54	540,89	0	0	0			14,048	0	299	13	
Средние:	74,36	47,46	26,89								7	7					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
10/12/2524:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324
23/12/2524:00	545,19	532,11	546,54	540,89	0	0	0	14,048	0	299	337
Итого:	545,19	532,11	546,54	540,89	0	0	0	14,048	0	299	13

Период нормальной работы \_\_\_\_\_  
Период отсутств. учета \_\_\_\_\_  
Время работы прибора после сброса 671ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

