

#193173#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Легенды моря, ООО, УК  
Беланова 89, Калининград

Заводской номер счётчика 00205742	Показания прибора, Гкал 23.01.2026	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	18,525	-0,14	18.665

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*ОК 24.12.25  
замке БП*

#192522#

Отчёт за период с 23.12.2025 по 23.01.2026.

Номер абонента  
 Порядковый номер 6016  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00205742  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.01.2026

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2025	-6,3	0,14	0	4,93	6,43	0	4,69	6,43	0	0	24	0	0	85,3	55,8	29,53	0,7	0,7
25.12.2025	-5,6	14,761	0	571,48	575,76	0	557,52	569,8	0	0	347	337	0	81,4	54	27,45	0,7	0,7
26.12.2025	4,4	0,102	0	3,56	4,82	0	3,53	4,82	0	0	24	0	0	74,7	46,3	28,38	0,7	0,7
27.12.2025	5,4	0,09	0	3,39	4,62	0	3,39	4,62	0	0	24	0	0	73,5	46,2	27,28	0,7	0,7
28.12.2025	3,8	0,107	0	4,41	5,73	0	4,39	5,72	0	0	24	0	0	72	48	24,05	0,7	0,7
29.12.2025	2,5	0,103	0	4,03	5,43	0	4,02	5,43	0	0	24	0	0	75	49,3	25,7	0,7	0,7
30.12.2025	-1,1	0,118	0	4,21	5,61	0	4,12	5,61	0	0	24	0	0	79,3	51,5	27,8	0,7	0,7
31.12.2025	-4,2	0,135	0	4,88	6,44	0	4,67	6,4	0	0	24	0	0	82,4	53,8	28,57	0,7	0,7
01.01.2026	-5,2	0,126	0	4,65	5,98	0	4,53	5,94	0	0	24	0	0	82,2	54,6	27,62	0,7	0,7
02.01.2026	1,2	0,111	0	3,97	5,26	0	3,95	5,26	0	0	24	0	0	78,6	50,6	27,98	0,7	0,7
03.01.2026	-0,6	0,113	0	4,4	5,85	0	4,25	5,85	0	0	24	0	0	79,1	52	27,11	0,7	0,7
04.01.2026	-4	0,125	0	4,91	6,45	0	4,68	6,44	0	0	24	0	0	81,6	54,2	27,4	0,7	0,7
05.01.2026	-3	0,123	0	4,41	5,87	0	4,21	5,87	0	0	24	0	0	82,1	53,2	28,95	0,7	0,7
06.01.2026	-5,5	0,128	0	4,49	5,96	0	4,25	5,96	0	0	24	0	0	84,8	54,8	30,02	0,7	0,7
07.01.2026	-7,8	0,151	0	5,78	7,38	0	5,54	7,29	0	0	24	0	0	85,9	58,8	27,15	0,7	0,7
08.01.2026	-11	0,175	0	6,99	8,86	0	6,75	8,65	0	0	24	0	0	87,2	61,4	25,85	0,7	0,7
09.01.2026	-9,6	0,162	0	6,13	7,72	0	5,89	7,6	0	0	24	0	0	87,4	59,8	27,68	0,7	0,7
10.01.2026	-5,2	0,183	0	6,46	7,95	0	6,19	7,9	0	0	24	0	0	85,2	55,5	29,73	0,7	0,7
11.01.2026	-5,2	0,133	0	4,84	6,32	0	4,6	6,32	0	0	24	0	0	83,5	54,4	29,03	0,7	0,7
12.01.2026	-	0,139	0	5,39	7	0	5,15	6,91	0	0	24	0	0	85,2	57,5	27,66	0,7	0,7
13.01.2026	-	0,161	0	6,19	7,95	0	5,95	7,78	0	0	24	0	0	86,7	60	26,69	0,7	0,7
14.01.2026	-	0,149	0	5,62	7,28	0	5,38	7,17	0	0	24	0	0	86	58,5	27,46	0,7	0,7
15.01.2026	-	0,161	0	6,05	7,51	0	5,85	7,48	0	0	24	0	0	81,4	53,5	27,87	0,7	0,7
16.01.2026	-	0,006	0	0,21	0,28	0	0,2	0,28	0	0	1	0	0	87	58	29,04	0,7	0,7
17.01.2026	-	0,15	0	5,66	7,34	0	5,42	7,24	0	0	24	0	0	85,7	58,2	27,55	0,7	0,7
18.01.2026	-	0,008	0	0,3	0,37	0	0,29	0,36	0	0	1	0	0	89,2	62,6	26,58	0,7	0,7
19.01.2026	-	0,161	0	5,92	7,67	0	5,68	7,51	0	0	24	0	0	88,4	60,3	28,13	0,7	0,7
20.01.2026	-	0,153	0	5,77	7,37	0	5,54	7,26	0	0	24	0	0	87,9	60	27,91	0,7	0,7
21.01.2026	-	0,165	0	6,08	7,73	0	5,84	7,57	0	0	24	0	0	88,8	60,8	28,06	0,7	0,7
22.01.2026	-	0,175	0	6,8	8,7	0	6,56	8,47	0	0	24	0	0	89	62,3	26,67	0,7	0,7
23.01.2026	-	0,151	0	5,49	7,15	0	5,25	7,04	0	0	24	0	0	88	59,3	28,64	0,7	0,7
Итого:	-2,7	18,665	0	717,4	764,79	0	698,28	756,98	0	0	1021	337	-	83,37	55,65	27,73	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.  
 Период нормальной работы системы 1021 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.12.2025	-0,14	-4,93	-6,43	0	-4,69	-6,43	0
23.01.2026	18,525	712,47	758,36	0	693,59	750,55	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения