

#141946#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Некрасова, 17-17а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272073

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0x1BFB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2025	68,35	52,77	15,58	11,21	10,95	10,95	0	0	4,84	3,74	0,172	0	24	0	
24.06.2025	68,21	53,27	14,94	12,12	11,85	11,85	0	0	4,83	3,74	0,178	0	24	0	
25.06.2025	68,6	52,78	15,82	10,85	10,58	10,58	0	0	4,84	3,74	0,168	0	24	0	
26.06.2025	68,47	56,1	12,37	11,45	11,2	11,2	0	0	4,84	3,72	0,137	0	24	0	
27.06.2025	68,59	52,63	15,96	11,64	11,37	11,37	0	0	4,86	3,73	0,182	0	24	0	
28.06.2025	68,39	52,13	16,26	11,75	11,5	11,5	0	0	4,86	3,73	0,188	0	24	0	
29.06.2025	68,39	49,94	18,45	11,68	11,42	11,42	0	0	4,86	3,74	0,214	0	24	0	
30.06.2025	68,27	50,26	18,01	11,48	11,22	11,22	0	0	4,86	3,73	0,202	0	24	0	
01.07.2025	68,53	61,23	7,3	17,63	17,24	17,24	0	0	4,84	3,69	0,127	0	24	0	
02.07.2025	67,15	49,9	17,25	10,53	10,28	10,28	0	0	4,85	3,69	0,178	0	24	0	
03.07.2025	67,44	51,71	15,73	12,27	12,01	12,01	0	0	4,8	3,67	0,188	0	24	0	
04.07.2025	67,33	53,02	14,31	12,29	12,03	12,03	0	0	4,78	3,69	0,171	0	24	0	
05.07.2025	67,4	54,35	13,05	10,96	10,71	10,71	0	0	4,8	3,68	0,14	0	24	0	
06.07.2025	67,14	53,03	14,11	9,95	9,71	9,71	0	0	4,8	3,69	0,137	0	24	0	
07.07.2025	67,56	51,94	15,62	10,74	10,5	10,5	0	0	4,8	3,7	0,161	0	24	0	
08.07.2025	67,36	52,19	15,17	10,56	10,31	10,31	0	0	4,8	3,69	0,158	0	24	0	
09.07.2025	67,45	51,69	15,76	10,76	10,51	10,51	0	0	4,81	3,7	0,164	0	24	0	
10.07.2025	67,42	53,37	14,05	12,17	11,92	11,92	0	0	4,8	3,68	0,168	0	24	0	
11.07.2025	67,73	53,74	13,99	11,15	10,91	10,91	0	0	4,82	3,67	0,151	0	24	0	
12.07.2025	67,74	53,03	14,71	12,92	12,64	12,64	0	0	4,81	3,68	0,185	0	24	0	
13.07.2025	67,41	51,05	16,36	11,07	10,83	10,83	0	0	4,82	3,7	0,177	0	24	0	
14.07.2025	67,48	50,93	16,55	11,25	11	11	0	0	4,83	3,7	0,183	0	24	0	
15.07.2025	67,74	50,39	17,35	11,54	11,3	11,3	0	0	4,83	3,7	0,194	0	24	0	
16.07.2025	67,7	50,79	16,91	11,41	11,14	11,14	0	0	4,85	3,7	0,188	0	24	0	
17.07.2025	67,39	52,69	14,7	12,25	11,99	11,99	0	0	4,94	3,78	0,178	0	24	0	*
18.07.2025	67,25	51,34	15,91	11,17	10,92	10,92	0	0	4,9	3,69	0,171	0	24	0	
19.07.2025	67,76	51,34	16,42	11,71	11,44	11,44	0	0	4,89	3,68	0,19	0	24	0	
20.07.2025	67,2	49,31	17,89	10,73	10,49	10,49	0	0	4,88	3,69	0,188	0	24	0	
21.07.2025	67,57	56,29	11,28	10,75	10,51	10,51	0	0	4,87	3,67	0,117	0	24	0	
22.07.2025	67,58	67,03	0,55	11,35	11,08	11,08	0	0	4,87	3,66	0,015	0	24	0	*
23.07.2025	67,77	64,22	3,55	11,7	11,43	11,43	0	0	4,86	3,67	0,045	0	24	0	
Итого:				359,04	350,99	350,99	0	0			5,015	0	744	0	
Средние:	67,75	53,36	14,38						4,84	3,7					

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2524:00	13251,91	12950,79	12950,79	29,09	29,09	223,237	0	7477	2
23/07/2524:00	13610,95	13301,78	13301,78	29,09	29,09	228,252	0	8221	2
Итого:	359,04	350,99	350,99	0	0	5,015	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 8361ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

