

#144759#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Некрасова, 17-17а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272073

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0х1ВФВ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	67,77	64,22	3,55	11,7	11,43	11,43	0	0	4,86	3,67	0,045	0	24	0	
24.07.2025	67,83	67,61	0,22	11,46	11,18	11,18	0	0	4,85	3,67	0,01	0	24	0	*
25.07.2025	68,09	66,41	1,68	9,17	8,93	8,93	0	0	4,85	3,68	0,022	0	24	0	*
26.07.2025	67,54	66,06	1,48	11,56	11,29	11,29	0	0	4,84	3,68	0,02	0	24	0	*
27.07.2025	67,76	60,4	7,36	10,61	10,37	10,37	0	0	4,89	3,69	0,078	0	24	0	
28.07.2025	67,62	62,61	5,01	10,8	10,55	10,55	0	0	4,85	3,67	0,055	0	24	0	
29.07.2025	67,94	58,93	9,01	11,28	11,03	11,03	0	0	4,86	3,65	0,097	0	24	0	
30.07.2025	67,9	58,48	9,42	11,56	11,3	11,3	0	0	4,88	3,67	0,106	0	24	0	
31.07.2025	68,26	57,47	10,79	11,85	11,56	11,56	0	0	4,88	3,68	0,121	0	24	0	
01.08.2025	67,63	55,37	12,26	9,99	9,75	9,75	0	0	4,88	3,68	0,119	0	24	0	
02.08.2025	67,86	57,02	10,84	10	9,76	9,76	0	0	4,89	3,67	0,107	0	24	0	
03.08.2025	67,22	55,92	11,3	9,42	9,18	9,18	0	0	4,86	3,67	0,103	0	24	0	
04.08.2025	68,16	56,43	11,73	10,34	10,1	10,1	0	0	4,88	3,67	0,12	0	24	0	
05.08.2025	68,88	56,81	12,07	14,79	14,46	14,46	0	0	4,9	3,67	0,177	0	24	0	
06.08.2025	67,6	49,09	18,51	10,32	10,07	10,07	0	0	4,89	3,68	0,188	0	24	0	
07.08.2025	67,6	46,68	20,92	7,72	7,52	7,52	0	0	5,1	4,37	0,159	0	24	0	*
08.08.2025	67,43	46,93	20,5	8,51	8,32	8,32	0	0	5,04	4,22	0,17	0	24	0	*
09.08.2025	67,33	44,75	22,58	9,43	9,2	9,2	0	0	4,85	3,68	0,211	0	24	0	
10.08.2025	67,2	45,98	21,22	10,77	10,53	10,53	0	0	4,84	3,68	0,224	0	24	0	
11.08.2025	67,25	44,66	22,59	9,86	9,62	9,62	0	0	4,84	3,68	0,217	0	24	0	
12.08.2025	67,23	47,3	19,93	11,44	11,18	11,18	0	0	4,81	3,62	0,22	0	24	0	
13.08.2025	52,89	53,86	-0,97	39,67	39,16	39,16	0	0	2,87	2,36	-0,023	0	24	0	*
14.08.2025	24,74	38,24	-13,5	1,85	1,85	1,85	0	0	1,33	1,19	0	0	24	0	*
15.08.2025	22,76	34,15	-11,39	1,43	1,43	1,43	0	0	1,15	1,03	0	0	24	0	*
16.08.2025	22,19	31,98	-9,79	1,31	1,31	1,31	0	0	1,12	1	0	0	24	0	*
17.08.2025	21,74	30,69	-8,95	0,58	0,58	0,58	0	0	1,13	1	0	0	24	0	*
18.08.2025	24,34	30,76	-6,42	1,29	1,29	1,29	0	0	1,13	1,01	-0,005	0	24	0	*
19.08.2025	25,64	25,25	0,39	0	0	0	0	0	1,13	1,01	0	0	24	0	*
20.08.2025	23,75	24,1	-0,35	0,01	0,01	0,01	0	0	1,13	1,01	0	0	24	0	*
21.08.2025	23,46	25,59	-2,13	0	0	0	0	0	1,13	1,01	0	0	24	0	*
22.08.2025	23,19	30,08	-6,89	1,8	1,8	1,8	0	0	3,33	3,14	-0,004	0	24	0	*
23.08.2025	20,05	27,31	-7,26	0,09	0,09	0,09	0	0	4,05	3,86	0	0	24	0	*
Итого:				270,61	264,85	264,85	0	0			2,537	0	768	0	
Средние:	53,33	47,53	5,8						3,81	2,99					

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2524:00	13599,25	13290,35	13290,35	29,09	29,09	228,207	0	8197	2
23/08/2524:00	13869,86	13555,2	13555,2	29,09	29,09	230,744	0	8965	2
Итого:	270,61	264,85	264,85	0	0	2,537	0	768	0

Период нормальной работы _____
Период отсутств.счета _____
Время работы прибора _____

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

