

#147862#

о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Некрасова, 17-17а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272073

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

Т3=2

КС=0x1BFB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2025	20,05	27,31	-7,26	0,09	0,09	0,09	0	0	4,05	3,86	0	0	24	0	*
24.08.2025	20,94	26,18	-5,24	0,06	0,06	0,06	0	0	4,21	4,01	0	0	24	0	*
25.08.2025	19,19	25,81	-6,62	0	0	0	0	0	3,76	3,61	0	0	24	0	*
26.08.2025	19,09	25,15	-6,06	0	0	0	0	0	4,22	3,63	0	0	24	0	*
27.08.2025	19,04	24,55	-5,51	0	0	0	0	0	4,91	3,97	0	0	24	0	*
28.08.2025	69,32	66,29	3,03	22,78	22,28	22,28	0	0	4,91	3,64	0,071	0	24	0	
29.08.2025	69,73	72,25	-2,52	104,58	102,29	102,29	0	0	4,95	3,49	-0,242	0	24	0	*
30.08.2025	69,83	72,97	-3,14	171,15	167,4	167,4	0	0	4,85	3,47	-0,498	0	24	0	*
31.08.2025	69,97	73,05	-3,08	164,56	160,92	160,92	0	0	4,79	3,48	-0,469	0	24	0	*
01.09.2025	70,25	72,84	-2,59	165,25	161,59	161,59	0	0	4,78	3,47	-0,394	0	24	0	*
02.09.2025	70,01	72,48	-2,47	165,94	162,28	162,28	0	0	4,78	3,47	-0,372	0	24	0	*
03.09.2025	69,63	73,07	-3,44	165,74	162,14	162,14	0	0	4,78	3,48	-0,53	0	24	0	*
04.09.2025	69,85	73,14	-3,29	167,03	163,35	163,35	0	0	4,79	3,48	-0,509	0	24	0	*
05.09.2025	69,54	73,11	-3,57	169,69	165,99	165,99	0	0	4,84	3,49	-0,565	0	24	0	*
06.09.2025	69,56	72,85	-3,29	169,02	165,35	165,35	0	0	4,84	3,49	-0,515	0	24	0	*
07.09.2025	69,37	72,59	-3,22	165,57	161,95	161,95	0	0	4,81	3,5	-0,492	0	24	0	*
08.09.2025	69,42	72,75	-3,33	166,91	163,29	163,29	0	0	4,82	3,49	-0,516	0	24	0	*
09.09.2025	69,58	72,81	-3,23	169,91	166,18	166,18	0	0	4,85	3,49	-0,509	0	24	0	*
10.09.2025	69,6	72,04	-2,44	129,83	127	127	0	0	4,84	3,49	-0,289	0	24	0	*
11.09.2025	68,94	68	0,94	57,02	55,8	55,8	0	0	4,75	3,5	0,064	0	24	0	*
12.09.2025	68,97	66,58	2,39	41,99	41,03	41,03	0	0	4,92	3,5	0,096	0	24	0	
13.09.2025	68,97	66,05	2,92	41,89	40,93	40,93	0	0	4,91	3,5	0,121	0	24	0	
14.09.2025	68,94	65,89	3,05	41,56	40,61	40,61	0	0	4,9	3,5	0,126	0	24	0	
15.09.2025	69,28	65,46	3,82	41,16	40,2	40,2	0	0	4,88	3,51	0,153	0	24	0	
16.09.2025	69,86	66,19	3,67	41,22	40,26	40,26	0	0	4,89	3,5	0,148	0	24	0	
17.09.2025	70,04	65,03	5,01	41,06	40,1	40,1	0	0	4,87	3,49	0,201	0	24	0	
18.09.2025	69,97	65,12	4,85	41,16	40,2	40,2	0	0	4,87	3,49	0,195	0	24	0	
19.09.2025	69,53	65,23	4,3	37,25	36,42	36,42	0	0	4,88	3,5	0,158	0	24	0	
20.09.2025	69,18	59,88	9,3	22	21,51	21,51	0	0	4,89	3,54	0,2	0	24	0	
21.09.2025	67,95	48,33	19,62	9,57	9,33	9,33	0	0	4,9	3,57	0,184	0	24	0	
22.09.2025	68,08	49,39	18,69	5,49	5,35	5,35	0	0	4,89	3,6	0,1	0	24	0	
23.09.2025	70,4	86,84	-16,44	42,46	41,51	41,51	0	0	4,81	3,63	-0,676	0	24	0	*
Итого:				2561,9	2505,41	2505,41	0	0			-4,759	0	768	0	
Средние:	61,69	61,85	-0,16						4,75	3,55					

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2524:00	13869,77	13555,11	13555,11	29,09	29,09	230,744	0	8941	2
23/09/2524:00	16431,71	16060,52	16060,52	29,09	29,09	225,985	0	9709	2
Итого:	2561,94	2505,41	2505,41	0	0	-4,759	0	768	0

Итого провер.

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств. учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 0861ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

