

#150505#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/10/25г.-20/10/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Некрасова, 17-17а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272073

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0x1BFB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.10.2025	70,9	68,53	2,37	85,17	83,25	83,25	0	0	6	3,56	0,2	0	9	0	*
02.10.2025	69,85	67,29	2,56	250,09	244,6	244,6	1,02	1,02	6	3,62	0,639	0	24	0	*
03.10.2025	71,92	67,65	4,27	265,41	259,29	259,29	0,02	0,02	6	3,71	1,122	0	24	0	*
04.10.2025	71,31	66,98	4,33	261,2	255,24	255,24	0,01	0,01	6	3,74	1,117	0	24	0	*
05.10.2025	71,78	67,37	4,41	263,6	257,54	257,54	0	0	6	3,73	1,147	0	24	0	*
06.10.2025	71,71	67,43	4,28	265,15	259,04	259,04	0	0	6	3,74	1,121	0	24	0	*
07.10.2025	72,2	67,85	4,35	266,98	260,77	260,77	0	0	6	3,76	1,149	0	24	0	*
08.10.2025	71,83	67,57	4,26	265,81	259,68	259,68	0	0	6	3,77	1,116	0	24	0	*
09.10.2025	72,02	67,72	4,3	268,69	262,46	262,46	0	0	6	3,75	1,137	0	24	0	*
10.10.2025	71,87	67,69	4,18	268,49	262,29	262,29	0	0	6	3,76	1,111	0	24	0	*
11.10.2025	71,83	67,57	4,26	269,66	263,42	263,42	0	0	6	3,76	1,136	0	24	0	*
12.10.2025	71,65	67,23	4,42	268,86	262,72	262,72	0	0	6	3,77	1,173	0	24	0	*
13.10.2025	71,74	67,44	4,3	262,91	256,86	256,86	0,36	0,36	6	3,77	1,119	0	24	0	*
14.10.2025	71,84	67,36	4,48	267,03	260,89	260,89	0	0	6,11	3,78	1,18	0	24	0	*
15.10.2025	72,05	67,65	4,4	270,36	264,08	264,08	0	0	6,23	3,75	1,176	0	24	0	
16.10.2025	71,9	67,42	4,48	266,76	260,6	260,6	0	0	6,2	3,77	1,18	0	24	0	
17.10.2025	71,98	67,57	4,41	266,63	260,47	260,47	0	0	6,21	3,77	1,163	0	24	0	
18.10.2025	72,09	67,64	4,45	263,59	257,5	257,5	0	0	6,19	3,79	1,158	0	24	0	
19.10.2025	72,08	67,47	4,61	263,25	257,15	257,15	0	0	6,18	3,79	1,197	0	24	0	
20.10.2025	71,84	67,37	4,47	259,13	253,15	253,15	0	0	6,15	3,81	1,142	0	24	0	
Итого:				5118,7	5001	5001	1,41	1,41			21,483	0	465	0	
Средние:	71,71	67,54	4,17						6,06	3,74					

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/09/2524:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20/10/2524:00	5118,77	5001	5001	1,41	1,41	21,483	0	465	0
Итого:	5118,77	5001	5001	1,41	1,41	21,483	0	465	0

Период нормальной работы 465ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 483ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

