

#165763#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Некрасова, 17-17а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272073

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0x1BFB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	71,6	67,19	4,41	265,68	259,59	259,59	0,02	0,02	6,21	3,78	1,158	0	24	0	
24.10.2025	72,12	67,68	4,44	265,68	259,53	259,53	0	0	6,21	3,78	1,168	0	24	0	
25.10.2025	72,06	67,6	4,46	264,14	258,04	258,04	0	0	6,21	3,79	1,164	0	24	0	
26.10.2025	71,91	67,48	4,43	263,17	257,13	257,13	0	0	6,2	3,79	1,151	0	24	0	
27.10.2025	72,17	67,61	4,56	262,14	256,07	256,07	0	0	6,19	3,79	1,18	0	24	0	
28.10.2025	71,7	67,34	4,36	263,06	257	257	0	0	6,2	3,8	1,131	0	24	0	
29.10.2025	71,54	67,06	4,48	264,79	258,74	258,74	0	0	6,2	3,78	1,171	0	24	0	
30.10.2025	71,42	66,91	4,51	266,35	260,29	260,29	0	0	6,22	3,78	1,184	0	24	0	
31.10.2025	71,49	66,95	4,54	265,77	259,69	259,69	0,01	0,01	6,22	3,78	1,189	0	24	0	
01.11.2025	71,63	67,08	4,55	265,01	258,95	258,95	0	0	6,21	3,78	1,19	0	24	0	
02.11.2025	71,9	67,32	4,58	268,65	262,42	262,42	0	0	6,23	3,76	1,214	0	24	0	
03.11.2025	71,94	67,55	4,39	269,36	263,12	263,12	0	0	6,24	3,75	1,168	0	24	0	
04.11.2025	71,51	67,04	4,47	268,22	262,07	262,07	0	0	6,22	3,76	1,189	0	24	0	
05.11.2025	71,77	67,54	4,23	269,32	263,1	263,1	0	0	6,24	3,76	1,127	0	24	0	
06.11.2025	71,84	67,48	4,36	268,48	262,25	262,25	0	0	6,23	3,76	1,156	0	24	0	
07.11.2025	72,27	67,76	4,51	267,47	261,24	261,24	0	0	6,22	3,76	1,19	0	24	0	
08.11.2025	72,33	67,88	4,45	265,71	259,5	259,5	0,03	0,03	6,2	3,77	1,169	0	24	0	
09.11.2025	72,24	67,73	4,51	264,07	257,91	257,91	0,01	0,01	6,19	3,78	1,178	0	24	0	
10.11.2025	72,39	67,9	4,49	264,96	258,76	258,76	0,04	0,04	6,2	3,78	1,175	0	24	0	
11.11.2025	72,78	68,3	4,48	266,77	260,48	260,48	0,02	0,02	6,21	3,76	1,181	0	24	0	
12.11.2025	72,28	67,77	4,51	265,53	259,36	259,36	0	0	6,21	3,77	1,182	0	24	0	
13.11.2025	72,17	67,61	4,56	267,87	261,65	261,65	0,01	0,01	6,23	3,77	1,203	0	24	0	
14.11.2025	72,13	67,71	4,42	269,76	263,49	263,49	0	0	6,26	3,77	1,176	0	24	0	
15.11.2025	72,45	67,89	4,56	263,49	257,35	257,35	0	0	6,2	3,8	1,186	0	24	0	
16.11.2025	76,4	71,5	4,9	260,83	254,11	254,11	0	0	6,15	3,77	1,26	0	24	0	
17.11.2025	74,36	69,57	4,79	263,65	257,17	257,17	0	0	6,2	3,79	1,244	0	24	0	
18.11.2025	70,61	65,87	4,74	100,32	98,07	98,07	0,06	0,06	3,61	2,59	0,478	0	24	0	
19.11.2025	73,76	68,32	5,44	241,69	235,85	235,85	0	0	5,89	3,79	1,292	0	24	0	
20.11.2025	73,08	68,16	4,92	52,03	50,77	50,77	0,05	0,05	3	2,51	0,259	0	24	0	
21.11.2025	74,62	66,4	8,22	154,78	150,94	150,94	0,58	0,58	5,15	3,91	1,258	0	24	0	
22.11.2025	75,58	67,98	7,6	287,37	280,09	280,09	1,8	1,8	6,03	3,86	2,142	0	24	0	
23.11.2025	80,64	72,4	8,24	286,82	278,68	278,68	3,47	3,47	6,01	3,83	2,312	0	24	0	
Итого:				8032,9	7843,41	7843,41	6,1	6,1			38,425	0	768	0	
Средние:	72,7	67,83	4,87						5,97	3,7					

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	5641,83	5511,96	5511,96	1,41	1,41	23,772	0	513	0
23/11/2524:00	13674,77	13355,37	13355,37	7,51	7,51	62,197	0	1281	0
Итого:	8032,94	7843,41	7843,41	6,1	6,1	38,425	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия счета 04390243704

Время работы прибора после сброса 43704

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

