

#179538#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Некрасова,17-17а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272073

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0х1ВФВ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2025	80,64	72,4	8,24	286,82	278,68	278,68	3,47	3,47	6,01	3,83	2,312	0	24	0	
24.11.2025	81,19	72,82	8,37	287,12	278,88	278,88	4,82	4,82	6,01	3,83	2,349	0	24	0	
25.11.2025	79,12	71,52	7,6	288,08	280,19	280,19	5,12	5,12	6,03	3,85	2,145	0	24	0	
26.11.2025	78,63	69,79	8,84	222,14	216,08	216,08	3,4	3,4	5,71	3,64	1,923	0	24	0	
27.11.2025	77,65	63,63	14,02	150,61	146,62	146,62	0,03	0,03	6,26	3,83	2,066	0	24	0	
28.11.2025	77,15	62,69	14,46	151,65	147,69	147,69	0,07	0,07	6,28	3,82	2,144	0	24	0	
29.11.2025	77,23	62,01	15,22	150,11	146,19	146,19	0	0	6,26	3,84	2,232	0	24	0	
30.11.2025	77,25	61,8	15,45	148,88	145,01	145,01	0	0	6,24	3,85	2,249	0	24	0	
01.12.2025	76,4	61,68	14,72	150,53	146,63	146,63	0	0	6,28	3,82	2,164	0	24	0	
02.12.2025	78,05	62,38	15,67	148,47	144,53	144,53	0,12	0,12	6,24	3,82	2,273	0	24	0	
03.12.2025	73,99	59,6	14,39	148,53	144,93	144,93	0	0	6,27	3,85	2,096	0	24	0	
04.12.2025	73,58	59,11	14,47	147,51	143,92	143,92	0	0	6,27	3,85	2,09	0	24	0	
05.12.2025	73,65	62,93	10,72	193,46	188,8	188,8	0,01	0,01	6,21	3,84	2,034	0	24	0	
06.12.2025	73,25	66,46	6,79	286,61	279,76	279,76	0	0	6,04	3,84	1,912	0	24	0	
07.12.2025	73,12	66,11	7,01	281,39	274,68	274,68	0	0	6	3,87	1,939	0	24	0	
08.12.2025	73,1	66,02	7,08	284,26	277,52	277,52	0	0	6,01	3,86	1,979	0	24	0	
09.12.2025	72,86	66,13	6,73	292,23	285,31	285,31	0	0	6,08	3,83	1,938	0	24	0	
10.12.2025	73,16	66,46	6,7	292,77	285,82	285,82	0	0	6,08	3,82	1,928	0	24	0	
11.12.2025	73,28	66,71	6,57	292,99	285,98	285,98	0	0	6,09	3,83	1,895	0	24	0	
12.12.2025	73,21	66,58	6,63	290,61	283,68	283,68	0	0	6,07	3,84	1,896	0	24	0	
13.12.2025	72,87	66,06	6,81	285,46	278,7	278,7	0	0	6,03	3,86	1,908	0	24	0	
14.12.2025	72,88	66,14	6,74	288,93	282,13	282,13	0	0	6,06	3,85	1,913	0	24	0	
15.12.2025	71,49	64,6	6,89	275,78	269,48	269,48	0	0	5,96	3,9	1,868	0	24	0	
16.12.2025	72,91	65,82	7,09	277,02	270,46	270,46	0	0	5,97	3,89	1,93	0	24	0	
17.12.2025	75,77	68,2	7,57	276,82	269,81	269,81	0	0	5,95	3,88	2,054	0	24	0	
18.12.2025	75,93	68,42	7,51	278,41	271,31	271,31	0	0	5,97	3,88	2,049	0	24	0	
19.12.2025	73,6	66,47	7,13	281,97	275,22	275,22	0	0	6,01	3,89	1,974	0	24	0	
20.12.2025	72,8	65,93	6,87	287,59	280,81	280,81	0	0	6,06	3,87	1,942	0	24	0	
21.12.2025	72,82	66,07	6,75	290,97	284,07	284,07	0	0	6,09	3,86	1,929	0	24	0	
22.12.2025	73,05	66,28	6,77	288,73	281,89	281,89	0	0	6,07	3,86	1,922	0	24	0	
23.12.2025	76,93	69,38	7,55	282,49	275,12	275,12	0	0	6,01	3,87	2,087	0	24	0	
Итого:				7608,9	7419,9	7419,9	17,04	17,04			63,14	0	744	0	
Средние:	75,08	65,81	9,26						6,08	3,84					

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2524:00	13387,95	13076,69	13076,69	4,04	4,04	59,885	0	1257	0
23/12/2524:00	20996,89	20496,59	20496,59	21,08	21,08	123,025	0	2001	0
Итого:	7608,94	7419,9	7419,9	17,04	17,04	63,14	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 32065ч

Представитель абонента

Для представителя теплоснабж. организации

