

#144418#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Фурсов А. В., ИП (Гундарев Е. В. 7074)
Багратиона 49В, Калининград
7074

Заводской номер счётчика 17050377	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	814,263	814,15	0.113	0.027

Подпись исполнителя _____



#144417#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 7074
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17050377
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0	0	0,069	0	0	0,069	0	0	24	0	0	0	22,6	22,4	0,36	0,32
22.07.2025	-	0	0	0,151	0	0	0,151	0	0	24	0	0	0	21,4	21,4	0,38	0,32
23.07.2025	-	0,005	0	1,904	0	0	1,898	0	0	24	0	0	0	27,7	27,1	0,37	0,32
24.07.2025	-	0,003	0	0,767	0	0	0,763	0	0	24	0	0	0	36,1	35,3	0,38	0,32
25.07.2025	-	0	0	0,155	0	0	0,154	0	0	24	0	0	0	25	24,4	0,38	0,32
26.07.2025	-	0	0	0,184	0	0	0,184	0	0	24	0	0	0	23	22,9	0,39	0,32
27.07.2025	-	0	0	0,033	0	0	0,033	0	0	24	0	0	0	23	22,6	0,38	0,32
28.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24,1	23,6	0,38	0,32
29.07.2025	-	0,004	0	1,842	0	0	1,837	0	0	24	0	0	0	26	25,5	0,38	0,32
30.07.2025	-	0,004	0	0,641	0	0	0,636	0	0	24	0	0	0	41,3	39,6	0,38	0,32
31.07.2025	-	0,005	0	1,402	0	0	1,391	0	0	24	0	0	0	41,6	40,8	0,38	0,32
01.08.2025	-	0,003	0	0,879	0	0	0,875	0	0	24	0	0	0	32	31,2	0,38	0,32
02.08.2025	-	0,004	0	1,306	0	0	1,297	0	0	24	0	0	0	38	37,2	0,38	0,32
03.08.2025	-	0,002	0	0,507	0	0	0,504	0	0	24	0	0	0	36,1	35,2	0,38	0,32
04.08.2025	-	0,003	0	1,337	0	0	1,33	0	0	24	0	0	0	33,3	32,8	0,38	0,32
05.08.2025	-	0,006	0	1,757	0	0	1,747	0	0	24	0	0	0	36,4	35,5	0,38	0,32
06.08.2025	-	0,009	0	1,855	0	0	1,839	0	0	24	0	0	0	43,4	42,2	0,38	0,32
07.08.2025	-	0,005	0	1,296	0	0	1,284	0	0	24	0	0	0	44,3	43,4	0,38	0,32
08.08.2025	-	0,005	0	1,577	0	0	1,568	0	0	24	0	0	0	36,4	35,5	0,37	0,32
09.08.2025	-	0,004	0	1,028	0	0	1,02	0	0	24	0	0	0	41,9	40,9	0,37	0,32
10.08.2025	-	0,004	0	1,456	0	0	1,448	0	0	24	0	0	0	35,4	34,7	0,38	0,32
11.08.2025	-	0,005	0	1,17	0	0	1,161	0	0	24	0	0	0	40,2	39,1	0,38	0,32
12.08.2025	-	0,005	0	1,328	0	0	1,318	0	0	24	0	0	0	40,3	39,5	0,37	0,32
13.08.2025	-	0,003	0	0,614	0	0	0,611	0	0	24	0	0	0	33,6	32,6	0,38	0,32
14.08.2025	-	0,002	0	1,071	0	0	1,066	0	0	24	0	0	0	33	32,5	0,37	0,32
15.08.2025	-	0,002	0	0,917	0	0	0,912	0	0	24	0	0	0	33,1	32,5	0,39	0,33
16.08.2025	-	0,003	0	1,319	0	0	1,314	0	0	23	0	0	1	31	30,5	0,39	0,32
17.08.2025	-	0,005	0	0,892	0	0	0,886	0	0	24	0	0	0	39,5	38,2	0,37	0,32
18.08.2025	-	0,006	0	2,033	0	0	2,021	0	0	24	0	0	0	37,4	36,7	0,37	0,32
19.08.2025	-	0,006	0	0,846	0	0	0,838	0	0	24	0	0	0	45,5	43,9	0,37	0,32
20.08.2025	-	0,008	0	2,198	0	0	2,182	0	0	24	0	0	0	39,3	38,5	0,38	0,32
Итого:	-	0,111	0	32,534	0	0	32,337	0	0	743	0	0	1	34,25	33,49	0,38	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	814,15	8918,464	0	338,113	8714,159	0	336,903	30210	261
20.08.2025	814,263	8950,998	0	338,113	8746,497	0	336,903	30953	262

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения